

LEGENDA JESTV.

1	STACIONÁRNY KOTOL NA PLYN PROTHERM JESTV.	
3	MEMBRÁNOVÁ TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA	25 l
4	OBEHOVÉ ČERPADLO kotlový okruh navrhované	2,1 m3@30 kPa
6	HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKOV	DN150
19	ROZDEĽOVAČ VYKUROVACÍCH OKRUHOV DN200	
20	ZBERAČ VYKUROVACÍCH OKRUHOV DN200	
21	OBEHOVÉ ČERPADLO OKRUH TÚV, NAVRHOVANÉ 2,1 m3@30 kPa	
22	OBEHOVÉ ČERPADLO OKRUH VYKUROVACIA SÚSTAVA, JESTVUJÚCE	
32	TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL DN 32/40 kvs 16 SO SERVOPOHONOM	
41	STACIONÁRNY ZÁSOBNÍK TÚV 200 l, NEPRIAMY OHREV NAPOJENÍM NA ROZDEĽOVAČ/ZBERAČ	
43	MEMBRÁNOVÁ TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA PRE PITNÚ VODU OBJEM 8 l	
44	CIRKULAČNÉ ČERPADLO 1,8 m3/h SO SPÍNACÍMI HODINAMI A TERMOSTATOM	
61	NADRADENÁ REGULÁCIA /URČÍ ČASŤ MAR/	
66 – 69	DOPLNKOVÁ SADA PRE ZAPOJENIE ZMIEŠAVAČA POZNÁMKA: PREPOJENIE REGULAČNÝCH ZARIADENÍ KONKRÉTNE RIEŠIŤ V ČASTI MaR	

LEGENDA JESTV.

11	AKUMULAČNÝ ZÁSOBNÍK **NADO V-2**	OBJEM 1000 l /140 l
13	MEMBRÁNOVÁ TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA	**REFLEX** 50 l
23	OBEHOVÉ ČERPADLO OKRUH TÚV, NAVRHOVANÉ	**Alpha 2 25-60** 70 W
33	TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL DN 20 kvs 6 SO SERVOPOHONOM	
45	TERMOSTATICKÝ TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL NA ÚPRAVU TEPLOTY TEPLEJ PITNEJ VODY BEZ EL. NAPÁJANIA	
51	VÁKUOVÝ SLNEČNÝ KOLEKTOR $2{,}0\ m^2$	
52	SOLÁRNA ČERPADLOVÁ ZOSTAVA PS10	
53	SOLÁRNA MEMBRÁNOVÁ TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA CELKOVÝ OBJEM 50 l 6 BAR	
56	REGULÁCIA SOLÁRNEJ ZOSTAVY	

LEGENDA

M	TLAKOMER S TROJCESTNÝM KOHÚTOM M R1 = 0 - 400 kPa M R2 = 0 - 250 kPa
t	TEPLOMER ROHOVÝ B 160 0 - 120 °C
T	TEPLOMER KRUHOVÝ 0 - 120 °C
PV	POISTNÝ VENTIL PRUŽINOVÝ
VE	UZATVÁRACÍ VENTIL S UZAMYKATEĽNOU PLOMBOU
SDB1	BEZP OBMEDZOVAČ MAXIMÁLNEHO TLAKU
SDB2	BEZP OBMEDZOVAČ MINIMÁLNEHO TLAKU
WB	OBMEZOVAČ STAVU VODY
K	MEDZIPRÍRUBOVÁ UZATVÁRACIA KLAPKA
SV	SPÄTNÝ VENTIL
AOV	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
OV	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
ON	ODVZDUŠŇOVACIA NÁDOBA
VK	PLNIACI A VYPÚŠŤACÍ KOHÚT
GV	GUĽOVÝ UZATVÁRACÍ VENTIL
GP	GUĽOVÝ UZATVÁRACÍ VENTIL PRÍRUBOVÝ
F	KALOVÝ FILTER S VÝMENNOU VLOŽKOU
RV	REGULAČNÝ UZATVÁRATEĽNÝ VENTIL
RedV	REDUKČNÝ VENTIL

Investor: Obec Nová Ľubovňa, Nová ľubovňa 102, 065 11Nová Ľubovňa	Kraj: Prešovský Okres: Stará Ľubovňa	Generálny projektant: STAVARCH, s.r.o. 17.novembra 1363/9 064 01 Stará Ľubovňa Tel.: +421 907 952 178 mail:pisarcik@slnet.sk	Zodpovedný projektant:
Názov stavby: Zmena dokončených stavieb s.č. 756 a s.č. 795 na rozšírenie kapacít MŠ, ZŠ a MŠ Nová Ľubovňa	Klasifikácia stavby: 1 2 6 3	Číslo zákazky: Z062014 Archívne číslo: Z062014 Dátum: 2019 Formát: A4x6	
D. SO-001 Stavebný objekt: VLASTNÁ STAVBA	Projektant profesie: STAVARCH_S.R.O. 17.NOVEMBRA1363/9 06401_STARÁ_ĽUBOVŇA	Stupeň PD: DSP+DRS Mierka: 1:100 Časť: ELI	Všetky informácie obsiahnuté na tomto výkrese sú vlastníctvom firmy STAVARCH,s.r.o.. Ich použitie alebo odovzdanie tretej osobe je viazané na písomný súhlas oprávneného zástupcu.
Obsah výkresu: Schéma MaR-doplnenie jestv. regulátora		Vypracoval a kreslil: Ing. Jozef PISARČÍK, Ing. Pavol ŠTELMACH	Číslo výkresu: 506