



## Rozvádzač R-MŠ-C

Typová plastová zapustená rozvodnica, min. 48 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. I

Napätová sústava: 3/PE/N, AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-C-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 332000-4-41:

- základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom): základná izolácia živých častí-príloha A1  
kryty-príloha A2

-ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):  
doplňková ochrana prúdovým chráničom-čl. 415.1  
ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie-čl.411.3.1  
samočinné odpojenie pri poruche-čl. 411.3.2  
doplňková ochrana prúdovým chráničom-čl. 411.3.3  
doplňkové ochranné pospájanie-čl. 415.2  
ochranné opatrenie-dvojité alebo zosilnená izolácia-čl.412

Investor: Obec Nová Ľubovňa, Nová Ľubovňa 102, 065 11Nová Ľubovňa		Kraj: Prešovský		Generálny projektant: STAVARCH, s.r.o. 17.novembra 13639 064 01 Stará Ľubovňa		Zodpovedný projektant:
Názov stavby:		Oblasť: Stará Ľubovňa		Číslo zakázky: Z062014		
Klasifikácia stavby:		1 2 6 3		Archívne číslo: Z062014		Všetky informácie obsiahnuté na tomto výkrese sú vlastníctvom firmy STAVARCH,s.r.o., ich použitie alebo odovzdávanie tretej osobe je viazané na písomný súhlas zodpovedného zástupcu.
Zmena dokončených stavieb s.č. 756 a s.č. 795 na rozšírenie kapacít MŠ, ZŠ a MŠ Nová Ľubovňa				Dátum: 2019		
D. SO-001		Stavebný objekt: VLASTNÁ STAVBA		Formát: A4x3		Číslo výkresu: 505
Obsah výkresu: Rozvádzač R-MŠ-C		Projektant prešiel: STAVARCH,S.R.O. 17.NOVEMBRA13639 06401_STARÁ_ĽUBOVŇA		Mierka: 1:100		
				Číslo výkresu: ELI-Z2		
				Výpracoval a kreslil: Ing. Rudolf Dubjel		