

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 34747/2024/ZN/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 01057/2024

Datovou zprávou

Vyřizuje: Ing. Pavel Stehlík
Telefon: 515 213 714
E-mail: pavel.stehlik@khsbrno.cz

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,
Divize Znojmo
Kotkova 2518/20
670 25 Znojmo
ID datové schránky: siygxrm

Ve Znojmě dne 3. července 2024

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO KE SPOLEČNÉMU ÚZEMNÍMU
A STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ „REKONSTRUKCE VODOVODU
A KANALIZACE VE ZNOJMĚ – NÁM. SVOBODY“**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska ke společnému územnímu a stavebnímu řízení, podané dne 07. 06. 2024 společností Vodárenská akciová společnost, a.s., Divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo, IČO 49455842, která na základě plné moci zastupuje investora stavby Vodovody a kanalizace Znojemska, Kotkova 20, 669 02 Znojmo, IČO 45671745 (dále jen „žadatel“), **toto**

závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS JmK s umístěním stavby a s provedením stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Znojmě – nám. Svobody“

souhlasí.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění následně stanovených podmínek:

- Před uvedením stavby do užívání bude KHS JmK předložen doklad o tom, že v rámci předmětné stavby (rekonstrukce vodovodu) byly použity výrobky a materiály splňující požadavky § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
- Před uvedením stavby do užívání budou provedeny laboratorní rozboru vzorku vody z předmětné stavby (rekonstrukce vodovodu), prokazující jakost pitné vody v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola budou zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace. Výsledky rozboru vody budou předloženy KHS JmK k posouzení.

Odůvodnění:

Předloženou dokumentaci zpracovala společnost Vodárenská akciová společnost, a.s., Divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo, IČO 49455842, květen 2024.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího veřejného vodovodu a stávající veřejné jednotné kanalizace. Navrhovaný vodovod se napojuje na stávající vodovod ve třech místech, a to na vodovod TLT DN 200 a TLT DN 80 na nám. Svobody a na vodovod PE 160 v ul. Velká Michalská. Navrhovaná kanalizace se napojuje na stávající kanalizaci BV 500/750, do stávající kanalizační šachty ŠAG111, která bude stavebně upravena pro napojení navržených nátoků.

Rekonstrukce vodovodu je navržena z vodovodního potrubí TLT DN 200 C50 dl. 19,70 m, TLT DN 150 C64 dl. 81,70 m, TLT DN 100 C100 dl. 22,20 m, TLT DN 80 C100 dl. 45,50 m. Rekonstrukce kanalizace je navržena z kanalizačního potrubí KT DN 500 TŘ. 160 dl. 55,10 m, KT DN 400 TŘ. 160 dl. 51,10 m. V rámci stavby budou přepojeny vodovodní a kanalizační přípojky. Bude přepojeno 6 ks vodovodních přípojek PE 40 o celkové délce 11,20 m a 12 ks kanalizačních přípojek KT DN 150, 200, 300 o celkové délce 31,50 m. Stávající rušený vodovod bude ponechán v zemi, případně vykopán v místě kolizí s navrženými sítěmi.

Podmínka č. 1 byla stanovena v souladu s § 5 zákona č. 258/2000 Sb.

Podmínka č. 2 byla stanovena v souladu s § 3 odst. 2 a § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 3 odst. 1 a § 4 odst. 7 písm. a) a odst. 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Splněním výše uvedených podmínek bude ověřeno, že dodávaná voda splňuje podmínky dané právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví při zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti v rozporu s právními předpisy na ochranu veřejného zdraví, mohlo být vydáno podmíněně souhlasné závazné stanovisko ke společnému územnímu a stavebnímu řízení.

(podepsáno elektronicky)
v z. Ing. Hana Svobodová

Ing. Veronika Jurečková
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální
územního pracoviště Brno-venkov a Znojmo

Rozdělovník

1. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo – dat. schránka
2. KHS JmK – spis