

Protokol č. VK-PD-14.19, D.1.4.3.1.1

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

Firma: Město Šternberk
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk

Vypracovaný v: Olomouci **dne** 12.3.2019

Složení komise

Předseda: Ing. J. Bravencová - hlavní inženýr projektu

Členové: Viktor Králík - projektant části elektro.

Ing. Jaromír Dejl - specialista požární bezpečnosti.

Ivana Czabeová -referentka oddělení správy bytů a nebytových prostor

Název objektu: KD ŠTERNBERK – CHLAZENÍ DÍLČÍCH PROSTOR 2.NP, Masarykova 307/20, Šternberk

Popis objektu: Podkladem byla projektová dokumentace stavební části, vypracovaná: Ing.Judita Bravencová, datum: 03/2019, stupeň: DPS.
Dále potom dle projektové dokumentace jednotlivých řemesel, vyjádření specialisty požární ochrany a odpovědného zástupce stavebníka.

Podklady:

Viz. popis objektu

...je přílohou



Rozhodnutí: Je provedeno pro samostatné místnosti či prostory - viz. příloha tohoto protokolu "rozhodnutí" - pouze vlivy, které nejsou dle ČSN 2000-5-51 ed.3 považovány za normální. Tento protokol řeší pouze prostory dotčené stavbou! Ostatní prostory neposuzuje.

Zdůvodnění: Komise rozhodovala na základě platných elektrotechnických a dalších předpisů ČSN, respektive požadavků neopomenutelných účastníků stavebního řízení.

Závěr: V případě jakýchkoliv změn v určení užití prostor, ve stavební konstrukci, volby materiálu, v dalším období stavební přípravy a vlastní stavby je nutno tento protokol doplnit.
Elektroinstalace bude provedena v krytí podle druhu stanoveného prostředí a v souladu s elektrotechnickými normami v platném znění.
Ve všech prostorách platí trvale povinnost provozovatele udržovat zařízení v dobrém technickém stavu a neprodleně odstraňovat závady vzniklé během a vlivem provozu.
Pro provoz a práce na zařízení, údržbu a kontrolu je uživatel povinen zpracovat, eventuelně nechat si zpracovat provozní pokyny obsahující jak část provozní, tak část bezpečnostní.
Osoby mající volný přístup k rozvaděčům a osoby pověřené údržbou elektrických zařízení budou prokazatelně splňovat požadavky dle Vyhl. č. 50/1978 Sb.
Uživatel bude pravidelně provádět revize el. zařízení v předepsaných intervalech.
Při změně užívání jakéhokoliv prostoru, je nutné údaje o prostředí přepracovat!!!
Po zahájení užívání objektu musí provozovatel provést přezkoumání vnějších vlivů na základě skutečného užívání jednotlivých místností a prostorů.
Tento protokol je platný pouze opatřený podpisy všech členů odborné komise.
V posuzovaných protorech objektu se vyskytují vnější vlivy stanovené jednoznačně normou:
- Umývací prostory budou provedeny dle ČSN 33 2130 ed.3
- Prostory s vanou, nebo sprchou budou provedeny dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2

Sepsaný v:

Olomouci

dne 12.3.2019

Podpisy:

Jméno ↓↓↓

Podpis ↓↓↓

Jméno ↓↓↓

Podpis ↓↓↓