

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
207	KANCELÁŘ - SEKRETARIÁT	19,00
208	KANCELÁŘ ŘEDITELE	23,90
209	KANCELÁŘ - DOPRAVA DOPRAVY	21,30

LEGENDA:



VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA ČTYŘSMĚRNÁ

NÁSTĚNNÝ OVLADAČ PRO (popis jednotek, které ovládá) PREMB100

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

KSK 100

KRABICE S KRYTÍM IP 66

Vývod 400V

Vývod 400V - dle popisu

400

Vývod 230V

Vývod 230V - dle popisu

230

OP

Ochranné pospojování - dle popisu

LEGENDA KABELOVÝCH TRAS:

NAVÝHOVANÁ KABELOVÁ TRASA - ULOŽENÍ MIN. 10mm POD OMÍTKOU - DLE POPISU

KOMUNIKAČNÍ KABEL V OCHRANNÉ TRUBE - PROPOJ V NITŘNÍ JEDNOTKY S NÁSTĚNNÝM OVLADAČEM


NAVÝHOVANÁ KABELOVÁ TRASA - ULOŽENÍ NA KABELOVÝCH PŘÍCHÝTKÁCH PO STROPĚ, NAD SÍK PODLEDEM S POŽ. ODDĚLOVACÍ DLE PRŮ

DLE POPISU

INA ORIGINALNÍCH PŘÍCHÝTKÁCH PRO ELEKTROINSTALACNÍ TRUBKY

ODSTUP SLOVĚHO VEDENÍ OD KOMUNIKAČNÍHO - MIN. 300mm (NAPÁJENÍ VNITŘNÍCH JEDNOTEK, 500mm NAPÁJENÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY)

ODSTUP PRO KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ V CHLADICÍM POTRUBÍ



- PROVÉST OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN EN 62 305 ed2, ČSN 33 2000-5-54 ed3 A SOUVISEJÍCÍCH V PLATNÉM ZNĚNÍ
- MEZI JEDNOTLIVÝMI PŮ PROVÉST POŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY S POŽÁRNÍ ODDĚLOVACÍ DLE PLATNÉHO PRŮ

VÝPRAVOVÁ	ODP. PROJEKCE	KONTROLOVAL	ODP. PROJEKCE
Viktor Králík	Viktor Králík	Ing. J. Břevnovský	
OKRES:	Olomoucký	OBEC:	Šternberk
INVESTOR:	Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk		
KD ŠTERNBERK, CHLAZENÍ DÍLČÍCH PROSTOR 2.NP			
Masarykova 307/20, Šternberk			
D.1.4.3 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky			
Situacní schéma - půdorys - 2.NP			
ARCHIVNÍ OSLO	VK-PD-14.19	C.VYKRESU	VK-PD-14.19
	D.1.4.3.2.1		