



KONDENZAČNÍ JEDNOTKA

Chl. výkon 22,4kW, jm. příkon 6,27/6,28 kW, 400V

JEDNOTKA OSAZENÁ NA KONZOLY KOTVENÉ DO ŠTÍTOVÉHO ZDIVA  
VÝŠKA KONZOLY OSAZENÍ 1000 MM NAD STŘECHOU

HRAMOSVOD

CH1

GENERÁLNÍ PROJEKTANT Ing. Judita Bravencová, Želivského 9, 779 00 Olomouc, IČO:471 87 689			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Judita Bravencová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Judita Bravencová	PROJEKTANT Ing. Judita Bravencová	ING.BRAVENCOVÁ JUDITA autorizovaný technik v oboru ústřední vytápění a vzduchotechnika Želivského 9, Olomouc 772 00 IČO:47187689 DIČ:CZ-7154205344
MÍSTO OLOMOUC	OBEC OLOMOUC	KRAJ OLOMOUCKÝ	
INVESTOR Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk			
NÁZEV AKCE  KULTURNÍ DŮM ŠTERNBERK CHLAZENÍ DÍLČÍCH PROSTOR 2.NP Masarykova 307/20, Šternberk			DATUM 03/2019
			MĚŘÍTKO 1:100
			STUPEŇ DPS
			ČÁST CHLAZENÍ
NÁZEV VÝKRESU  PŮDORYS STŘECHY			ČÁST D.1.4.1
			Č.VÝKRESU 03