

Oleśnica, dnia 18.06.2025 r.

Znak sprawy: MT.481.8.2025

### **INFORMACJA NR 6 DLA WYKONAWCÓW**

**Dot.: Przebudowa i remont przyszkolnego kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 7 i I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy oraz wykonanie drogi pożarowej wraz z placem manewrowym w formule „zaprojektuj i wybuduj”**

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

#### **Pytanie nr 1**

Działając na podstawie art. 63 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), niniejszym wnosimy o dokonanie zmiany treści Specyfikacji Warunków

Zamówienia poprzez:

Usunięcie wymogu przedłożenia dokumentu wydanego przez Szwajcarski Instytut Sportu (Swiss

Federal Institute of Sport) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Wiedzy o Nawierzchniach Sportowych (ISSS) jako warunku udziału w postępowaniu lub potwierdzenia właściwości oferowanego systemu nawierzchni sportowej. W naszej ocenie zapis ten jest nieuzasadniony merytorycznie i ogranicza konkurencję w postępowaniu, faworyzując konkretne rozwiązania lub podmioty. Wskazane instytucje nie stanowią obowiązującego w Polsce organu certyfikującego, ani też nie posiadają statusu uznaniowego w przepisach krajowych ani unijnych w zakresie dopuszczania wyrobów budowlanych czy systemów nawierzchni sportowych.

## Odpowiedź

Usuwa się wymóg posiadania świadectwa Szwajcarskiego Instytutu Sportu i Międzynarodowego Stowarzyszenia Wiedzy o Nawierzchniach Sportowych.

Ponadto modyfikuje się zapis o dokumentach wymaganych dla nawierzchni:

Dokumenty, które powinna posiadać nawierzchnia poliuretanowa:

- certyfikat IAAF,
- wyniki badań na zgodność z polską normą PN-EN 14877:2014-02,
- aprobatę techniczną ITB, lub rekomendacja techniczna ITB,
- karta techniczna systemu,
- atest higieniczny PZH,
- autoryzacja producenta systemu, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta,
- badania na zawartość pierwiastków śladowych,
- deklaracja zgodności

## Pytanie nr 2

Wniosek o dopuszczenie systemu równoważnego oraz modyfikację dokumentacji PFU W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym, niniejszym składamy wniosek o:

1. Dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej typu 2S (system poliuretanowy z wierzchnią warstwą EPDM, grubość 14–16 mm) jako rozwiązania równoważnego, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN 14877:2014, w odniesieniu do zapisu:

„Dopuszcza się zmianę powyższych wymagań za zgodą Inwestora, pod warunkiem spełnienia wymogów zestawionych w ww. wytycznych”;

## Odpowiedź

Zmieniamy zapis odpowiednio dla nawierzchni

### dla obiektów lekkoatletycznych :

Nawierzchnia poliuretanowa dla bieżni powinna posiadać certyfikat ITB i IAAF, a także spełniać następujące właściwości:

| WŁAŚCIWOŚCI                                                          | WYMAGANA WARTOŚĆ | Tolerancja |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm <sup>2</sup> (MPa)                 | ≥0,7             | -          |
| Wydłużenie względne przy zerwaniu, %                                 | ≥70              | -          |
| Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu betonowym (23°C), % | 35-44            | -          |

|                                                        |       |     |
|--------------------------------------------------------|-------|-----|
| Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym (23°C), mm | ≤2,1  | 10% |
| Tarcie (odczyt skali TRRL)                             | ≥50   | -   |
| Grubość, mm                                            | ≥13,0 | -   |
| Odporność na ścieranie                                 | ≥0.4  | -   |
| Mrozoodporność                                         | tak   | -   |

dla boiska wielofunkcyjnego:

Nawierzchnia poliuretanowa dla boiska powinna posiadać certyfikat ITB, a także spełniać następujące właściwości:

| WŁAŚCIWOŚCI                                                          | WYMAGANA WARTOŚĆ | Tolerancja |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm <sup>2</sup> (MPa)                 | ≥0,7             | -          |
| Wydłużenie względne przy zerwaniu, %                                 | ≥70              | -          |
| Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu betonowym (23°C), % | 35-44            | -          |
| Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym (23°C), mm               | ≤2,1             | 10%        |
| Tarcie (odczyt skali TRRL)                                           | ≥50              | -          |
| Grubość, mm                                                          | ≥13,0            | -          |
| Odporność na ścieranie                                               | ≥0.4             | -          |
| Mrozoodporność                                                       | tak              | -          |

### Pytanie nr 3

Modyfikację dokumentacji PFU, poprzez dostosowanie określonych w niej parametrów technicznych nawierzchni do dopuszczalnych zakresów wynikających z normy PN-EN 14877:2014, w celu zapewnienia zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasadą uczciwej konkurencji.

## Odpowiedź

Dopuszcza się nawierzchnię typu 2S jedynie dla boiska wielofunkcyjnego, przedstawiona nawierzchnia nie spełnia wymogów dla bieżni, której nawierzchnia ma być zgodna z wytycznymi dla obiektów lekkoatletycznych. Jednak podtrzymuje się właściwości dla nawierzchni poliuretanowej przedstawione w poniższej tabeli:

| WŁAŚCIWOŚCI                                                          | WYMAGANA WARTOŚĆ | Tolerancja |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm <sup>2</sup> (MPa)                 | ≥0,7             | -          |
| Wydłużenie względne przy zerwaniu, %                                 | ≥70              | -          |
| Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu betonowym (23°C), % | 35-44            | -          |
| Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym (23°C), mm               | ≤2,1             | 10%        |
| Tarcie (odczyt skali TRRL)                                           | ≥50              | -          |
| Grubość, mm                                                          | ≥13,0            | -          |
| Odporność na ścieranie                                               | ≥0.4             | -          |
| Mrozoodporność                                                       | tak              | -          |

Dyrektor ZBK w Oleśnicy  
mgr inż. Izabela Świąder