


LEGENDA :

- Spínač 16 A,400 V,IP 40
- Spínač 32 A,400 V,IP 54
- Spínač 63 A,400 V,IP 54
- Termostat 10 A,230 V,IP 44
- Zásuvka 16 A,230 V,IP 20
- Štvorzásuvka 16 A,230 V,IP 20
- Zásuvka 16 A,230 V,IP 54
- Dvojjzásuvka 16 A,230 V,IP 54
- Navrhovaná elektromerová rozvodnica objektu
- Rozvodnica objektu
- Vývod z podlahy
- Vedenie v rúrkach
- Vedenie v rúrkach v podlahe
- Navrhované vedenie - v zemi v chráničke
- Navrhované vedenie - v zemi

LEGENDA MIESTNOSTÍ		
Č.m.	Názov	Plocha m <sup>2</sup>
1.01	Chodba	9,00
1.02	Kancelária	12,42
1.03	Kuchyňa - varňa	47,40
1.04	Suchý sklad potravín	15,40
1.05	Kuchyňa - výdaj jedál	41,50
1.06	Chodba	17,30
1.07	Šatňa zamestnanci	15,40
1.08	Sprcha+umývadlo	2,30
1.09	WC zamestnanci	3,55
1.10	Hrubá príprava zeleniny	3,85
1.11	Chladený sklad	4,90
1.12	Chladiaci box	5,30
1.13	Bloodpad	3,40
1.14	Jedáleň	180,07

ULOŽENIE KÁBLA V ZEMI

Rez A - A'



č. paré

Upozornenie :

- pred začatím výkopových prác,resp. kladením uzemňovačov je investor povinný zabezpečiť vytýčenie inžinierskych vedení v zemi (voda,plyn,vedenia NN a VN,telekomunikačné vedenia,...)
- výkopy realizovať ručne
- pôvodná elektroinštalácia v objekte sa kompletne demontuje
- výška osadenia spínačov,resp. zásuviek v m. č. 1.03,1.04,1.05,1.06 1.10 a 1.11 sa upresní pri realizácii podľa požiadaviek dodávateľa technológie kuchyne

Druh siete : 3+N+PE,AC,230/400 V,50 Hz,TN-C-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom

- základná : polohou,krytím,izoláciou
- pri poruche: samočinným odpojením napájania
- doplnková : prúdovými chráničmi (RCD )

Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	<div> Ing Pavel Ruman Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540/A*5-3</div>	
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.			
Stavebník : Gymnázium A.H.Škultétyho, ul. Školská 21, 990 01 V. Krtíš				
Miesto stavby : ul. Školská č. 21, 990 01 Veľký Krtíš			Objekt	SO 01
Názov stavby :  <div>Gymnázium A.H.Škultétyho, ul. Školská 21 Veľký Krtíš - KUCHYŇA - stavebné úpravy a modernizácia -</div>			Časť	Elektroinštalácia
			Stupeň	PpSP
			Zák. číslo	8/01/2024
			Mierka	1 : 100
			Formát	4A4
Názov dokument.:			Č. výkresu	EL 2
1NP - zásuvkové a trojfázové obvody				