



STRECHA



DETAIL SVORIEK DETAIL ZACHYTÁVAČOV DETAIL VLOŽKY
nad 20m vedenia



- SZ – skúšobná svorka
- S0 – okapová svorka
- SS – spojovacia svorka
- SK – krížová svorka
- PV – podpera vedenia na streche
- SJ 01 – svorka na tyč
- JD a JT – zachytávacia tyč
- – Vedenie na streche, AlMgSi ø 8

Projekt pre stavebné povolenie nenahrádza projekt pre realizáciu stavby

POZNÁMKY

Vedenie v zemi pás FeZn 30x4 mm a vodič FeZn ø10
alebo šróbovými spojmi s vejárovou podložkou
alebo šróbovými spojmi s vejárovou podložkou
Zemný odpor jednotlivých zvodov nesmie presiahnuť 10 ohmov
Technická správa je nedeliteľnou súčasťou výkresovej dokumentácie
Uloženie vedenia konzultovať s elektrotechnikmi / montérmi elektroinštalácie /

Vývody z uzemnenia vyviesť min. 1,0m nad základy

DOKUMENTÁCIA JE MAJETKOM AUTORA A PODLIEHA OCHRANE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA.

ELEKTROINŠTALÁCIA
PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Elektro PASTOREK, s.r.o. projekcia, montáž, revízie elektro požiarna signalizácia, kamerové systémy A. Fesztyho 9, Hurbanovo tel. 0905 210 889	
Pastorek Karol	Pastorek Ľuboš	Pastorek Ľuboš		
Investor	MARIANUM – POHREBNÍCTVO MESTA BRATISLAVY			
Miesto stavby	Podunajské Biskupice, Kvetinárska ulica, parc. č. 262			
Názov: PRÍSTREŠOK KOLUBÁRIA CINTORÍN KOMÁROV			Formát	2x A4
			Dátum	10/2024
			č. zák.	51/2024
			Stupeň	P.S.
Obsah	BLESKOZVOD—STRECHA		Merítko 1:100	Č. výkr. E 2