



LEGENDA:

- ZEMNÍCI PÁSEK, FeZn 30x4 mm
- SPOJ SVAREM
- KABEL NYT 1x25 mm2 V CELÉ DÉLCE V CHRÁNIČE V KABELOVODU (ODDÁLENÁ ZEM)
- ZEMNÍCI TYČ 1,5M
- ZKUŠEBNÍ SVORKY
- (ZS1-8 - ZKUŠEBNÍ SVORKY HROMOSVODU)
- (ZS9-12 - ZKUŠEBNÍ SVORKY TECHNOLOGIE)

POZNÁMKA

OCHRANA PŘED KOROZÍ PODLE ČSN 33200-5-54 ed.3;
1.PASIVNÍ OCHRANA (VODIČ IZOLOVANÝ PÁSKOU PVC)
NA PŘECHODU VODIČE MEZI PROSTŘEDÍM:
-20 cm NAD ZEMÍ
-30 cm V ZEMI
2.SPOJ V ZEMI ZATŘENO ASFALTEM.

ZEMNÍCI SÍŤ ULOŽENA V ZEMI 50 cm POD ZÁKLADOVOU DESKOU

- V BLÍZKOSTI INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ JE NUTNO PROVADĚT VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE RUČNĚ SE ZVYŠENOU OPATRNOSTÍ. ODKRÝTÁ VEDENÍ BUDOU ZAJIŠTĚNA PROTÍ POŠKOZENÍ.
- PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍMI SÍŤEMI BUDOU DODRŽENY STANOVENÉ MINIMÁLNÍ VZDALENOSTI DLE ČSN 73 6006 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍŤÍ TECHNIČKÉHO VYBAVENÍ (9.1994), ZMĚNA: Z1 (1.1996), Z2 (1.1999), Z3 (8.1999), Z4 (7.2003).
- PRO OCHRANU UZEMNĚNÍM PLATÍ USTANOVENÍ ČSN EN 50622, ČSN 33-2000-5-54 A ČSN 37 6750

UPOZORNĚNÍ

VEŠKERÉ ZMĚNY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE NUTNÉ PÍSEMNĚ ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM. ZHOTOVITEL JE DO DOKUMENTACE POVINEN ZAZNAMENAT TÍŽKOU VŠECHNY ZMĚNY OPROTÍ NAVRŽENÉMU ŘEŠENÍ. BĚHEM REALIZACE STAVBY BUDOU DODRŽENY NORMY ČSN, PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY A VYHLÁŠKY VČETNĚ JEJICH ZMĚN, POŽADAVKY ZE STAVEBNÍHO POVOLENÍ, POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ, TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCŮ POUŽITÝCH PRVKŮ A BEZPEČNOST PRÁCE BĚHEM PROVADĚNÍ STAVBY.

NÁZEV AKCE	DPMB, a.s., MĚNÍRNA BĚLOHORSKÁ, BRNO	Č. STAVBY: 22-018
STAVEBNÍK	DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA BRNA, a.s., HLINKY 64/151,603 00 BRNO	Č. OBJ.: 21/283/5071
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNIČKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
GEN. DODAVATEL	SPECIALIZED ENERGY COMPANY, s.r.o. JIŽNÍ NÁM.32/15, BRNO	
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopecny@jetpro.cz, tel.: 777 965 929	DATUM: 05-2023
ARCHIVNÍ ČÍSLO	E4-A1041	ČÍSLO VÝK/DOK: D2-05-05
HL. PROJEKTANT	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopecny@jetpro.cz, tel.: 777 965 929	
KONTROLOVAL	ING. ZDENĚK RECH, rech@jetpro.cz	
REVIZE		
KOORDINACE PD	JETPRO s.r.o.	
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ	
SUBDDAVATEL	ENELOGY S.R.O.	
PROJEKTANT	ING. JAKUB MAŠEK	
MÍSTO STAVBY	BRNO, KAT. ÚZEMÍ SLATINA [612286] A ŽIDENICE [611115]	KÓD LOKALITY: BELO
SO/PS	PS 05 - UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD	MĚŘÍTKO: M 1:100
MAJETKOVÁ TŘÍDA	-----	FORMÁT: A3
DRUH DOKUMENTU	TECHNICKÁ ZPRÁVA	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	UZEMNĚNÍ	ARCHIVNÍ ČÍSLO: -----