

**Pozor!**


Před zahájením výkopových prací zajistí investor přesné vytyčení stávajících podzemních sítí a nové budou položeny dle platných ČSN – zejména ČSN 73 60 05. Souběh a křížení se stávajícími sítěmi viz situační situace stavby.

!!!PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ SI MUSÍ ZHOTOVITEL NECHAT ZAMĚŘIT EXISTUJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ!!!

**Legenda:**

TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ VN 3x1x22-AXEKVCEY 240/25 (NAKXSZY 1x240/25) + ovl. kabel  
CIVIT 12x2,5 + HDPE TRUBKA 40/32  
UKLÁDÁNÍ V KABELOVÉM BETONOVÉM ŽLABU V CELÉ DÉLCE TRASY + PÁSKA F42x 304

**Řez A-A m 1:50**



Investor				Město Pelhřimov	
				Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov	
Hlavní projektant	Zpracoval	Kontroloval	Schválil	 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ KOMUNARDŮ 36, PRAHA 7	
ing. Jaroslav Altera	ing. Jaroslav Altera				
				stavba:	
				Nová trafostanice a přepojení zimního stadionu na VN rozvod, Pelhřimov	
				HIP:	
				Ing. Jaroslav Altera	
				číslo zakázky:	
				2024-02	
				stupeň dokumentace:	
				PDPS	
				datum:	
				01/2025	
				měřítko:	
				1:500	
				formát:	
				3xA4	
				číslo výkresu:	
				výtisk číslo:	
				02	
				obsah:	
				SITUACE UMÍSTĚNÍ TS+ PŘÍPOJKY VN K ZS	
				název dig.souboru:	
				číslo přílohy:	