

**DODATOK č.1 K TECHNICKEJ SPRÁVE**  
**UPRESNENIE POČTU OSÔB**

Názov stavby: **REVITALIZÁCIA SKLÁRSTVA  
MODERNÉ VZDELÁVANIE V POĽNOHOSPODÁRSTVE A  
LESNÍCTVE**

Objekt: **SO 01 REVITALIZÁCIA SKLARSTVA**

Miesto stavby: **p.č.2343/2, k.ú. POLTÁR**

Okres: **POLTÁR**

Kraj: **BANSKOBYSSTRICKÝ**

Investor: **BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ**

**K bodu 3.4. Elektrická požiarňa signalizácia** , ktorý znie

V súlade s STN 730835 nie je nutné objekt vybaviť EPS a inštalovať hlasovú signalizáciu požiaru. SHZ sa nepožaduje.

Vzhľadom na charakter objektu a predpokladaný počet osôb /viac ako 200/ doporučujem objekt vybaviť hlasovou signalizáciou požiaru.

sa doplní odstavec v znení

Na základe informácie investora , že sa v danom objekte nebude nachádzať viac ako 200 osôb sa hlasová signalizácia nepožaduje

St. Ľubovňa : august 2023 © Ing. Hriňáková Beata

