



LEGENDA ZNAČIEK POŽIARNEJ OCHRANY

- SMER ÚNIKU
- VÝCHOD NA VOĽNÉ PRIESTRANSTVO
- PRÁŠKOVÝ PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ 6 kg
- CO_2 PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ 5 kg
- POŽIANY ÚSEK VYBAVENÝ NÚDZOVÝM OSVETLENÍM
- POŽIARNE DELIACE STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
- POŽIARNE NEBEZPEČNÝ PRIESTOR
- HADICOVÝ NAVIJAK
- NÁSTENNÝ HYDRANT
- PODZEMNÝ HYDRANT
- POŽIARNA ODOLNOSŤ STROPNEJ KONŠTRUKCIE
- EW-C 30 POŽIARNY UZÁVER EW 30 minút VYBAVENÝ SAMOZATVÁRACÍM ZARIADENÍM
- 30 + POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ ZVISLÝCH KONŠTRUKCII POŽIADAVKY NA STAVEBNÚ KONŠTRUKCIU
- (KZ) KOORDINÁTOR SAMOZATVÁRANIA

sever	196,90		
	m n.m. = ± 0,000	paré	pečiatka a podpis

stavebník	BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica		VISIA.
generálny projektant	VISIA s.r.o., Sládkovičova 2052/50A, 927 01 Šaľa		
zodpovedný projektant	Ing. Ladislav Chatrnúch	číslo revízie	00
autor	Ing. Arch. Michal Babinec, Ing. Arch. Šimon Rusina	dátum revízie	24.8.2023
vypracoval	Peter Evetke	stupeň	DSPaR
	FISoB s.r.o., Štúrova 482/43, 952 01 Vráble	dátum	12/2023
kontroloval	Peter Evetke	číslo zákazky	101CC080623
profesia	D7 Protipožiarna bezpečnosť		
názov stavby	**SOŠ Technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu**		
miesto stavby	SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01	mierka	1:100
stavebný objekt	SO102 Spoločenský objekt	formát	8xA4
názov výkresu	Rezy PBS	číslo výkresu	05