

LEGENDA MIESTNOSTÍ

OZNAČENIE	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	OSVETL.(lx/
1.01	Praktická učebňa	119,74	500
1.02	WC muži	7,63	200
		127,37 m²	

LEGENDA SVIETIDIEL :

Svietidlo č.1 — VONKAJŠIE NÁSTENNÉ LED SVIETIDLO - ANTRACIT, 230V, GU10, 2x35W, IP65 + ZDROJ 35W
RENDL LIGHTING - MIZZI N61W 8 /R13043/ - alebo ekvivalent

Svietidlo č.2 — VONKAJŠIE STROPNÉ A NÁSTENNÉ LED SVIETIDLO d250, 230V, 10W, 996lm, IP65
CMD - CMD9026 - ANTRACIT - alebo ekvivalent

Svietidlo č.3 — TRUBKOVÉ LED SVIETIDLO TUBILUX SLIM, 230V, 14W, 1520lm, 4000K, IP68, DALI
ZUMTOBEL TLX S 1500-840 O SL S LDO - alebo ekvivalent

Svietidlo č.4 — KRUHOVÉ LED SVIETIDLO PERLUCE BIELA, 230V, 28,7W, 3760lm, 4000K, IP50, DALI
ZUMTOBEL PERLUCE O LED 3920-840 DASD LDE - alebo ekvivalent

Svietidlo č.5 — KRUHOVÉ LED SVIETIDLO PERLUCE BIELA, 230V, 16,4W, 2000lm, 4000K, IP50, DALI
ZUMTOBEL PERLUCE O LED 2200-840 D350 LDE - alebo ekvivalent

Svietidlo č.6 — ZÁVESNÉ LUSTROVÉ LED SVIETIDLO FLOS ARM - BLUE STEEL (ELOXOVANÁ) d243 /5ks,
230V, 16W, 1250lm, 2700K, IP20, STMIEVATELNE
FLOS ARM S LED BLUE STEEL - alebo ekvivalent

Svietidlo č.7 — 3-FÁZOVÝ KOLAJNICOVÝ SYSTÉM S REFLEKTORMI PRE VERTIKÁLNE NASVIETENIE - alebo ekvivalent
- S-FÁZOVÁ L3->DALI NAPÁJACIA LIŠTA ZUMTOBEL 3000x34x34mm, BLACK, 230V, IP20, DALI
IS2601940/ 3PHL1+3xDALI SCHIENE 3000 BK
- LED REFLEKTOR ZUMTOBEL INTRO LITECARVE d125mm, L3+DALI,
INT LED3700-840 LDE LC 3CY BK /6071440/
230V, 43W, 3696lm, 4000K, DALI, BLACK, 348x125x193mm
- NAPÁJAC PE-VLAVO 110 /68x34x34, BLACK, L3+DALI/ EINSP L BK /6070023/
- SPOJKA 3PHL1+3xDALI VERB BK /62802200/,
- KONCOVKA 3PHL1+DALI ABSCHL-PL BK /62802210/
- VRATANE DRZIAKOV PRE PRISADENIU MONTAŽ 3PHL1+3xDALI MONT-ZUBEH SCHIENE 3STCK/ S0581040/
- A OSTATNÉHO PRISLUŠENSTVA PRE MONTAŽ

Svietidlo č.8 - všeobecne — SYSTÉM STROPNÉHO KONTINUÁLNEHO PRIBADENÉHO/ZÁVESNÉHO LED OSVETLENIA
ARELUX XUNO, 230V, 4000K, IP40, ČIERNA, DALI - alebo ekvivalent

- NAPÁJACÍ KONEKTOR PRE XUNO SYSTÉM ČIERNY, 1.5m NAPÁJ.KÁBEL, 230V, IP20, DALI /UNS034PKDALI SBK/
- LINEÁRNY KONEKTOR PRE LINEÁRNE SPOJENIE 2 SVIETIDIEL S 2 KONEKTORMI
230V, DALI /UNS034LCDALI/
- SPOJOVACÍ ROHOVÝ DIEL SO SVIETIDLOM A UPEVŇ.SPONAMI / SPOJKA L/
XUNO 30W, 2862lm, 4000K, DALI, 463x439/328x304/x40x68 /UNS034C60NWDALI SBK/
- LINEÁRNE SVIETIDLO A PRE SYSTÉM XUNO (DALI)
- LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO XUNO 50W, 4696lm, 4000K, DALI,1186x40x68mm /UNS03NWDALI SBK/
- LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO XUNO 60W, 5621lm, 4000K, DALI,1480x40x68mm /UNS0NWDALI SBK/
- OSTATNÉ PRISLUŠENSTVO PRE MONTÁŽ

ŠPECIFIKÁCIA JEDNOTLIVÝCH LIŠT KONTINUÁL.SYSTÉMU ARELUX-XUNO

- Svietidlo č.8a — Svietidlo 8a - Lišta 101S2, 101S6, 101S8
- 1x NAPÁJACÍ KONEKTOR, DALI - (UNS034PKDALI SBK alebo ekvivalent)
- 2x LINEÁRNY KONEKTOR, DALI - (UNS034LCDALI alebo ekvivalent)
- 1x LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO XUNO 50W, DALI - (UNS03NWDALI SBK alebo ekvivalent)
- 1x LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO XUNO 60W, DALI - (UNS04NWDALI SBK alebo ekvivalent)
- OSTATNÉ PRISLUŠENSTVO

- Svietidlo č.8b — Svietidlo 8b - Obdĺžniková lišta 201S1
- 1x NAPÁJACÍ KONEKTOR, DALI - (UNS034PKDALI SBK alebo ekvivalent)
- 8x LINEÁRNY KONEKTOR, DALI - (UNS034LCDALI alebo ekvivalent)
- 4x ROHOVÝ DIEL SO SVIETIDLOM XUNO 30W, DALI - (UNS034C60NWDALI SBK alebo ekvivalent)
- 6x LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO XUNO 50W, DALI - (UNS03NWDALI SBK alebo ekvivalent)
- 6x LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO XUNO 60W, DALI - (UNS04NWDALI SBK alebo ekvivalent)
- OSTATNÉ PRISLUŠENSTVO

- Svietidlo č.8c — Svietidlo 8c - Lišta 101S4
- 1x NAPÁJACÍ KONEKTOR, DALI - (UNS034PKDALI SBK alebo ekvivalent)
- 2x LINEÁRNY KONEKTOR, DALI - (UNS034LCDALI alebo ekvivalent)
- 4x LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO XUNO 60W, DALI - (UNS04NWDALI SBK alebo ekvivalent)
- OSTATNÉ PRISLUŠENSTVO

- Svietidlo č.8d — Svietidlo 8d - Lišta 101S5.1, 101S7.1
- 1x NAPÁJACÍ KONEKTOR, DALI - (UNS034PKDALI SBK alebo ekvivalent)
- 1x LINEÁRNY KONEKTOR, DALI - (UNS034LCDALI alebo ekvivalent)
- 2x LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO XUNO 60W, DALI - (UNS04NWDALI SBK alebo ekvivalent)
- OSTATNÉ PRISLUŠENSTVO

- Svietidlo č.8e — Svietidlo 8e - Lišta 101S5.2, 101S7.2
- 1x NAPÁJACÍ KONEKTOR, DALI - (UNS034PKDALI SBK alebo ekvivalent)
- 1x LINEÁRNY KONEKTOR, DALI - (UNS034LCDALI alebo ekvivalent)
- 1x LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO XUNO 50W, DALI - (UNS03NWDALI SBK alebo ekvivalent)
- 1x LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO XUNO 60W, DALI - (UNS04NWDALI SBK alebo ekvivalent)
- OSTATNÉ PRISLUŠENSTVO

LEGENDA PRÍSTROJOV :

DOTYKOVÉ TLAČIDLO LOXONE TOUCH PURE, TREE ANTRACIT S CIDLOM TEPLOTY A VLHKOSTI / LOXONE TOUCH PURE TREE 100462 - alebo ekvivalent

SENZOR PRITOMNOSTI NA POVRCH, 360°, IP30 /LOXONE 100423, TREE ANTRACIT/ - alebo ekvivalent

DETEKTOR POHYBU PRE EXTERIER ESYLUX RC230, 230° /LOXONE 200112/ - alebo ekvivalent

INŠTALAČNÁ KRABICA DO HORĽ.MATERIÁLOV /DREVO, OSB DOSKY/, KOPOS KPL 64-50LO_NA - alebo ekvivalent

PRECHOD KÁBLOV SMEROM HORE AJ DOLE

CENTRAL STOP TLAČIDLO ČERVENE, /1xNO, 1xNC/
VRATANE KRABICE S ROZBITNÝMI SKLOM, 230V, IP55
GEWISS GW42201 - alebo ekvivalent

NÚDZOVÉ LED SVIETIDLO K3 S PKTOGRAMOM UNIVERZÁLNE
SCHRACK NUDZU213SC 1W 1x2-3.4h 230VAC IP44 univerzálne SC /obj.č.NUKZU013SC/
• MASTERNÝ DRIVER PRE NUKZU013SC /obj.č.NUKMAVAW/
• BATÉRIA 12,0V 1,5Ah LiFePO4 /obj.č.NUKR0232/
- alebo ekvivalent

PRISTUPOVY BOD WIFI NA STROPE / MIKROTIK CAP AC, RBcAPGi-5acD2nD/
- alebo ekvivalent

LEGENDA VEDENÍ :

HLAVNÁ KÁBLOVÁ TRASA VEDENÁ V ZÁKLADOVSKE
KÁBLE VEDENÉ V CELEJ TRASE V TRUBKÁCH FXP - alebo ekvivalent

HLAVNÁ KÁBLOVÁ TRASA VEDENÁ V STENE ZVONKU OBJEKTU V ZATEPLENÍ
KÁBLE VEDENÉ V CELEJ TRASE V TRUBKÁCH FXP - alebo ekvivalent

HLAVNÁ KÁBLOVÁ TRASA VEDENÁ NA STROPE NA POVRCHU 1.NP
KÁBLE VEDENÉ V CELEJ TRASE V TRUBKÁCH FXP - alebo ekvivalent

HLAVNÁ KÁBLOVÁ TRASA VEDENÁ V STROPE V PODHLADE 2.NP
KÁBLE VEDENÉ V CELEJ TRASE V TRUBKÁCH FXP - alebo ekvivalent

HLAVNÁ KÁBLOVÁ TRASA VEDENÁ NA POVRCHU V EXTERIERI/OSVETLENIE, DETEKTORY...
KÁBLE VEDENÉ V CELEJ TRASE V TRUBKÁCH FXPS UV-STABIL. - alebo ekvivalent

LEGENDA ZNAČENIA:

TLAČÍTKA: 101TL1 — číslo okruhu / tlačítko / cislo miestnosti

SVIETIDLÁ: 101S1.2 — poradie ovládaného svetla / číslo okruhu / svetlo / cislo miestnosti

DETEKTORY POHYBU: 101P1 — číslo okruhu / detektor pohybu / cislo miestnosti

ZÁSUVKY: Z1.2 — poradie zasuvky na okruhu / číslo okruhu / zásuvka

OKENNÝ A DVERNÝ KONTAKT: 101MK1 — poradie okna v miestnosti / okenný/dverný kontakt / cislo miestnosti

VÝVODY: 101V1 — číslo obvodu / vývod / cislo miestnosti

REGULAČNÁ HLAVICA LOXONE TREE: 101SM1 — poradie hlavice v miestnosti / hlavica LOXONE / cislo miestnosti

VÝVOD PRE ŽALÚZIE: 101VŽ1 — číslo obvodu / vývod pre žalúzie / cislo miestnosti

SNÍMAČ TEPLOTY: 101BT1 — číslo okruhu / snímač teploty / cislo miestnosti

ROZDEĽOVAČ: R1 — číslo okruhu / rozdelovač

PC ZÁSUVKY: 101PC1a,b — modul a, modul b / poradie PC zás. / PC zásuvka / cislo miestnosti

PRINCÍP OSÁDZANIA RÁMIKOV

–vypínače bežne výška 1200 mm, začiatok rámiku vždy 100 mm od dverí, rohu, ...
–zásuvka vždy osovo pod vypínačom, výška 400 mm
–rámiky združovať do spoločných dvojí/troj/štvor rámikov



UMÝVACÍ PRIESTOR



SÚSTAVA 3 NPE AC 50Hz 400/230V TN-S
SÚSTAVA 1 NPE AC 50Hz 230V TN-S
OCHRANA SAMOČINNÝM ODPAJANÍM NAPÁJANIA

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

KAPITOLA A.1 ZÁKLADNÁ OCHRANA – IZOLÁCIOU
KAPITOLA A.2 ZÁKLADNÁ OCHRANA – ZÁBRANAMI A KRYTÍM
411 OCHRANA PRI PORUCHE – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
415.2 OCHRANA PRI PORUCHE – DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE
415.1 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

PROSTREDIE:

AB5 - ZÁKLADNE
AB7 - POD PRISTREŠKOM
AB8 - VONKAJŠIE
BA2 - DETI
CA2 - HORĽAVÉ KONŠTR.MATERIÁLY /DREVENÉ BUDOVY/

POZNAMKY:

1. PROSTREDIA SÚ STANOVENÉ PODĽA PROTOKOLU, KTORÝ JE SÚČASŤOU DOKUMENTÁCIE
2. ULOŽENIE SILOVÝCH/ SLP. KÁBLOV MUSIA VYHOVOVAŤ NORMAM STN 33 2000-5-52:2012
3. VYPÍNAČE BUDÚ VO VÝŠKE 1200 mm NAD PODLAHOU
4. ZÁSUVKY BUDÚ VO VÝŠKE 400mm NAD PODLAHOU, AK NIE JE V PROJEKTE NAZNAČENÉ INAK
5. VŠETKY POUŽITÉ ZARIADENIA VÝROBKY SÚ REFERENČNE A MÔŽU BYŤ NAHRADENÉ INÝMI S ROVNAKÝMI PARAMETRAMI
6. INTENZITA OSVETLENIA JE STANOVENÁ NA ZÁKLADE STN EN 12464-1
7. DODRŽAŤ ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI OD VŠETKÝCH DOTKNUTÝCH INŽINIERSKÝCH SIETI VO.TECHNICKÁ SPRÁVA
8. ELEKTROINŠTALÁCIE V UMÝVACÍCH PRIESTOROCH MUSIA VYHOVOVAŤ NORME STN 33 2000-7-701
9. KÁBLOVÉ TRASY NA 1.NP VIESŤ V ZÁKLAD.DOSKE, V STENE V ZATEPLENÍ, PRÍPADNE NA POVRCH K SVIETIDLÁM. KÁBLOVÉ TRASY NA 2.NP BUDÚ VEDENÉ V PODHLADE, K ZARIADENIAM V STENE V ZATEPLENÍ.
10. VŠETKY KÁBLE BUDÚ ŤAHANÚ V TRUBKÁCH FXP, PRÍPADNE FXPS–UV STABILNÁ, /PRÍVOD.KÁBEL FXKVR50/.
11. PRI ŤAHANÍ KÁBLOV DODRŽAŤ ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI, VŠ PRÍL.Č.1 K TECHNICKEJ SPRÁVE.

měř	m n.m. = ± 0,000	1	počet listů a počet
sever	196,90		

stavebník	BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica	VISIA.
generálny projektant	VISIA s.r.o., Sládkovičova 2052/50A, 927 01 Šaľa	
zodpovedný projektant	Ing. Slavomír Vislocký	číslo revízie R0
autor	Ing. Arch. Michal Babinec, Ing. Arch. Šimon Rusina	dátum revízie
vypracoval	Ing. Kamila Jullnyová	stupeň DSPaR
		dátum 07/2023
kontrolovali	Ing. Slavomír Vislocký	číslo zákazky 101CC080623
profesia	elektroinštalácia	/22-E-075/
názov stavby	SOŠ Technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu	
miesto stavby	SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01	mierka 1:50
stavebný objekt	D8-SO103	formát 1260x841
názov výkresu	Pôdorys 1.np - osvetlenie	číslo výkresu D8-103-01