



Żołędowo, dnia 04.07.2025r.

Zn. spr.: S.270.1.2025

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowe AFFABRE Sp. z o.o.,
ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz**

Dotyczy: „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Zdroje droga ppoż nr 15”

Pyt. 1. Odporność na ścieranie kruszywa 0/31,5

Zgodnie z załączoną SST odporność na ścieranie mieści się w przedziale 7-13. Wymóg ten wyklucza większość powszechnie stosowanych i dostępnych w naszym kraju kruszyw twardych takich jak: melafir, amfibolit, granit. Ze względu na brak dostępności kruszywa spełniającego ww. wymagania oraz brak technologicznego uzasadnienia zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów SST określających odporność na ścieranie MDE w zakresie 7-13.

Sporo dostępnych kruszyw spełnia wymogi zapisane w specyfikacji w zakresie odporności na ścieranie.

Z poważaniem
Adam Markiewicz
Zastępca Nadleśniczego
/podpisano elektronicznie/



Sprawę prowadzi: Tomasz Lewandowski, tel.: 52 360-53-77, e-mail: tomasz.lewandowski@torun.lasy.gov.pl