





- a) wyłącznik główny,
- b) sygnalizacja obecności napięcia,
- c) zabezpieczenie przeciwprzepięciowe,
- d) trwałe opisy na elewacji rozdzielnic,
- e) wyłączniki nadmiarowo-prądowe dla obwodów oświetleniowych, tam gdzie jest to możliwe,
- f) zabezpieczenia różnicoprądowe,
- g) rezerva miejsca w tablicy min. 30%
- h) celem uniknięcia problemów z wyłączaniem urządzeń załączonych po powrocie napięcia str.:
 - zabezpieczenie zintegrowane wyłączniki różnicoprądowe 30mA reagujący na składową sumę pulsującą (char. A) z zabezpieczeniem nadprądowym B16A
 - do ww. zabezpieczenia przyłączyć maksymalnie 5 punktów logicznych na tej samej kondygnacji
 - w przypadku wyłączenia zasilania zabezpieczenie zastąpić wyłącznikiem nadprądowym
 - do ww. zabezpieczenia przyłączyć (char. A) krótkoczasowy

-  centrala sterowania oddymianiem(I piętro)
-  czujka optyczna OCD
-  przycisk oddymiania RPO


uwaga:
na I piętrze w klatce schodowej należy umieścić przycisk przewietrzania

W RAZIE POTRZEBY ZANTOWAĆ KONTAKTORY DO OBSŁUGI STACJI POGODOWEJ, INSTALACJI ALARMOWEJ ORAZ KLIMATYZACJI (ROZŁĄCZENIE KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU PRZY OTWARTYM OKNIE, ALBAM W PRZYPADKU ZAKMNIACIA OBIEKTU Z POZOSTAWIONYM OTWARTYM OKNEM, SAMOCZYNNE ZAKMNIACIE W PRZYPADKU PRZEROKREZANIA OKREŚLONYCH WARTOŚCI PORÓWNY WIATRU / OPADÓW). PRZY CZYM ASPEKT DOTYCZĄCY KONTAKTORÓW NA POTRZEBY KLIMATYZACJI I INSTALACJI ALARMOWEJ DOTYCZY WSZYSTKICH OKIEN W OBIEKcie, W PRZYPADKU KONTAKTORÓW PRZEWIDZIANO KLIMATYZACJĘ LUB I INSTALACJĘ ALARMOWĄ, NALEŻY TAK PAMIĘTAĆ O POWIĘLIENIU KONTAKTORÓW W PRZYPADKU KLASZCZĄCEJ KILKA TAKICH FUNKCJI W JEDNYM OKNIE.

- gniazdo wtyczkowe pojedyncze / podwójne z uzziemieniem
- gniazdo wtyczkowe szczelne z uzziemieniem IP44
- wpust przyłączeniowy zakończony w puszcze IP44
- przycisk PWP
- gniazdo do lodówki
- gniazdo do pochłaniacza/okapu
- gniazdo do pralki
- pojedyncze gniazdo 3-fazowe 400V
- rejestrator kamer

 - punkt logiczny 2xRJ45+RJ11 kat.6 / RTVSAT / 2x gniazdo 230V w
wspólnej ramce 5-krotnej

RP (KONDYGNACJA + NR ROZDZIELNICY)

 - rozdzielnica piętrowa ognioochronna o odporności ogniowej EI15


55W lampa bakteriobójcza ścienna z minutnikiem IP20

K1808 ND

 - KAMERA ZEWNĘTRZNA 180°

☒ **Yes**

K360° NR
- KAMERA WEWNĘTRZNA 360°



KAPERA WĘWNĘTRZNA 500

 CZUJKA DYMU NA BATERIE

PROJEKTOWANE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE CHŁODZĄCE

 - transformator domofonowy zlokalizowany w RG

12V/2A

 - centrala domofonowa cyfrowa przy drzwiach wiatrołapu

 - unifon połączony z centarłą przewodem YTDY 6x0,5

686 - elektrozaczep dostarczony razem ze stolarka drzwi zasilany z centrali