






















*Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.  
Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego.*


**UWAGI:**  
- instalacji elektrycznej nie prowadzić na trzonach kominowych

**LEGENDA:**

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
|  | - TABLICA ROZDZIELCZA SALI SPORTOWEJ |
|  | - ŁĄCZNIK POJEDYNCZY/ŚWIECZNIKOWY    |
|  | - CZUJKA RUCHU                       |
|  | - ŁĄCZNIK POJEDYNCZY IP44            |
|  | - ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY IP44          |

Legenda opraw oświetleniowych	
	A1 OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED IP54 (24W)
	B1 OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED (32W)
	B2 OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED (24W)
	C1 OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED IP44 (7W)
	D1 OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED IP66 (145W)
	E1.1 OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED IP66 (31W)
	ZA1 OPRAWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO LED IP65-IP67 (23W)
	ZB1 OPRAWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO LED IP66 (54W)
	AW1 OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (2W)
	AW2H OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 Z WYSIĘGNIKIEM (2W) Montaż opraw oświetlających urządzenia PPOŻ na wysokości około 3m - za pomocą wysięgnika montowanego do ściany (w zestawie z oprawą)
	AW3 OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (2W)
	AW4 OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 + WSPÓRNIK MONTOWANY DO ŚCIANY (4W)
	EW1 OPRAWA EWAKUACYJNA LED JEDNOSTRONNA IP66 (3W)
	EW2 OPRAWA EWAKUACYJNA LED DWUSTRONNA IP66 (3W)
	EW3 OPRAWA EWAKUACYJNA LED ZEWNĘTRZNA (COLD) IP66 (8W)







YKY-żo 5 x 16mm<sup>2</sup>  
WLZ do istniejącej tablicy głównej szkoły



**ATELIER ARCHITEKTÓW**  
*Radosław Jędrzej*

**ATELIER ARCHITEKTÓW**  
*Radosław Jędrzej*

**ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYŃSKI**  
ŻYŁOŁE WOSKOWE 18-800 BIAŁOGÓRZE, BIAŁOGÓRZANIEC, TEL. 51445882

BRANŻA	SPEC	ETAP	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA																
<b>IE</b>	<b>IE</b>	<b>PT</b>	<b>1:100</b>	<b>IE0</b>																
<p><b>NAZWA I ADRES ZADANIA</b> <span style="float: right;"><b>DATA</b>    <b>22 MARZEC</b></span></p> <p><b>ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O GIMNASTYCZNA</b></p> <p><b>ADRES INWESTYCJI:</b> SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLNIKACH, JEDN.EW. 24 NIEGOWA, ODRĘB 0017 SOKOLNIKI, DZ. 1353, SOKOLNIKI</p>																				
<b>ZAWARTOŚĆ RYSUNKU</b>																				
<b>RZUT OŚWIEśLENIA</b>																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">INSTALACJE JE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:</th> <th style="width: 20%;">PODPIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mag. inż. Mariusz Kozłowski Nr. uzg. 261005555-05/uzg. budowlana w spec. instalacji ogólnowymagalnej bto</td> <td style="text-align: center; vertical-align: bottom;"> Mariusz A. Kozłowski</td> </tr> <tr> <th style="width: 80%;">INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SPRAWOZDAWCA:</th> <th style="width: 20%;">PODPIS</th> </tr> <tr> <td>Mag. inż. Andrzej Malachuk Nr. uzg. 2020499-45/uzg. budowlane w spec. instalacji ogólnowymagalnej bto</td> <td style="text-align: center; vertical-align: bottom;"> Andrzej A. Malachuk</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>					INSTALACJE JE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:	PODPIS	Mag. inż. Mariusz Kozłowski Nr. uzg. 261005555-05/uzg. budowlana w spec. instalacji ogólnowymagalnej bto	 Mariusz A. Kozłowski	INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SPRAWOZDAWCA:	PODPIS	Mag. inż. Andrzej Malachuk Nr. uzg. 2020499-45/uzg. budowlane w spec. instalacji ogólnowymagalnej bto	 Andrzej A. Malachuk								
INSTALACJE JE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:	PODPIS																			
Mag. inż. Mariusz Kozłowski Nr. uzg. 261005555-05/uzg. budowlana w spec. instalacji ogólnowymagalnej bto	 Mariusz A. Kozłowski																			
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SPRAWOZDAWCA:	PODPIS																			
Mag. inż. Andrzej Malachuk Nr. uzg. 2020499-45/uzg. budowlane w spec. instalacji ogólnowymagalnej bto	 Andrzej A. Malachuk																			
<p><b>ZALĄCZNIK GRAFICZNY OPAKOWANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSIE CYFROWYM PROJEKTU STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI I PROJEKTOWEJ I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ O PROJEKTOWANIU I WYKONANIU BUDOWLANYCH DZIAŁAŃ</b></p>																				

**STRONA**