



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Pelhřimov  
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPJ-41027-3/ČJ-2022-161706-DING

Pelhřimov 21. listopadu 2024

Počet stran: 2

Přílohy: 2/2LAPLAN a.s.  
Cejl 504/38  
602 00 Brno**Vyjádření k připojení sjezdu z parc. č. 2360/96 na MK ul. Kouřimského v Pelhřimově**

Dopravní inspektorát Pelhřimov, jako dotčený orgán státní správy ve věci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, v souladu s § 10 odst. 5, a v návaznosti na § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s připojením pozemku z parc. č. 2360/96 na MK ul. Kouřimského v Pelhřimově, dle přiložené situace, a to za dodržení následujících podmínek:

- 1) Budou zajištěny rozhledové poměry dle požadavků ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací), v rozhledovém poli nebude žádná překážka vyšší než 0,7 m, možno pouze sloup o šířce max. 0,15 m. V případě vzrostlých stromů nebo náletové zeleně **požadujeme** v souladu s § 15 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jejich **odstranění**.
- 2) Napojení bude mít zpevněnou, lehce čistitelnou vozovku.
- 3) Bude zamezeno přítoku dešťové vody z této plochy na komunikaci.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající vyjádření, s předloženým návrhem souhlasí za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Pražská 1738  
393 01 Pelhřimov

www.policie.cz

Tel.: 974274258  
E-mail: krpj.podatelna@pcr.cz  
ID DS: x9nhptc

Zpracoval:  
por. Ing. Zdeněk Mičoch

por. Bc. Hana Němcová  
zástupce vedoucího oddělení