



Název místa	Délka svodu	Vzdálenost ve vzduchu	Vzdálenost v cíhle
JT1-2	13.0	0.52	1.04
JT4-6	7.0	0.28	0.56
JT3	10.0	0.40	0.80
JT7-9	7.0	0.28	0.56
JT10-12	11.0	0.44	0.88

Název miesta	Dĺžka svodu	Vzdialenosť vo vzduchu	Vzdialenosť v cihle
JT1-2	11,0	0,44	0,88
JT4-6	5,0	0,20	0,40
JT3	8,0	0,32	0,64
JT7-9	5,0	0,20	0,40
JT10-12	9,0	0,36	0,72

Železná soustava: metoda valivé kuličky
Třída LPS : III
Zemní odpor : max. 10 ohmů

POZNÁMKA:
Uzemnění bude provedeno pomocí pásky FeZn 30x4, uložené v základech objektu.
Všechny spoje budou provedené pomocí žs svorek.
Svody u kterých nebude při měření dodržen zemní odpor budou doplněny o zemníci tyče délky 2m.

V případě instalace jakýchkoli zařízení na střechu, musí být systém ochrany před bleskem prověřen a případně upraven.

Přechod vodiče FeZn d=10mm mezi uložením v zemi a na vzduchu musí být dle ČSN 33 2000-5-54 ochráněn proti korozi, např. gumoesfilitovou suspenzí. Ochrana musí být provedena v délce min. 30cm pod povrchem a 20cm nad povrchem.

Tato dokumentace je důležitým vlastním chráněným platným zákonem. Není bíl bez předchozího písemného souhlasu autora kopírování, rozmnožování, upravení a zjištění třetím osobám. Projektant při návrhu výpočtu a vypracování projektové dokumentace předpokládá, že stavba bude prováděna dle platných norem ČSN, i Textový list je nedílnou součástí dokumentace. Všechny rozdíly konstrukcí jsou uvedeny ve skladbě výkresů. Stavba dle této projektové dokumentace musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá.

LAPLAN 0,000= 516,00 m n.m. - B.p.v

Název stavby	Ing. Filip Vacek
k.ú. Pehřimov [718912], 393 01 Pehřimov, ulice Kouřimské	Hlavní projektant
Místo	Martin Příkryl
Město Pehřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pehřimov, IČO: 00248801	Vypracoval
Stavěbník	Ing. arch. Martin
	Autoř

1.2.0.4.1_PROVOZNI BUDO

D.1.2.5_SILNOPROU

Čist dokumentace

Supeli dokumentace

Název výkresu

0.1.2.5.07	00	05/20
<i>Nota de banco</i>	<i>Revisão</i>	<i>Cópia</i>

Ing. Filip Vaoel

Hlavní projektant

Martin Příkrý

Vyprecoval

Author

Ing. Kateřina S
Autorizovaná osoba