

Vysvětlení zadávací dokumentace č.5

podlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle § 3 písm. b), § 52 písm. b) a § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: PROVOZNÍ OBJEKT PELHŘIMOVSKÉ VODÁRENSKÉ S.R.O.

Jedná se o veřejného zadavatele.

Název: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 39301 Pelhřimov
IČ: 00248801
DIČ: CZ00248801
Zastoupený: Ladislavem Medem, starostou města
E-mail: med.l@mupe.cz

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zadavatel tímto v souladu s ustanoveními **§ 98 ZZVZ** uveřejňuje zákonným způsobem tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám, resp. vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

Dobrý den,

Bereme na vědomí Vaše odpovědi na mé otázky, ale znova se ptám na izolaci betonových stěn. Vaše odpověď je neurčitá a nevím co máme cenit.

Vaše odpověď

- k problematice pokládky tepelně izolační vrstvy na asfaltovou HI Do soupisu prací bylo doplněno vyrovnaní křemičitým pískem, který vyrovná případné nerovnosti vzniklé přeložením pásů při jejich spojování.

- provedení hydroizolace v místě železobetonové stěny přilehlé k terénu Uvědomujeme si větší pracnost provedení hydroizolace, jedná se však o standardně prováděné práce, na které mají firmy vyrábějící hydroizolace ověřená řešení, která deklarují i odolnost na tlakovou vodu. Doplnili jsme příplatek za opracování výztuže hydroizolací do soupisu prací.

Otázka:

V čem spočívá příplatek za opracování výztuže hydroizolací pol. 202 - z položka je tzv R a z PD není jak je tento detail řešen.(např. zálivkou atd).

Odpověď:

Jedná se o opracování procházející výztuže k tomu určeným materiálem např. k tomu určené stěrkové hydroizolace na bázi bitumenu či cementu vhodné pro utěsnění prostupů základových konstrukcí. Postup aplikace má každý výrobce těchto materiálů uveden ve svém technickém listu.

V technické zprávě v projektové dokumentaci je uvedeno: „*v místě, kde hydroizolace prochází přes výztuž, bude aplikován dvousložkový trvale pružný hydroizolační nátěr (na bázi disperze a směsi modifikovaných přísad s cementem). Nátěr po vytvrzení vytvoří hydroizolační membránu.*“

V Jihlavě dne 5. 9. 2025

**za zadavatele na základě plné moci
AUTHORIA, s.r.o.
zastoupená Ing. Marií Rubišarovou Medovou, jednatelkou**