



UWAGA: SYSTEM OCHRONY
PRZECIWPORAŻENIOWEJ
"SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA"
W UKŁADZIE **TN-C-S**
INSTALACJA WEWNĘTRZNA W
UKŁADZIE **TN-S**

- L1 ■ L2 ■ L3 - przewody fazowe
- N - przewód neutralny
- PE - przewód ochronny
- PEN - przewód neutralno-ochronny

UWAGA:
Gniazda wtykowe do zasilenia
multiswitcha i routera zamontować
zależnie od lokalizacji anteny
SAT/DVB-T/T2 i internetu.

- gn. wt. 2×16[A]/230[V], IP20
YDYżo 3×2,5[mm²]_{300/500[V]}
obw. SAT/TV
- gn. wt. 2×16[A]/230[V], IP20
YDYżo 3×2,5[mm²]_{300/500[V]}
obw. internet
- gn. wt. 2×16[A]/230[V], IP20
YDYżo 3×2,5[mm²]_{300/500[V]}
obw. nr X
- gn. wt. 2×16[A]/230[V], IP44
YDYżo 3×2,5[mm²]_{450/750[V]}
obw. nr X
- gn. wt. 1×16[A]/230[V], IP44
YDYżo 3×2,5[mm²]_{450/750[V]}
obw. nr X

Obiekt	Budynek mieszkalny - leśniczówka			
Budowa	Leśnictwo Woziwoda, obr. ewid.Kłoczek [0003], jed. ewid.Tuchoła-Obszar Wlejski [041606_5], dz. nr 8140/3			
Inwestor	Nadleśnictwo Woziwoda, woziwoda 3, 89-504 Legbąd			
Przedmiot	Poddasze - instalacja elektryczna gniazda wtykowe			
Branża	Elektryczna	rys. E6		
Projektant	Ryszard Kowalski	upr. bud. UAN-KZ -7210/15287 specj. instal.-młzynie. w branży elektrycznej	data	podpis
		30.04.2025 r.		