


2-D.2.3.01 – VÝSLEDKY VÝPOČTU OSVĚTLENÍ

 <p>671 61 Prosiměřice 32</p>	Název stavby	2 - Stavební úpravy bytu školníka ZŠ Mládeže 1, 3, 5, 669 02 Znojmo, p.č. 1675 a 1676 v k.ú. Znojmo-město
	Stavebník	Město Znojmo Obroková 1/12, 669 02 Znojmo, IČO: 002 93 881

ZŠ MLÁDEŽE 1, 3, 5, Znojmo					
Název		Minimální hodnota	Průměrná hodnota	Maximální hodnota	Rovnoměrnost
01.121 - DENNÍ MÍSTNOST	Normálová osvětlenost	230 lx	383 / 300 lx	508 lx	0,6 / 0,6
	Činitel oslnění UGR	9,0	11,7	13,9 / 22,0	
01.122 - ŠATNA - MUŽI	Normálová osvětlenost	150 lx	210 / 200 lx	280 lx	0,71 / 0,4
	Činitel oslnění UGR	0,0	5,3	14,1 / 25,0	
01.124 - SPRCHA - MUŽI	Normálová osvětlenost	164 lx	201 / 200 lx	231 lx	0,82 / 0,4
	Činitel oslnění UGR	0,0	1,6	12,3 / 25,0	
01.125 - KUCHYŇKA	Normálová osvětlenost	229 lx	314 / 300 lx	387 lx	0,73 / 0,6
	Činitel oslnění UGR	0,0	11,7	15,0 / 22,0	
01.129 - DENNÍ MÍSTNOST - ŠATNA	Normálová osvětlenost	159 lx	265 / 200 lx	339 lx	0,6 / 0,4
	Činitel oslnění UGR	12,4	14,5	16,0 / 25,0	

Zakázkové číslo	2018014	Vypracoval	Pavel Kučera	Počet listů	1
		Datum	2018-9÷11	List číslo	1