



#### LEGENDA MÍSTNOSTI

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
01-120	CHODBA	.
01-121	DENNÍ MÍSTNOST	9.76
01-122	ŠATNA -MUŽI	6.62
01-123	WC -MUŽI	1.84
01-124	SPRCHA - MUŽI	1.67
01-125	CHODBA	8.32
01-126	PŘEDSÍŇ ŽENY	1.95
01-127	SPRCHA - ŽENY	1.97
01-128	WC - ŽENY	2.14
01-129	DENNÍ MÍSTNOST - ŠATNA	17.59

- 1 Axiální ventilátor pro odsávání vzduchu přímo  
Ventilátor 150  
parametry Průměr: 150 mm.  
Axiální ventilátor pro odsávání vzduchu přímo nebo pomocí krátkého potrubí.  
Vhodné pro instalaci na stěnu i do stropu. Všechny ventilátory jsou vybaveny kuličkovými ložisky.  
Použití: kanceláře komerční prostory
- 2 Předizolované potrubí pr.160mm  
parametry Průměr: 160 mm.  
třída požární odolnosti dle EN 13501-1:2007 B-s2,d0 (při přechodu mezi požárními úseky je třeba použít požární klapky)
- 3 3m hadice-odsávání a transport vzduchu  
parametry Průměr: 160 mm.  
zvuková izolace :  
tepelná vodivost 0,021 W/m/K  
třída požární odolnosti dle EN 13501-1:2007 B-s2,d0 (při přechodu mezi požárními úseky je třeba použít požární klapky)
- 4 Prostup manžeta160  
parametry Průměr: 160 mm.
- 5 Výfukový kus 45 160  
parametry Průměr: 160 mm.

parametry : **nucené větrání** s minimální dovolenou výměnou vzduchu pro umývárny a záchodové předsíně 30 ( m3.h-1)na 1 výtok teplé vody,  
sprchy 150 – 200 ( m3.h-1) na sprchu,záchody 50 ( m3.h-1) na mísu, pisoáry 25 ( m3.h-1) na pisoár...  
m.č. 017;018;103;104;202;203;206;207;208 a P101.  
Průměr: 160 mm.

KÓTOVÁNO V MM!

<i>Kästner projekt s.r.o.</i>  náměstí Svobody 2029/14, 669 02 Znojmo tel.: 515 244 079		Zodp. projektant: Ing. Roman Kästner ČKAIT .....1001068		Otisk razítka:
		Projektant: Ing.Magda Boorová		
Investor: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 ZNOJMO		Podpis:		
Místo: ZNOJMO	Stupeň: DSP			
Měřítko: 1 : 50	Akce: Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ŽS MLÁDEŽE 1			Č. paré:
Číslo výkr: VZT 1.	par.č .1676 k.ú. ZNOJMO-MĚSTO  BUDOVA MLÁDEŽE 1, ČÁST 3(BYT ŠKOLNÍKA SO.02) Název: PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV			