



URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
e-mail: bzp@piekary.pl

Piekary Śląskie, 21 lipca 2025 r.

BZP.271.20.2025

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Modernizacja drogi ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Piekarach Śląskich

Zamawiający – Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta, na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych informuje, że do treści specyfikacji wpłynęły pytania, na które udziela odpowiedzi i zmienia treść swz jak niżej:

Pytanie 1:

Prosimy o podanie kategorii ruchu dla przedmiotowej ulicy.

Odpowiedź:

Należy przyjąć kategorię ruchu KR-3.

Pytanie 2:

Czy wpusty żeliwne i włazy żeliwne na studniach rewizyjnych należy wymienić na nowe?

Odpowiedź:

Tak, wpusty żeliwne i włazy żeliwne na studniach rewizyjnych należy wymienić na nowe zgodnie z poz. 11 i 12 pomocniczego przedmiaru robót.

W związku z powyższym, zamawiający zmienia treść kolumny pn. *nazwa i opis pozycji przedmiaru robót* poz. 11 i 12 pomocniczego przedmiaru robót.

11	Kalkulacja własna	ST-D-00.00.00 ST-D-03.02.01	Montaż nowego wpustu żeliwnego wraz z pierścieniem odciążającym i regulacją	kpl.	23,00
12	Kalkulacja własna	ST-D-00.00.00 ST-D-03.02.01	Montaż nowego włazu żeliwnego na studni rewizyjnej typ ciężki wraz z pierścieniem odciążającym i regulacją	kpl.	12,00

BZP.ZD-001001/25

Pytanie 3:

Czy na odcinkach, na których należy ułożyć nowy krawężnik należy również wykonać rozbiórkę istniejącego krawężnika wraz z ławą? (brak rozbiórki krawężnika w opisie Zamówienia oraz kodach poz. przedmiaru robót).

Odpowiedź:

Pozycja nr 9 pomocniczego przedmiaru robót tj. Ułożenie krawężnika betonowego zakłada konieczność rozbiórki istniejącego krawężnika wraz z ławą.

W związku z powyższym, zamawiający zmienia treść kolumny pn. *nazwa i opis pozycji przedmiaru robót* poz. 9 pomocniczego przedmiaru robót.

9	KNR 2-31 401/06 KNR2-31 402/04 KNR 2-31 403/01	ST-D-00.00.00 ST-D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 15 x 30 i 15 x 22 cm na ławie betonowej z oporem, wykonaniem rowka i odwozem ziemi i gruzu do 20 km i jej utylizacją	m	696,70
---	--	--------------------------------	--	---	--------

Pytanie 4:

Prosimy o informację czy Zamawiający uwzględnił w przedmiarze robót odtworzenie nawierzchni bitumicznej na chodnikach i jaką ilość ww. odtworzenia nawierzchni należy skalkulować w ofercie.

Odpowiedź:

Ilość odtworzenia nawierzchni należy skalkulować w ofercie.

Zamawiający uwzględnił w poz. 5 pomocniczego przedmiaru robót odtworzenie nawierzchni bitumicznej na chodnikach. Ilość odtworzenia nawierzchni stanowi różnica pomiędzy poz. 4 i 5 pomocniczego przedmiaru robót.

Pytanie 5:

Początkowy odcinek drogi przewidzianej do modernizacji (od strony ul. Bytomskiej) obecnie wykonany jest z kostki brukowej. Prosimy o doprecyzowanie, czy w ramach wyceny należy uwzględnić rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki. Jeśli tak – prosimy o wskazanie, jaką nową konstrukcję należy wykonać w tym miejscu w ramach zadania.

Odpowiedź:

Zgodnie z poz. 8 pomocniczego przedmiaru robót, postępowanie obejmuje przełożenie kostki betonowej. Zamawiający nie wymaga wykonania nowej konstrukcji we wskazanym miejscu.

Pytanie 6:

Podczas wizji lokalnej Wykonawca stwierdził rozbieżności pomiędzy liczbą urządzeń do regulacji (wpustów deszczowych, włączów kanałowych) faktycznie występujących w terenie a ilościami wskazanymi w przedmiarze oraz projekcie umowy. Mając na uwadze, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, a jednocześnie Zamawiający wskazał konkretne ilości tych elementów, prosimy o jednoznaczne określenie:

- Czy w przypadku, gdy liczba urządzeń do regulacji (wpustów, włączów) przekroczy ilości podane w dokumentacji, nadmiar ten zostanie potraktowany jako roboty dodatkowe?*
- Czy Wykonawca, przygotowując ofertę, powinien przyjąć do wyceny regulację wszystkich istniejących urządzeń – niezależnie od ich ilości wskazanej w przedmiarze.*

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje regulacji urządzeń w ilości podanej w pomocniczym przedmiarze robót - nie przewiduje jej zwiększenia oraz dodatkowego wynagrodzenia.

Pytanie 7:

Zgodnie z pomocniczym przedmiarem robót oraz zapisami projektu umowy, przewiduje się ułożenie krawężnika betonowego w ilości min. 696,70 mb oraz przestawienie istniejącego krawężnika betonowego w ilości min. 62,58 mb. Jednak z wizji lokalnej wynika, że droga objęta zakresem modernizacji jest obecnie obustronnie obramowana krawężnikiem, co może wskazywać na konieczność ułożenia lub przestawienia znacznie większej ilości krawężnika (w praktyce blisko dwukrotnej). Prosimy o doprecyzowanie:

- Które odcinki istniejącego krawężnika przewidziane są do przestawienia, a które do całkowitej wymiany?*
- Czy Zamawiający przewiduje aktualizację przedmiaru robót w tym zakresie?*
- W przypadku, gdy w trakcie realizacji zajdzie konieczność ułożenia lub przestawienia większej ilości krawężnika niż wskazano w przedmiarze i umowie – czy nadmiar ten będzie traktowany jako roboty dodatkowe.*

Odpowiedź:

Nowe krawężniki do zabudowy oraz krawężniki przeznaczone do przełożenia znajdują się na całym odcinku drogi objętej przedmiotem zamówienia. Ilości krawężnika do przestawienia oraz zabudowy nowego określa poz. 9 i 10 pomocniczego przedmiaru robót.

Zamawiający oczekuje realizacji zamówienia zgodnie z pomocniczym przedmiarem robót - nie przewiduje aktualizacji poz. 9 i 10 pomocniczego przedmiaru robót oraz dodatkowego wynagrodzenia.

Pozostałe zmiany SWZ

ZMIANA NR 1 – Rozdział XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę jest nią związany od dnia upływu terminu składania ofert do dnia:

27 sierpnia 2025 r.

ZMIANA NR 2 – Rozdział XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

1. Ofertę z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy przetargowej w terminie:

do godziny 10:30 w dniu 29 lipca 2025 r.

ZMIANA NR 3 – Rozdział XV. TERMIN OTWARCIA OFERT

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

1. Otwarcie ofert nastąpi:

29 lipca 2025 r. o godzinie 11:00

Przewodnicząca komisji przetargowej