



Váš dopis zn.:  
Ze dne:

**Jakub Dokulil - Ing. Jakub Dokulil**

Naše zn.: POD/12075/2022/9232/812.07  
Vyřizuje: Ivana Příkrylová, Ing.  
Tel.: 596 657 284  
E-mail: Ivana.Prikrylova@pod.cz  
Datum: 18.07.2022

Mnichov 357  
79326 Vrbno pod Pradědem

**Přemostění Bukového potoka u zahrádkářské kolonie v Bruntále – vyjádření správce povodí a správce vodního toku k plánovanému záměru**

Státní podnik Povodí Odry byl požádán o vyjádření k záměru přemostění Bukového potoka u zahrádkářské kolonie v Bruntálu. Přemostění je navrhováno v souvislosti s plánovaným rozšířením zahrádkářské kolonie na p.č.3650/2 směrem za Bukový potok na p.č.3648. V přílohách žádosti je orientační návrh mostu, jedná se o přemostění délky 5,0 m z ocelového profilu z vlnitého plechu s železobetonovou monolitickou klenbou, se založením za břehovými hranami vodního toku. Spodní hrana přemostění v ose toku je navržena na kótě 539,48 m n.m., s převýšením 0,5 m nad vyšší levou břehovou hranou toku, s tloušťkou nosné konstrukce 0,4 m v ose toku, světlá výška mostního otvoru v ose toku je 1,955 m, největší šířka pak kolem 5,80 m, se šířkou ve dně koryta 3,5 m. Na mostě jsou na okrajích silnice navrženy čelní zdi LK do betonu s převýšením 0,15 m nad niveletou silnice.

Podle Územního plánu Města Bruntál je na pozemku p.č.3648 vymezena plocha RZ-Z1 – plocha rodinné individuální rekreace – chatová lokalita, přičemž podél pravého břehu vodního toku je na pozemku p.č. 3654 a 3648 umístěna plocha KZ – plocha krajinné zeleně, s šířkou cca 20-45 m podél toku. Zároveň je podle územního plánu navržen přístup na pozemek p.č. 3648 po pravém břehu Bukového potoka od ulice Kavalcova.

K Vaší žádosti uvádíme:

- V roce 2019 byla vypracována Provozní studie DVT Bukový potok. Z podkladů studie vyplývá, že v místě navrhovaného přemostění nad železničním mostem v říčním km 0,59 není koryto kapacitní ani na pětiletou vodu. V místě přemostění je podle studie stoletá voda ve výškové úrovni 539,48 m n.m. Nový mostní objekt je tedy výškově navržen se spodní hranou nosné konstrukce v ose toku v úrovni stoleté vody, bez převýšení.
- S převýšením 0,5 m pak spodní hrana nosné konstrukce bude nad hladinou při průtoku menším než  $Q_{20}$ .
- Požadujeme prověřit možnost příjezdu na pravý břeh toku od ulice Kavalcova.
- Z hlediska odtokových poměrů bude výstavba nového mostního objektu, pokud není možný přístup od ulice Kavalcova, možná.
- Projektovou dokumentaci stavby nám předložte k vydání stanoviska.
- Požadujeme, aby s námi jako se správci Bukového potoka bylo projednáno rozšíření zahrádkářské kolonie na pravém břehu potoka. Požadujeme respektovat plochu KZ navrženou v Územním plánu. Návrh musí respektovat břehové porosty a zároveň musí být zachován přístup k vodnímu toku.

Platnost tohoto vyjádření je dva roky od data vydání.

Ing. Lukáš Pavlas  
vedoucí odboru  
vodohospodářských koncepcí a informací

*Pavlas L*

**Povodí Odry**  
státní podnik 231

702 00 Ostrava, Varenská 49  
IČ: 70890021 DIČ: CZ70890021

Na vědomí: Závod 01 Povodí Odry, s.p. v Opavě