



Výkaz miestností II.NP				
Č.M.	Nazov	Plocha	Estr(Ix)	Prostredie
II.NP				
2.01	Schodisko	7.36 m²	150	základné
2.02	Chodba	20.55 m²	100	základné
2.03	Izba VIII	16.69 m²	300	základné
2.04	Kúpeľňa VIII	4.01 m²	200	základné + STN 332000-7-701
2.05	Izba IX	16.83 m²	300	základné
2.06	Kúpeľňa IX	4.05 m²	200	základné + STN 332000-7-701
2.07	Izba X	16.83 m²	300	základné
2.08	Kúpeľňa X	4.05 m²	200	základné + STN 332000-7-701
2.09	Izba XI	16.69 m²	300	základné
2.10	Kúpeľňa XI	4.01 m²	200	základné + STN 332000-7-701
2.11	Izba	14.13 m²	300	základné
2.12	Kúpeľňa	4.01 m²	200	základné + STN 332000-7-701
2.13	Izba	13.30 m²	300	základné
2.14	Obývací izba	35.75 m²	300	základné
2.15	Kuchňa	4.81 m²	300	základné
2.16	Sklad špinavého prádla	2.42 m²	200	základné
		185.50 m²		

POZNÁMKY:

Napáťová sústava 3+N+PE str. 50Hz 230/400V TN-S  
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom  
v zmysle STN 33 2000-4-41

412 v normálnej prevádzke  
412.1 izolovaním  
412.2 zábranami alebo krytím  
412.3 prekážkami  
412.5 prúdovými chráničmi  
413 pri poruche  
413.1 samostatným odpojením napájania

Prostredie bolo stanovené podľa STN 33 0300:  
311 základné  
412 pod prístreškom  
323 vlhké  
411 vonkajšie

V kúpeľni dodržať stanovené zóny  
v zmysle STN 33 2000-7-701

- Elektroinštaláciu previesť vodičmi CXKE  
a káblami CXKE-R v uložení pod omietkou  
a v nehorľavých bezhalogénových rúrkach
- Previesť trúbkovanie pre slaboproudové rozvody TV
- Vypínač umiestniť vo výške 1,2m nad podlahou
- Zásuvky umiestniť vo výške 0,3m nad podlahou,  
v kúpeľni a v kuchyni vo výške 1,2 m.



- Legenda:
- zásuvkový obvod 230V, CXKE-R 3x2,5
  - trojfázový obvod, CXKE 5Cx2,5/4/6
  - ochranné pospojovanie CY16/6 - zelená/žltá farba
  - svetelný obvod CXKE-R 3Cx1,5-5Cx1,5  
CXKE-R 2Ax1,5-3Ax1,5
  - káblový zväzok

- A - sv. luster 5x40W, IP20 (výber investora)
  - B - sv. nástenné 2x40W, IP20 (výber investora)
  - C - sv. závesné 60W, IP20 (výber investora)
  - D - sv. stropné 2x60W, IP20 (výber investora)
  - E - sv. stropné 100W, IP20 (výber investora)
  - F - sv. stropné 100W, IP44 (výber investora)
  - G - sv. závesné stropné 2x58W P258 EP, IP54 (výber investora)
  - H - sv. stropné 1x60W, IP20 (výber investora)
  - I - sv. žiarivkové nad umyvadlo 1x18W, IP20 (výber investora)
  - J - vonkajšie svietidlo nástenné 1x60W, IP43 (výber investora)
  - N - Nudové osvetlenie 8W/1hod IP20 (výber investora)
- sv. obvod v rozvážaní S1  
--- sv. obvod rozvážača Rp12  
--- označenie vypínača 1b  
--- typ svietidla A
- Zásuvka 400V/16A LEGRAND SEZ DK, IP 43  
Zásuvka 230V/16A LEGRAND Valena, IP 20 + prepäťová ochrana D  
Zásuvka 230V/16A LEGRAND Valena, IP 20  
Zásuvka 230V/16A dvojité LEGRAND Valena, IP 20  
Vypínač jednopólový LEGRAND Valena č.1, IP20  
Vypínač trojpólový ABB/TANGO č.3, IP20 400V/20A

- Vypínač sériový LEGRAND Valena č.5, IP20
- Vypínač triedový LEGRAND Valena č.6, IP20
- Vypínač krížový LEGRAND Valena č.7, IP20
- Krabica KU66 - nehorľavá
- Va - Ventilátor TWISTER AOL100B 19W/IP20 ventilátor s aut. mriežkou
- Vb - Ventilátor TWISTER AOL100T 19W/IP20 s dobehom a aut. mriežkou
- HUP - hl. uzemňovacia prípojnica
- Rozvážač IF30/20
- Zásuvková skrinka SCAME BLOCK 4 IP43 (1x400/32+1x400V/16A+2x230/16A)
- Vývod CXKE-E 1x6x2Z
- doplnkové pospojovanie batéria a vanička

OPEC HRONEC  
stavebný úrad

overuje za pred riadením vkladových vkladov  
číslo: 10 1535/02 a  
v Hronci, dňa: 11.9.2008  
podpis: [signature]



Časť: ELEKTROINŠTALÁCIA		Vyhodenie: EMU projekt s.r.o.	
Hlavný projektant:	Ing. Michal MIKULA	Ing. Michal MIKULA AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER 4835/SP14 Painľmovská 1191/5, 028 01 DOLNÝ KUBÍN elektrotechnický špecialista osv. č. 0005-IZA/2008 EZ P A E2	
Zodpovedný projektant:	Ing. Michal MIKULA		
Vypracoval:	Ing. Michal MIKULA		
Investor:	Róbert Otto Hauer, MPČL 52, Brezno 977 01	Formát:	4x44
Stavba:	Horský hotel BERNARDÍN Chvatimech, okr. Brezno	Dátum:	29.7.2008
Objekt:	SO01 - Elektroinštalácia 2NP	Účel:	projekt na stavebné povolenie
Obsah výkresu: Elektroinštalácia - situácia osvetlenia a el. technológie 2NP		Číslo výkresu:	E-03
		Arch. číslo:	110MM/2008
		Mierka:	1:50

Matúška 7, Dolný Kubín