

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

všetkým záujemcom

Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo
S21787-2025-OZZ-11
Z064991-2025

Vybavuje/ kontakt
Havrilová /kl.189

Bratislava
19.08.2025

Vec: **Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č.1 - odpoveď verejného obstarávateľa**

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 00 165 565 (ďalej len „MZ SR“ alebo „verejný obstarávateľ“) ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásilo nadlimitnú verejnú súťaž na predmet zákazky: „**Stavebné práce a výmena pôvodných náhradných zdrojov elektrickej energie**“.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ č. S 136/2025 pod č. ozn. 471450-2025 dňa 18.07.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 144/2025 zo dňa 21.07.2025 pod značkou 11875 – MSP v znení Opravy Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Úradnom vestníku EÚ č. S 157/2025 pod č. ozn. 538299-2025 dňa 19.08.2025.

Dňa 15.08.2025 bola verejnému obstarávateľovi prostredníctvom systému JOSEPHINE doručená žiadosť záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ v súlade s § 48 zákona o verejnom obstarávaní predkladá nasledovné vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky:

Verejný obstarávateľ významovo, ani obsahovo neupravoval otázky záujemcu.

Dotazy k FAKULTNEJ NEMOCNICI TRENČÍN:

OTÁZKA č. 1:

Objekt SO01 s jestvujúcimi agregátmi DC1 a DC2:

v minimálnom rozsahu prác SO01 uvádzate:

- odstránenie existujúcich dieselagregátov s príslušenstvom - znamená odstránenie a následný odvoz a likvidáciu realizátorom, alebo si chce investor diesel ponechať a dopraviť na konkrétne miesto vrátane príslušenstva a všetkých náplní?*

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 1:

Verejný obstarávateľ týmto potvrdzuje, že nemá záujem ponechať si žiadne pôvodné zariadenia, komponenty, technologické celky, materiály ani odpad vzniknutý pri realizácii zákazky. Úspešný uchádzač je v plnom rozsahu zodpovedný za demontáž, odvoz a zabezpečenie likvidácie alebo odovzdania všetkých existujúcich zariadení vrátane príslušenstva a technologických náplní na ďalšie spracovanie, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiacimi vykonávacími predpismi.

Všetky náklady súvisiace s týmito činnosťami (odstránenie, manipulácia, preprava, uskladnenie a likvidácia odpadu) sú súčasťou predmetu zákazky a musia byť zahrnuté do cenovej ponuky uchádzača.

OTÁZKA č. 2:

Objekt SO01 s jestvujúcimi agregátmi DC1 a DC2:

v minimálnom rozsahu prác SO01 uvádzate:

- vyhotovenie prekladov nad otvormi – nad ktorými otvormi konkrétne? Koľko ich bude? Ide len o otvory, ktoré nám budú slúžiť na vybratie a vloženie nových DA1 a DA2?*
- vybúranie otvorov, vrát. zdemontovania pôvodných vetracích lamiel – vybúranie akých otvorov? Ak sa jedná opäť o búranie pre účely manipulácie s dieselami, môžeme predpokladať práve s otvormi pre vetracie lamely? Ten preklad z prvej podmienky máte namysli práve tento jediný, ktorý prichádza do úvahy pre manipuláciu?*
- výplň vybraných existujúcich kanálov betónom – to sú ktoré? Na obhliadke sme sa bavili práve o využití jestvujúcich kanálov pre novú kabeláž*
- vybúranie a vyhotovenie nových inštalačných kanálov - to sú ktoré? Na obhliadke sme sa bavili práve o využití jestvujúcich kanálov pre novú kabeláž*
- montáž nových výplní otvorov (dvere, vetracie lamely a pod.) podľa vypočítaných parametrov prietoku vzduchu*
- začistenie a vyspravenie povrchov dotknutých konštrukcií – znamená to, že nebudeme maľovať a vyspravovať všetky povrchy v miestnosti, ale len dotknuté časti? Čiže niečo bude ako nové, a niečo zostane po starom?*
- aplikácia bezprašného povrchu podlahy (farba na betón) – podlahu nebudeme betónovať na novo, ale pôjde len o povrchovú aplikáciu?*
- vyspravenie povrchu stien + nová maľovka – V akom objeme sa požaduje úprava interiéru? Ide len o dotknuté miesta v súvislosti so samotnou technológiou? Alebo bude vyžadované vyspravenie komplet miestnosti a ak komplet v akom rozsahu? (len vymaľovanie, alebo strhnutie starých omietok a vymaľovanie, výmena okien/dverí, a čo podlaha?...) máte údaj v mertoach štvorcových podlahy a stien vrátane stropu?*

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 2:

Verejný obstarávateľ poukazuje na skutočnosť, že predmet zákazky je definovaný formou „naprojektuj a postav“. Úspešný uchádzač je preto povinný zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu všetkých stavebných, montážnych a súvisiacich činností tak, aby výsledkom bolo úplné, funkčné a prevádzkyschopné dielo, ktoré bude v súlade s platnou legislatívou, technickými normami STN (EN) a požiadavkami dotknutých orgánov.

Príloha „Vzor štruktúrovaného rozpočtu“ má výlučne pomocný a orientačný charakter. Nie je záväzná a nemožno ju vykladať ako obmedzenie rozsahu plnenia. Rozhodujúcim je vždy opis predmetu zákazky uvedený v súťažných podkladoch, pričom konečný rozsah prác, ako napríklad počet a poloha otvorov, použitie prekladov, rozsah povrchových úprav, maľby či stavebných zásahov, musí vyplývať z projektovej dokumentácie spracovanej úspešným uchádzačom.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Ak sú uvedené činnosti alebo dodávky nevyhnutné na riadne, úplné a funkčné splnenie predmetu zákazky, sú uchádzači povinní tieto zahrnúť do svojich cenových ponúk. Verejný obstarávateľ zdôrazňuje, že jeho záujmom je dodanie komplexného riešenia, ktoré zabezpečí nepretržitú a nerušenú prevádzku a bude spĺňať všetky požiadavky platnej legislatívy, technických noriem a podmienok dotknutých orgánov.

OTÁZKA č. 3:

Dodatočné otázky k objektu SO01:

- *S podlahou súvisí aj výspravka po vybratí starých generátorov, bude požadované vyspraviť len časť pod DA1 a DA2, alebo bude požadované vyspraviť komplet podlahu v celej miestnosti?*
- *Budete chcieť objekt s jestvujúcimi DA1 a DA2 vyspraviť aj z vonku? Ak áno v akom rozsahu?*
- *Je možné zo statického hľadiska zbúrať stĺpik medzi vetracími žalúziami, aby sme mohli vybrať staré a vložiť nové diesel agregáty?*
- *Aká je dĺžka trasovania káblov od DA1 a DA2 do HR? A budú sa využívať teda jestvujúce káblové kanály po celej trase? Prípadne káblové trasy a rošty?*
- *Úroveň nádrže oboch DA1 a DA 2 končí na úrovni podlahy alebo pod jej úrovňou? Pýtam sa kvôli dodatočnému zabetónovaniu prípadnej diery*
- *odstránenie existujúcich dieselagregátov s príslušenstvom znamená odstránenie a následnú likvidáciu realizátorom, alebo si chce investor diesele ponechať a dopraviť na konkrétne miesto vrátane príslušenstva a všetkých náplní?*

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 3:

Verejný obstarávateľ zdôrazňuje, že predmet zákazky je v súťažných podkladoch definovaný ako realizácia diela formou „naprojektuj a postav“. Úspešný uchádzač je preto povinný zabezpečiť všetky projekčné, inžinierske a realizačné činnosti vrátane stavebných a technologických úprav tak, aby výsledkom bolo plne funkčné a bezpečné dielo, spôsobilé na riadne užívanie a prevádzku, a to v súlade s príslušnou legislatívou, technickými normami a podmienkami dotknutých orgánov.

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ osobitne neurčuje ani nepredpisuje konkrétne technické riešenia, rozsah alebo spôsob vykonania jednotlivých zásahov (napr. vyspravenie podlahy po demontáži pôvodných zariadení, vonkajšie alebo vnútorné stavebné úpravy, statické zásahy, úpravy káblových trás, využitie alebo zrušenie káblových kanálov a pod.). Tieto podrobnosti musia vyplývať z projektovej dokumentácie, ktorú spracuje úspešný uchádzač v nadväznosti na ním zvolené technické riešenie.

Ak je vykonanie ktorejkoľvek z uvedených činností alebo dodávok nevyhnutné na riadne, úplné a funkčné splnenie predmetu zákazky, uchádzač je povinný tieto zahrnúť do svojej cenovej ponuky. Verejný obstarávateľ preto nebude osobitne schvaľovať ani predurčovať variantné riešenia, keďže tieto sú súčasťou návrhu uchádzača a podliehajú posúdeniu až v rámci vyhodnotenia ponúk podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

OTÁZKA č. 4:

Dodatočné otázky k objektu SO01:

- *V objekte s jestvujúcimi DA1 a DA 2 je na objekte veľká trhlina, čo s ňou?*

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 4:

Verejný obstarávateľ poukazuje na to, že predmet zákazky je definovaný formou „naprojektuj a postav“. Úspešný uchádzač je preto povinný v rámci spracovania projektovej dokumentácie vykonať aj posúdenie statickej vhodnosti objektu vrátane vyhodnotenia existujúcich porúch stavebných konštrukcií

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

(napríklad trhlín) a navrhnuť také technické riešenie, ktoré zabezpečí plnú bezpečnosť, funkčnosť a prevádzkyschopnosť diela.

Ak sa v priebehu projektovania alebo realizácie preukáže potreba vykonať sanáciu alebo iné zásahy do konštrukcií, tieto opatrenia musia byť zahrnuté do technického riešenia uchádzača a do jeho cenovej ponuky, pokiaľ sú nevyhnutné na riadne a úplné splnenie predmetu zákazky.

V prípade, že sa v priebehu projektovania alebo realizácie preukáže potreba vykonať ďalšie nepredvídané opatrenia nad rámec predpokladaného rozsahu, ktoré nebolo možné objektívne zohľadniť pri spracovaní ponuky, budú tieto riešené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a príslušnými právnymi predpismi.

OTÁZKA č. 5:

Objekt SO02 s jestvujúcim agregátom DC3

v minimálnom rozsahu prác SO02 uvádzate:

- odstránenie existujúceho dieselagregátu s príslušenstvom, zaslepenie existujúcich súvisiacich rozvodov - znamená odstránenie a následný odvoz a likvidáciu realizátorom, alebo si chce investor diesel ponechať a dopraviť na konkrétne miesto vrátane príslušenstva a všetkých náplní?*
- vybúranie sklobetónovej výplne existujúcich otvorov – Čo všetko obsahuje táto položka? Vymurovanie, alebo haradenie novými okennými výplňami?*
- výplň existujúcich kanálov betónom - žiaden z nich sa nevyužije?*
- vybúranie existujúcich betónových pätiiek nad podlahou*
- vybúranie a vyhotovenie nového inšt. kanálu – na myslí nový kanál do rozvádzača vo vedľajšej miestnosti kde je ATS? Alebo vyvedenie výkonu do HR kde je ATS pre diesele v objekte SO01?*
- zamurovanie exist. vetracích otvorov, zamurovanie/ zmenšenie exist. okenného otvoru v západnej obv. stene – to zmenšenie okenného otvoru má byť o koľko zmenšené?*
- montáž nových výplní otvorov podľa vypočítaných parametrov prietoku vzduchu – pod touto montážou máte na mysli otvory pre odvod tepla z DG3?*
- začistenie a vyspravenie povrchov dotknutých konštrukcií - rozumiem*
- zarovnanie/ zjednotenie povrchu podlahy samonivelačným cementovým poterom - rozumiem*
- aplikácia bezprašného povrchu podlahy (farba na betón) - rozumiem*
- vyspravenie povrchu stien + nová maľovka - v akom rozsahu? Týka sa to aj vedľajšej miestnosti kde bude rozvádzač? Týka sa to aj vonkajšej strany?*

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 5:

Verejný obstarávateľ zdôrazňuje, že predmet zákazky je v súťažných podkladoch definovaný ako realizácia diela formou „naprojektuj a postav“. Úspešný uchádzač je preto povinný zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu všetkých stavebných, technologických a inžinierskych úprav, ktoré sú nevyhnutné na dodanie plne funkčného, bezpečného a prevádzkyschopného diela v súlade s platnou legislatívou, technickými normami a podmienkami dotknutých orgánov.

Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ osobitne nepredpisuje presný rozsah ani spôsob vykonania jednotlivých zásahov (napr. vybúranie alebo zamurovanie otvorov, výplň kanálov betónom, úprava podlahových plôch, vyspravenie povrchov, výmena alebo montáž nových okenných a ventilačných výplní). Rozsah týchto činností a konkrétne technické riešenia musia byť určené uchádzačom v projektovej dokumentácii a zahrnuté do jeho cenovej ponuky, pokiaľ sú nevyhnutné na riadne splnenie predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ z dôvodu princípu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov nebude vopred schvaľovať ani určovať jednotlivé variantné riešenia. Posúdeniu a vyhodnoteniu bude

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

podliehať výlučne komplexné riešenie predložené uchádzačom, a to v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Zároveň verejný obstarávateľ uvádza, že nemá záujem ponechať si žiadne pôvodné zariadenia, komponenty, materiály ani odpad. Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť demontáž, odvoz a likvidáciu alebo odovzdanie na ďalšie spracovanie všetkých demontovaných zariadení a príslušenstva vrátane technologických náplní v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiacimi predpismi. Všetky náklady spojené s týmito činnosťami (odstránenie, manipulácia, preprava, uskladnenie a likvidácia odpadu) musia byť v plnom rozsahu zahrnuté v cenovej ponuke uchádzača.

OTÁZKA č. 6:

Dodatočné otázky k objektu SO02

- *koľko metrov trasovania je od rozvádzača, resp. DG3 do HR?*
- *Trasa má byť zakopaná v zemi? Alebo má byť vybudovaný po celej dĺžke nový káblový kanál?*

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 6:

Verejný obstarávateľ uvádza, že orientačná vzdušná vzdialenosť medzi hlavným rozvádzačom (HR) a dieselaagregátom DG3 je približne 250 m. Podrobné určenie spôsobu trasovania, presného umiestnenia, dĺžky a typu káblových vedení je súčasťou projektovej dokumentácie, ktorú je povinný spracovať úspešný uchádzač v rámci realizácie diela formou „naprojektuj a postav“.

Verejný obstarávateľ preto neposkytuje záväzné špecifikácie týkajúce sa vedenia trasy ani neurčuje, či má byť vedenie uložené podzemne alebo riešené formou káblového kanála. Tieto technické riešenia musia vyplývať z návrhu uchádzača, ktorý je povinný zabezpečiť, aby boli v súlade s príslušnými technickými normami, právnymi predpismi a požiadavkami dotknutých orgánov.

OTÁZKA č. 7:

Dodatočné otázky k objektu SO02

- *Vzhľadom na lokáciu DG3, ktorý susedí s ulicou s obytnými domami, uvažujete s nejakou protihlukovou izoláciou na stenu, strop, na dvojkrídlových dverách?*

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 7:

Verejný obstarávateľ uvádza, že návrh a realizácia všetkých potrebných opatrení na zníženie hlučnosti, vrátane prípadných protihlukových úprav na stenách, strope alebo dverách objektu DG3, sú plne v zodpovednosti úspešného uchádzača. Tento je povinný navrhnuť a zrealizovať také technické riešenie, aby výsledné hodnoty hluku spĺňali všetky limity ustanovené právnymi predpismi a technickými normami, ako aj požiadavky orgánov verejného zdravotníctva.

Verejný obstarávateľ predpokladá potrebu realizácie protihlukových opatrení, avšak nešpecifikuje ich konkrétne parametre ani technické riešenie, keďže tieto musia vyplývať z projektovej dokumentácie spracovanej úspešným uchádzačom. Pred kolaudačným konaním musia byť vykonané merania hladiny hluku, pričom ich výsledky musia preukázateľne spĺňať limity ustanovené platnou legislatívou Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ako aj príslušnými slovenskými technickými normami (STN).

OTÁZKA č. 8:

Všeobecný dotaz k projektu nemocnice Trenčín.

- 1. Z obhliadky vzišlo dodatočné zálohovanie všetkých objektov počas rekonštrukcie/výmeny starých DG za nové.*

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

2. Máte predstavu ako zálohovať každý objekt? (pred každý sa dá DG a napojí do RIS/PRIS daného objektu?)
- V podkladoch to nie je uvedené. Dodatočné zálohovanie značne navýši cenu, prosím uviesť túto požiadavku do riešenia aj pre ostatných uchádzačov

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 8:

Verejný obstarávateľ osobitne neurčuje konkrétny spôsob riešenia dočasného zálohovania jednotlivých objektov počas výmeny pôvodných dieselagregátov. Predmet zákazky je definovaný formou „naprojektuj a postav“, pričom je povinnosťou úspešného uchádzača navrhnúť, oceniť a následne zrealizovať také technické riešenie, ktoré zabezpečí riadnu a bezpečnú realizáciu diela, jeho plnú funkčnosť a prevádzkyschopnosť, v súlade s opisom predmetu zákazky, platnou legislatívou a záväznými technickými normami (STN/EN).

Dočasné zálohovanie musí byť riešené v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie kontinuálnej prevádzky dotknutých objektov a oddelení, s minimálnym vplyvom na ich fungovanie počas realizácie. Konkrétne technické riešenie je v kompetencii uchádzača a bude vyplývať z ním spracovanej projektovej dokumentácie.

Verejný obstarávateľ zároveň zdôrazňuje, že z obhliadky stavby nemohli vzniknúť žiadne nové alebo dodatočné požiadavky. Rozhodujúce a záväzné sú výlučne súťažné podklady a opis predmetu zákazky. Účelom obhliadky bolo umožniť uchádzačom oboznámiť sa so skutočným stavom objektov a ich prevádzky, nie meniť alebo rozširovať požiadavky verejného obstarávateľa. Uchádzači sú preto povinní vychádzať výlučne zo súťažnej dokumentácie.

OTÁZKA č. 9:

Všeobecný dotaz k projektu nemocnice Trenčín.

- max. rozmery DxSxV: 3500x1600x2500 mm - tento rozmer uvádzate pri DG 1 a DG2 o výkone 1000kVA – toto nie je preklep? Ak to je reálna požiadavka, z akého dôvodu požadujete takéto malé rozmery, keď do miestnosti sa vojdú normálne štandardne veľkosti prislúchajúce požadovanému výkonu?
- max. rozmery DxSxV: 5500x2200x2750mm – tento rozmer uvádzate pre DG 3 1000kVA – (rovnaký výkon ako u DG1 a DG2) – toto je regulérny rozmer, preto sa vraciam k otázke vyššie ohľadne rozmerov pre DG1 a DG2

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 9:

Verejný obstarávateľ uvádza, že maximálne rozmery dieselagregátov uvedené v opise predmetu zákazky majú orientačný charakter a boli stanovené na základe prieskumu trhu a parametrov referenčných zariadení bežne dostupných na trhu. Rozdiel v uvádzaných rozmeroch medzi agregátmi DG1 a DG2 na jednej strane a agregátom DG3 na strane druhej vyplýva z rozdielneho technického prevedenia – pre DG1 a DG2 sa uvažuje nekapotované vyhotovenie, zatiaľ čo pre DG3 kapotované.

V súlade so zásadami realizácie formou „naprojektuj a postav“ je úlohou úspešného uchádzača navrhnúť technické riešenie, ktoré spĺňa všetky funkčné, bezpečnostné a prevádzkové požiadavky uvedené v súťažných podkladoch, ako aj požiadavky platnej legislatívy Slovenskej republiky a príslušných technických noriem STN (EN).

Verejný obstarávateľ pripúšťa, že ak navrhované riešenie uchádzača prekročí orientačne uvedené rozmery, nie je to dôvodom na vylúčenie ponuky, za predpokladu, že navrhnuté zariadenie bude možné riadne umiestniť a prevádzkovať v podmienkach daného objektu a že bude v plnom rozsahu spĺňať požiadavky súťaže. Rozhodujúcim kritériom je, aby výsledné dielo bolo plne funkčné, bezpečné a prevádzkyschopné.

OTÁZKA č. 10:

Všeobecný dotaz k projektu nemocnice Trenčín.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

- *k požadovaným úrovniam štandardov – požadujete referenciu v hodnote 600 000,- pri jednej zákazke, v súhrnnej hodnote 1000 000,- - a to za posledných 5 rokov – chcem sa spýtať, bola za posledných 5 rokov možnosť nábrať referencie v rámci predmetnej technológie v tejto sume na Slovensku? Túto čiastku môže splniť stavebná firma, nie technologická – okrem toho to vzbudzuje priestor na špekulácie, kedy si firmy môžu „zohnať“ referenciu zo zahraničia, zároveň stavebnej firme stačí, ak robila v rámci stavebných úprav aj dodávku záložného zdroja s čo i len malým výkonom – a referenciu naplní. Pán Novák tvrdil, že je v záujem ministerstva, aby sa do obstarávania zúčastnilo čo najviac firiem a hlavne špecializovaných na technológie záložných zdrojov, ale v tomto prípade je to zatiaľ veľmi diskriminačné, chcem sa preto spýtať, či by ste neprehodnotili takto veľkú finančnú referenciu?*

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 10:

Verejný obstarávateľ uvádza, že podmienky účasti na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti boli stanovené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Tieto podmienky priamo súvisia s predmetom zákazky, odrážajú jej hodnotu, technickú a organizačnú náročnosť a boli nastavené s cieľom zabezpečiť riadne a kvalitné plnenie v požadovanom rozsahu.

Stanovené finančné limity pre referencie sú primerané povahe a rizikovosti predmetu zákazky, ktorá je realizovaná formou „naprojektuj a postav“. Vzhľadom na tento model je nevyhnutné, aby sa na realizácii podieľali hospodárske subjekty, ktoré majú preukázateľnú odbornú prax a skúsenosti s projektami porovnateľného charakteru a rozsahu, a sú tak schopné zabezpečiť nielen stavebnú časť, ale aj technologickú časť diela vrátane koordinácie oboch zložiek.

Podmienky účasti preto nie sú diskriminačné, ale sledujú legitímny cieľ – garantovať, že zákazku bude realizovať uchádzač s dostatočnými skúsenosťami a kapacitami, čím sa minimalizuje riziko nesplnenia alebo vadného plnenia. Verejný obstarávateľ preto nepovažuje za opodstatnené upravovať alebo znižovať stanovené finančné limity pre referencie a potvrdzuje, že tieto podmienky sú primerané, nediskriminačné a v súlade s § 34 zákona o verejnom obstarávaní.

Dotazy k FAKULTNEJ NEMOCNICI TRNAVA:

OTÁZKA č. 11:

Predmetom dodávky v rámci zákazky je:

- *Výmena pôvodného motorgenerátora (MG) vrátane jeho podružných zariadení vrátane riadiaceho rozvádzača – výmena znamená, že pôvodný MG si chcete ponechať a preniesť na Vami zvolené miesto vrátane všetkých náplní a paliva, alebo ho chcete ekologicky zlikvidovať vrátane všetkých náplní a paliva?*

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 11:

Verejný obstarávateľ výslovne uvádza, že nemá záujem ponechať si žiadne pôvodné zariadenia, vrátane motorgenerátora, jeho podružných zariadení, technologických náplní ani paliva. Všetky tieto zariadenia, komponenty, materiály a odpady vzniknuté počas realizácie je povinný úspešný uchádzač riadne demontovať, odviezť a zabezpečiť ich likvidáciu alebo odovzdanie na ďalšie spracovanie, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiacimi vykonávacími predpismi.

Všetky náklady spojené s týmito činnosťami (odstránenie, manipulácia, preprava, uskladnenie a ekologická likvidácia) musia byť v plnom rozsahu zahrnuté do cenovej ponuky uchádzača, keďže tvoria neoddeliteľnú súčasť predmetu zákazky.

OTÁZKA č. 12:

Predmetom dodávky v rámci zákazky je:

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

- *Stavebné úpravy pre potreby osadenia nového motorgenerátora vrátane výfukového potrubia, vzduchotechniky (VZT) a pod. – čo znamená stavené úpravy, keď miesto je definované v exteriéri vedľa energocentra? Resp. môžete nám určiť presné miesto osadenia? Na obhliadke sa k tomu nikto nevedel vyjadriť.*
- *Demontáž a odpojenie pôvodných rozvádzačov pre MG*
- *Demontáž a odpojenie existujúcej technológie – MG, VZT a pod.*
- *Likvidácia zariadení a odpadov - akých zariadení a odpadov?*
- *Demontáž a odpojenie pôvodnej kabeláže pre MG*
- *Nový rozvádzač R-ATS s prepínaním zdroja pre Motorgenerátor*
- *Úpravy existujúceho RH rozvádzača pre záložnú prevádzku s paralelnou spoluprácou transformátorov v normálnej prevádzke*
- *Istenie a dimenzovanie káblov a vodičov pre vyvedenie výkonu*
- *Vyvedenie výkonu*
- *Uzemnenie a pospojovanie*
- *Nová elektroinštalácia pre vlastnú spotrebu, monitoring MG*
- *Komplexná projekčná a inžinierska činnosť pre celý rozsah prác*
- *Poskytnutie záručného servisu na dodané zariadenia*

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 12:

Verejný obstarávateľ uvádza, že pojem „stavebné úpravy“ je v súťažných podkladoch použitý ako všeobecný pojem, ktorý zahŕňa všetky práce a činnosti nevyhnutné podľa projektovej dokumentácie na riadne zhotovenie a odovzdanie funkčného diela v súlade s platnými právnymi predpismi a slovenskými technickými normami (STN/EN).

Aj v prípade, že miesto realizácie je definované v exteriéri (napr. priestor vedľa energocentra), je potrebné počítať s vykonaním určitých stavebných alebo prípravných prác, akými môžu byť najmä: príprava podlažia, vybudovanie základov, realizácia stavebných prestupov, napojenie technológie na súvisiace rozvody, zabezpečenie odvodnenia, protihlukových alebo ochranných opatrení, prípadne ďalšie činnosti potrebné na riadne osadenie, pripojenie a uvedenie zariadenia do prevádzky.

Rozsah týchto stavebných úprav bude závisieť od konkrétneho technického riešenia navrhnutého uchádzačom. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ presné detaily, ako sú typ a spôsob realizácie jednotlivých úprav, neurčuje. Úspešný uchádzač je povinný spracovať projektovú dokumentáciu a zabezpečiť všetky činnosti a dodávky tak, aby výsledkom bolo plne funkčné dielo, ktoré bude spĺňať požiadavky právnych predpisov, platných STN/EN a podmienok dotknutých orgánov.

Verejný obstarávateľ ďalej poukazuje na skutočnosť, že príloha – „vzor štruktúrovaného rozpočtu“ – je pomocným dokumentom, ktorý slúži na jednotnú orientáciu uchádzačov pri členení ceny na dodávku a montáž ako celok. Tento dokument však nemožno vykladať ako obmedzenie rozsahu predmetu zákazky. Rozhodujúce je vždy plnenie opísané v súťažných podkladoch.

Z uvedených dôvodov verejný obstarávateľ osobitne nešpecifikuje ani ďalšie detaily (napr. typ stavebných materiálov, spôsob povrchových úprav, presný spôsob zamurovania alebo vedenia rozvodov), keďže tieto budú výsledkom projektovej dokumentácie spracovanej úspešným uchádzačom. Pokiaľ sú tieto činnosti alebo dodávky nevyhnutné na riadne a funkčné splnenie predmetu zákazky, uchádzač je povinný ich zahrnúť do svojej cenovej ponuky.

Verejný obstarávateľ zároveň zdôrazňuje, že cieľom je zabezpečiť nepretržitú a nerušenú prevádzku nemocnice a zároveň plný súlad s príslušnou legislatívou, technickými normami a podmienkami dotknutých orgánov. Všetky práce, dodávky a náklady potrebné na takéto plnenie musia byť riadne kalkulované a zahrnuté do ponuky uchádzača.

OTÁZKA č. 13:

Všeobecný dotaz:

- *Ako si predstavujete problém s hlukovou skúškou na mieste vedľa energocentra, keď niekoľko metrov odtiaľ cez cestu je obytná zóna? Ako si predstavujete rozpytlivú skúšku? Kto to bude robiť*

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

a platiť? Čo ak to nebude vychádzať a nedostanete na to stebné povolenie kvôli prekročeným limitom?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 13:

Verejný obstarávateľ nešpecifikuje konkrétne parametre ani technické riešenie protihlukových opatrení. Je povinnosťou uchádzača navrhnúť a zrealizovať také technické a stavebné riešenia, ktoré zabezpečia, aby po dokončení realizácie bolo možné pred kolaudačným konaním preukázať splnenie všetkých požiadaviek na prípustnú hladinu hluku meraniami vykonanými v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacími predpismi, ako aj príslušnými slovenskými technickými normami (STN).

Výsledky meraní musia jednoznačne preukazovať, že hlukové limity ustanovené právnymi predpismi neboli prekročené a že dielo spĺňa všetky požiadavky na jeho bezpečné a riadne užívanie. Náklady na vykonanie všetkých skúšok, vrátane meraní hluku a tzv. „rozptylovej skúšky“, znáša úspešný uchádzač, pričom tieto náklady musia byť v plnom rozsahu zahrnuté do jeho cenovej ponuky.

OTÁZKA č. 14:

Všeobecný dotaz:

- *Požadujete kontajnerové riešenie, samotný kontajner je dosť veľký, DG má byť kapotovaný – už len to že je kapotovaný spĺňa podmienku umiestnenia do exteriéru, trváte teda na kapotovanom riešení?*

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 14:

Verejný obstarávateľ poukazuje na opis predmetu zákazky, konkrétne na Časť č. 2 predmetu zákazky – Súpis parametrov a príkonov, kde je uvedené, že predmetný dieselagregát (ďalej len „DG“) musí byť vybavený integrovanou palivovou nádržou zabezpečujúcou prevádzku v trvaní 24 hodín na jedno natankovanie pri požadovanom maximálnom odbere.

Verejný obstarávateľ má za to, že v čase prípravy súťažných podkladov nebol na trhu dostupný DG s výkonom 1250 kVA v kapotovanom prevedení, ktorý by súčasne disponoval dostatočne veľkou integrovanou nádržou spĺňajúcou uvedenú požiadavku. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ predpokladal ako reálne riešenie kontajnerové prevedenie.

V prípade, ak uchádzač navrhne technické riešenie v kapotovanom prevedení a preukáže, že spĺňa všetky požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy Slovenskej republiky, technických noriem STN (EN), bezpečnostných a prevádzkových predpisov, ako aj všetky funkčné a technické parametre uvedené v súťažných podkladoch, verejný obstarávateľ takéto riešenie pripúšťa. Rozhodujúce je, aby výsledné dielo bolo plne funkčné, bezpečné a zodpovedalo všetkým podmienkam stanoveným právnymi predpismi a technickými normami.

OTÁZKA č. 15:

Všeobecný dotaz:

- *Čo so zálohou počas výmeny záložného MG? Bude požadovaná záloha prenosným MG počas výmeny?*

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 15:

Zhotoviteľ je povinný pri spracovaní ponuky a realizácii diela zohľadniť, že práce budú prebiehať za plnej prevádzky fakultnej nemocnice. Obmedzenie prevádzky jednotlivých častí alebo oddelení je prípustné len na nevyhnutne potrebný čas a v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie stavebných alebo technologických zásahov.

Počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný zabezpečiť dodržanie všetkých príslušných právnych predpisov a technických noriem (STN/EN), vrátane prijatia opatrení na zabezpečenie dodatočného

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

zálohovania objektov v rozsahu potrebnom na riadnu a bezpečnú realizáciu diela. Tieto opatrenia musia byť navrhnuté tak, aby bol vplyv na prevádzku nemocnice a jej oddelení minimálny.

Konkrétny spôsob zabezpečenia dočasného zálohovania je v kompetencii zhotoviteľa a musí byť zahrnutý v jeho cenovej ponuke.

Dotazy k FAKULTNEJ NEMOCNICI S POLIKLINIKOU NOVÉ ZÁMKY:

OTÁZKA č. 16:

- V časti TS dielne, kde má byť vymenený MG z roku 1974 a nahradený DA2 súvisí aj istič v hlavnom rozvádzači, ktorý je v miestnosti vedľa - susediacej s miestnosťou DA z roku 1974. Novší presťahovaný DA má vyšší výkon, budete požadovať vymeniť aj istiaci prvok pre tento nový DA? Lebo z nášho pohľadu je to nevyhnutné...
- Čo externá nádrž k DA ktorý má poškodenú nádrž? tú chete zabezpečiť od nás? Alebo použijete jestvujúcu?
- Chlapi na obhliadke hovorili, že nádrž na dieseli je poškodená od výroby, prečo ste ju vlastne nedali reklamovať? Ako sa poškodila?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 16:

Verejný obstarávateľ neuvažuje s navyšovaním výkonu na zálohovaných obvodoch z TS Dielne, a preto nepredpokladá potrebu výmeny istiaceho prvku pre nový dieselagregát.

Všetky existujúce zariadenia, ktoré majú byť využité v rámci predmetu zákazky, budú uchádzačovi sprístupnené v takom technickom stave, aby ich bolo možné riadne a bezpečne použiť v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch. Oprava poškodených nádrží ani dodávka novej externej nádrže nie je súčasťou predmetu zákazky a uchádzač tieto činnosti nezahŕňa do svojej cenovej ponuky.

Verejný obstarávateľ zdôrazňuje, že predmetom zákazky je dodanie a odovzdanie plne funkčného diela vrátane všetkých činností, stavebných a technologických úprav, dodávok a služieb, ktoré sú nevyhnutné na jeho riadne, bezpečné a trvalé užívanie v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami.

DOTAZ K PREDKLADANIU PONÚK.

OTÁZKA č. 17:

Môžete prosím prehodnotiť termín na predkladanie ponúk? Z predložených podkladov a obhliadok bude časovo veľmi náročné ponuku zostaviť.

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 17:

Verejný obstarávateľ uvádza, že v súlade s § 54 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude termín na predkladanie ponúk predĺžený o primeraný čas potrebný na ich riadne spracovanie po zverejnení odpovedí na otázky uchádzačov.

Cieľom je zabezpečiť, aby všetci uchádzači mali dostatočný časový priestor na vypracovanie úplnej a kvalitnej ponuky, a aby bolo zároveň dodržané zásadné pravidlo rovnakého zaobchádzania so všetkými hospodárskymi subjektmi.

Konkrétny nový termín na predkladanie ponúk bude oznámený spôsobom ustanoveným zákonom o verejnom obstarávaní.

S pozdravom

.....
Tomáš Lorenc, MBA
generálny tajomník služobného úradu MZ SR

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava
