

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

všetkým záujemcom

Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo
S21787-2025-OZZ-12
Z065110-2025

Vybavuje/ kontakt
Havrilová /kl.189

Bratislava
19.08.2025

Vec: **Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č.2 - odpoveď verejného obstarávateľa**

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava, IČO: 00 165 565 (ďalej len „MZ SR“ alebo „verejný obstarávateľ“) ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásilo nadlimitnú verejnú súťaž na predmet zákazky: „**Stavebné práce a výmena pôvodných náhradných zdrojov elektrickej energie**“.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ č. S 136/2025 pod č. ozn. 471450-2025 dňa 18.07.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 144/2025 zo dňa 21.07.2025 pod značkou 11875 – MSP v znení Opravy Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Úradnom vestníku EÚ č. S 157/2025 pod č. ozn. 538299-2025 dňa 19.08.2025.

Dňa 15.08.2025 bola verejnému obstarávateľovi prostredníctvom systému JOSEPHINE doručená žiadosť záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ v súlade s § 48 zákona o verejnom obstarávaní predkladá nasledovné vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky:

Verejný obstarávateľ významovo, ani obsahovo neupravoval otázky záujemcu.

V súvislosti s výzvou na predkladanie ponúk na zákazku „Stavebné práce a výmena pôvodných náhradných zdrojov elektrickej energie“, si dovoľujeme požiadať o vysvetlenie.

Žiadame obstarávateľa o zodpovedanie uvedených otázok pretože predmetné otázky, ktoré vyplynuli z obhliadky sú zásadné pre prípravu ponuky a jej cenu :

Otázky k časti č. 1 FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN-SO01:

OTÁZKA č. 1:

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

1. *Prosíme definovať jednotlivé požadované príkony budov napájaných z exist.rozvádzača HR pre zabezpečenie dočasného zálohovania počas celej rekonštrukcie DC1 a DC2 .Požaduje obstarávateľ aj počas celej rekonštrukcie mať tieto zálohované objekty napájané z dvoch nezávislých zdrojov? Má uchádzač zahrnúť všetky tieto náklady na zabezpečenie záložného napájania do ponuky?*

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 1:

Verejný obstarávateľ osobitne neurčuje konkrétny spôsob riešenia dočasného zálohovania jednotlivých objektov. Povinnosťou uchádzača je navrhnúť a oceniť také technické riešenie, ktoré zabezpečí plnú funkčnosť diela v súlade s opisom predmetu zákazky, platnou legislatívou Slovenskej republiky a záväznými technickými normami (STN/EN).

Dočasné zálohovanie musí byť riešené v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie riadnej a bezpečnej realizácie diela, pričom jeho návrh a realizácia musia zohľadniť potrebu kontinuálnej prevádzky dotknutých objektov a minimalizovať akékoľvek obmedzenia chodu nemocnice alebo jej oddelení. Všetky náklady spojené s týmito opatreniami musia byť zahrnuté v cenovej ponuke uchádzača.

OTÁZKA č. 2:

2. *Ako a kde požaduje vyviesť údaje o novom DC1 a DC2 ? do akého riadiaceho systému?*

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 2:

Verejný obstarávateľ uvádza, že signalizačné údaje o novom dieselagregáte musia byť vyvedené prostredníctvom vstupno/výstupnej karty a zároveň zobrazované na integrovanej zobrazovacej jednotke samotného dieselagregátu.

Konkrétne technické riešenie zapojenia a spracovania týchto údajov je v kompetencii uchádzača, pričom musí byť zabezpečené, aby boli údaje dostupné v rozsahu potrebnom na riadnu a bezpečnú prevádzku v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými normami STN/EN a požiadavkami súťažných podkladov.

OTÁZKA č. 3:

3. *Má obstarávateľ už existujúci systém TOTAL stopu a požaduje pripojenie DC1 a DC2 na tento TOTAL stop?*

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 3:

Verejný obstarávateľ nepožaduje pripojenie nových dieselagregátov DC1 a DC2 na existujúci systém TOTAL stop. Uchádzač je však povinný zabezpečiť, aby navrhnuté riešenie spĺňalo všetky požiadavky uvedené v súťažných podkladoch, ako aj príslušné právne predpisy a technické normy STN/EN, a bolo plne funkčné a bezpečné na účely prevádzky.

OTÁZKA č. 4:

4. *Požaduje pôvodný motorgenerátor DC1 a DC2 obstarávateľ úplne zlikvidovať alebo si ho ponechá ?*

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 4:

Verejný obstarávateľ uvádza, že nemá záujem ponechať si žiadne pôvodné zariadenia, vrátane motorgenerátorov DC1 a DC2, ich podružných zariadení, technologických náplní ani paliva. Úspešný zhotoviteľ je povinný zabezpečiť demontáž, odvoz a ekologickú likvidáciu všetkých pôvodných zariadení, komponentov a odpadov, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiacimi

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

vykonávacími predpismi. Všetky náklady spojené s týmito činnosťami musia byť zahrnuté do cenovej ponuky zhotoviteľa.

OTÁZKA č. 5:

5. Má obstarávateľ k dispozícii existujúcu pôvodnú projektovú dokumentáciu elektroinštalácie a dotknutej stavebnej časti, ak áno žiadame o predloženie scanu tejto dokumentácie.

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 5:

Verejný obstarávateľ nepredkladá uchádzačom žiadnu dodatočnú dokumentáciu k existujúcemu stavu nad rámec súťažných podkladov. Tento postup je zvolený s cieľom zabezpečiť, aby všetci uchádzači vychádzali z rovnakých a záväzných údajov poskytnutých v súťažnej dokumentácii a aby nedošlo k spoliehaniu sa na podklady, ktorých úplnosť, aktuálnosť alebo technická relevantnosť nie je zo strany obstarávateľa garantovaná.

Zodpovednosť za preverenie existujúceho stavu nesie zhotoviteľ. V rámci prípravy ponuky je povinný vykonať obhliadku miesta realizácie, vykonať vlastné zamerania a zohľadniť tieto skutočnosti pri spracovaní projektovej dokumentácie a cenovej ponuky. Výsledné dielo musí byť zrealizované tak, aby bolo plne funkčné, bezpečné a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, príslušnými technickými normami (STN/EN) a podmienkami dotknutých orgánov.

OTÁZKA č. 6:

6. Pre nový DG1 a DG2 definuje obstarávateľ v Prílohe č.1 Súťažných podkladov -Opis predmetu zákazky v časti SÚPIS PARAMETROV A PRÍKONOV max. rozmery DxSxV 3500x1600x2500mm, z obhliadky vyplynulo, že do miestnosti DG je možné bez akýchkoľvek obmedzení inštalovať aj DG bežne dostupné na trhu so štandardnými rozmermi pričom presahujú max.rozмеры. Umožní obstarávateľ ponúknuť DG ktoré majú väčšie rozmery ako uvedené max. rozmery, vzhľadom na skutočnosť, že predmetom zákazky je návrh kompletného projekčného riešenia v zmysle platných legislatívnych regulatív za ktoré zodpovedá uchádzač?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 6:

Verejný obstarávateľ uvádza, že maximálne rozmery dieselaagregátov definované v Prílohe č. 1 súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky, časť „Súpis parametrov a príkonov“ – sú orientačné. Tieto hodnoty boli stanovené na základe prieskumu trhu a referenčných zariadení bežne dostupných na trhu.

V prípade, ak uchádzač navrhne technické riešenie, ktorého rozmery prekročia tieto orientačné hodnoty, verejný obstarávateľ takúto odchýlku pripúšťa, za predpokladu, že budú dodržané všetky požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy Slovenskej republiky, technických noriem STN (EN), bezpečnostných a prevádzkových predpisov, ako aj všetky funkčné a technické parametre uvedené v súťažných podkladoch. Rozhodujúce je, aby výsledné dielo bolo plne funkčné, bezpečné a spĺňalo všetky podmienky stanovené právnymi predpismi a technickými normami.

OTÁZKA č. 7:

7. Má uchádzač zahrnúť do ponuky aj všetky správne poplatky na zabezpečenie vystavenia stavebného povolenia?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 7:

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Verejný obstarávateľ uvádza, že všetky správne poplatky, ako aj náklady spojené so zabezpečením akýchkoľvek povolení, rozhodnutí, vyjadrení alebo stanovísk príslušných dotknutých orgánov a inštitúcií, ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie a riadnu kolaudáciu diela, znáša zhotoviteľ. Tieto náklady musia byť v plnom rozsahu zahrnuté do cenovej ponuky uchádzača.

Rozhodujúce je, aby dielo po dokončení spĺňalo všetky podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy Slovenskej republiky, technických noriem STN/EN a bolo riadne odovzdané do užívania v súlade so zmluvnými podmienkami.

Otázky k časti č.1 FAKULTNÁ NEMOCNICA TREŇČÍN-SO02:

OTÁZKA č. 8:

8. *Žiadame špecifikovať dĺžku trasy pre nové prepojenie „Siet“ - nového rozvádzača HR-N-3 a exist. rozvádzača HR-N-2 tak ako je nakreslené v Prilohe_c_1b_Schema_FNTN_SO02. Trasa bude vedená v zemi ?*

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 8:

Verejný obstarávateľ uvádza, že vzdušná vzdialenosť medzi „Siet“ - nového rozvádzača HR-N-3 a exist. rozvádzača HR-N-2 je približne 250 m. Obstarávateľ neposkytuje bližšie špecifikácie týkajúce sa spôsobu trasovania, presného umiestnenia, dĺžky alebo typu káblových vedení, keďže predmet zákazky je definovaný formou „naprojektuj a postav“. Verejný obstarávateľ nepredpokladá budovanie takejto trasy.

OTÁZKA č. 9 a č. 10:

9. *Bude nový rozvádzač HR-N-3 umiestnený na pôvodnom mieste ? , a má mať 11 polí, tak ako pôvodný HR?*

10. *Prosíme definovať jednotlivé požadované príkony budov napájaných z exist. rozvádzača HR pre zabezpečenie dočasného zálohovania počas celej rekonštrukcie DC3 .Požaduje obstarávateľ aj počas celej rekonštrukcie mať tieto zálohované objekty napájané z dvoch nezávislých zdrojov? Má uchádzač zahrnúť všetky tieto náklady na zabezpečenie záložného napájania do ponuky?*

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 9 a č. 10:

Verejný obstarávateľ osobitne nešpecifikuje konkrétne umiestnenie nového rozvádzača HR-N-3, jeho vnútorné usporiadanie (počet polí), požadované príkony jednotlivých budov, ani spôsob vyvedenia údajov o novom DC3 a ich pripojenie na konkrétny riadiaci systém.

Verejný obstarávateľ osobitne neurčuje konkrétny spôsob riešenia dodatočného zálohovania jednotlivých objektov. Predmet zákazky je definovaný formou „naprojektuj a postav“, pričom úlohou uchádzača je navrhnúť, oceniť a následne zrealizovať také riešenie, ktoré zabezpečí plnú funkčnosť diela v súlade s opisom predmetu zákazky, platnou legislatívou Slovenskej republiky a záväznými technickými normami (STN/EN), vrátane zabezpečenia dodatočného zálohovania objektov v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie riadnej a bezpečnej realizácie, s minimálnym vplyvom na obmedzenia prevádzky jednotlivých oddelení...

OTÁZKA č. 11:

11. *Ako a kde požaduje vyviesť údaje o novom DC3 ? do akého riadiaceho systému?*

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 11:

Verejný obstarávateľ uvádza, že signalizačné údaje o novom dieselaagregáte musia byť vyvedené prostredníctvom vstupno/výstupnej karty a zároveň zobrazované na integrovanej zobrazovacej jednotke samotného dieselaagregátu.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Konkrétne technické riešenie zapojenia a spracovania týchto údajov je v kompetencii uchádzača, pričom musí byť zabezpečené, aby boli údaje dostupné v rozsahu potrebnom na riadnu a bezpečnú prevádzku v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými normami STN/EN a požiadavkami súťažných podkladov.

OTÁZKA č. 12:

12. Má obstarávateľ už existujúci systém TOTAL stopu a požaduje pripojenie DC3 na tento TOTAL stop?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 12:

Verejný obstarávateľ nepožaduje pripojenie DC3 na existujúci systém TOTAL stop. Uchádzač je však povinný zabezpečiť, aby navrhnuté riešenie spĺňalo všetky požiadavky uvedené v súťažných podkladoch, ako aj príslušné právne predpisy a technické normy STN/EN, a bolo plne funkčné a bezpečné na účely prevádzky.

OTÁZKA č. 13:

13. Požaduje pôvodný motorgenerátor DC3 obstarávateľ úplne zlikvidovať alebo si ho ponechá ?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 13:

Verejný obstarávateľ uvádza, že nemá záujem ponechať si žiadne pôvodné zariadenia, vrátane motorgenerátora DC3, ani žiadne materiály či technologické náplne. Všetko, čo vznikne počas realizácie (vrátane demontovaných zariadení a odpadov), je povinný úspešný uchádzač riadne demontovať, odviezť a zabezpečiť jeho ekologickú likvidáciu alebo odovzdanie na spracovanie v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s príslušnými vykonávacími predpismi. Náklady na demontáž, prepravu, likvidáciu a uskladnenie odpadu musia byť v plnom rozsahu zahrnuté v cenovej ponuke uchádzača.

OTÁZKA č. 14:

14. Má obstarávateľ k dispozícii existujúcu pôvodnú projektovú dokumentáciu elektroinštalácie a dotknutej stavebnej časti, ak áno žiadame o predloženie scanu tejto dokumentácie.

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 14:

Verejný obstarávateľ neposkytuje projektovú dokumentáciu k existujúcemu stavu nad rámec údajov obsiahnutých v súťažných podkladoch. Tento postup je zvolený s cieľom zabezpečiť, aby všetci uchádzači vychádzali z rovnakých, záväzných a aktuálnych podkladov, ktorých úplnosť a relevantnosť je možné garantovať.

Zodpovednosť za preskúmanie existujúceho stavu, vykonanie obhliadky miesta plnenia, vykonanie potrebných zameraní a spracovanie príslušnej projektovej dokumentácie nesie zhotoviteľ. Navrhnuté riešenie musí zabezpečiť, aby výsledné dielo bolo plne funkčné, bezpečné, prevádzkyschopné a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, príslušnými technickými normami STN/EN a požiadavkami vyplývajúcimi zo zmluvných podmienok.

OTÁZKA č. 15:

15. Pre nový DG3 definuje obstarávateľ v Prílohe č.1 Súťažných podkladov -Opis predmetu zákazky v časti SÚPIS PARAMETROV A PRÍKONOV max. rozmery DxSxV 5500x2200x2750mm, z obhliadky vyplynulo, že do miestnosti DG je možné bez akýchkoľvek obmedzení inštalovať aj DG bežne dostupné na trhu zo štandardnými rozmermi pričom presahujú max. rozmery. Umožní obstarávateľ ponúknuť DG ktoré majú väčšie rozmery ako uvedené max. rozmery, vzhľadom na skutočnosť, že predmetom zákazky

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

je návrh kompletného projekčného riešenia v zmysle platných legislatívnych regulatív za ktoré zodpovedá uchádzač ?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 15:

Verejný obstarávateľ uvádza, že maximálne rozmery pre nový DG3 definované v Prílohe č. 1 súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky, časť „Súpis parametrov a príkonov“ – sú orientačné a boli stanovené na základe prieskumu trhu a parametrov referenčných zariadení bežne dostupných na trhu.

V prípade, ak uchádzač navrhne riešenie, ktorého rozmery prekročia uvedené orientačné hodnoty, verejný obstarávateľ takúto odchýlku pripúšťa, a to za predpokladu, že budú splnené všetky požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy Slovenskej republiky, technických noriem STN (EN), bezpečnostných a prevádzkových predpisov, ako aj všetky funkčné a technické parametre uvedené v súťažných podkladoch.

Rozhodujúce je, aby výsledné dielo bolo plne funkčné, bezpečné, prevádzkyschopné a spĺňalo všetky podmienky stanovené zákonom a technickými normami.

OTÁZKA č. 16:

16. Má uchádzač zahrnúť do ponuky aj všetky správne poplatky na zabezpečenie vystavenia stavebného povolenia?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 16:

Verejný obstarávateľ uvádza, že všetky správne poplatky a náklady spojené so získaním rozhodnutí, povolení, vyjadrení alebo stanovísk dotknutých orgánov verejnej správy a iných oprávnených subjektov, ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie stavby, jej riadne užívanie a následnú kolaudáciu, musia byť zahrnuté v cenovej ponuke uchádzača.

Otázky k časti č. 2 FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA:

OTÁZKA č. 1:

1. Prosíme definovať jednotlivé požadované príkony budov napájaných z exist.rozvádzača HR pre zabezpečenie dočasného zálohovania počas celej rekonštrukcie DG1. Požaduje obstarávateľ aj počas celej rekonštrukcie mať tieto zálohované objekty napájané z dvoch nezávislých zdrojov? Má uchádzač zahrnúť všetky tieto náklady na zabezpečenie záložného napájania do ponuky?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 1:

Verejný obstarávateľ neurčuje konkrétne príkony jednotlivých budov napájaných z existujúceho rozvádzača HR ani špecifický spôsob zabezpečenia dočasného zálohovania počas rekonštrukcie DG1. Povinnosťou uchádzača je navrhnúť a oceniť také technické riešenie, ktoré počas realizácie umožní nepretržitú a bezpečnú prevádzku dotknutých objektov s minimálnym obmedzením ich chodu.

Uchádzač je povinný zahrnúť do svojej ponuky aj všetky náklady spojené so zabezpečením primeraného dočasného zálohovania, vrátane prípadnej potreby využitia nezávislých zdrojov napájania, pokiaľ to bude nevyhnutné na splnenie požiadaviek predmetu zákazky.

Zvolený spôsob riešenia musí byť v súlade so súťažnými podkladmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami STN (EN), ako aj s ustanoveniami zmluvných podmienok.

OTÁZKA č. 2:

2. V opise zákazky obstarávateľ v Prílohe č.1 Súťažných podkladov -Opis predmetu zákazky v časti „Predmetom dodávky v rámci zákazky je“ : „Úpravy existujúceho rozvádzača pre záložnú prevádzku „a následne v časti Zoznam nových rozvádzačov a zariadení definuje „RH-existujúci hlavný

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

rozvádzač v NN rozvodni“ Požaduje teda obstarávateľ úplne nový rozvádzač RH alebo len jeho úpravu ?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 2:

Verejný obstarávateľ uvádza, že v predmetnej časti sa požaduje realizácia primeraných úprav existujúceho rozvádzača RH. Zhotoviteľ je povinný navrhnúť a vykonať také technické riešenie, ktoré bude v plnom súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, záväznými technickými normami STN/EN a príslušnými bezpečnostnými regulatívami.

Obstarávateľ bude posudzovať výlučne konečný výsledok, a to schopnosť zariadenia zabezpečiť bezpečnú, spoľahlivú a plne funkčnú prevádzku v rozsahu požadovanom súťažnými podkladmi. Spôsob dosiahnutia tohto výsledku je v zodpovednosti zhotoviteľa v súlade so zmluvnými podmienkami.

OTÁZKA č. 3:

3. Ako a kde požaduje vyviešť údaje o novom DC ? do akého riadiaceho systému?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 3:

Verejný obstarávateľ uvádza, že signalizačné údaje o novom dieselagregáte musia byť vyvedené prostredníctvom vstupno/výstupnej karty a zároveň zobrazované na integrovanej zobrazovacej jednotke samotného dieselagregátu.

Konkrétne technické riešenie zapojenia a spracovania týchto údajov je v kompetencii uchádzača, pričom musí byť zabezpečené, aby boli údaje dostupné v rozsahu potrebnom na riadnu a bezpečnú prevádzku v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými normami STN/EN a požiadavkami súťažných podkladov.

OTÁZKA č. 4:

4. Má obstarávateľ už existujúci systém TOTAL stopu a požaduje pripojenie DG na tento TOTAL stop?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 4:

Verejný obstarávateľ nepožaduje pripojenie DG na existujúci systém TOTAL stop. Uchádzač je však povinný zabezpečiť, aby navrhnuté riešenie spĺňalo všetky požiadavky uvedené v súťažných podkladoch, ako aj príslušné právne predpisy a technické normy STN/EN, a bolo plne funkčné a bezpečné na účely prevádzky.

OTÁZKA č. 5:

5. Požaduje pôvodný motorgenerátor DG obstarávateľ úplne zlikvidovať alebo si ho ponechá ?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 5:

Verejný obstarávateľ uvádza, že nehodlá si ponechať žiadne pôvodné zariadenia, materiály ani odpad. Všetko, čo vznikne počas realizácie, je povinný úspešný uchádzač zlikvidovať alebo odovzdať na spracovanie v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiacimi právnymi predpismi. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu musia byť plne zahrnuté v cenovej ponuke uchádzača.

OTÁZKA č. 6:

6. Má obstarávateľ k dispozícii existujúcu pôvodnú projektovú dokumentáciu elektroinštalácie a dotknutej stavebnej časti, ak áno žiadame o predloženie scanu tejto dokumentácie.

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 6:

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Verejný obstarávateľ neposkytuje dokumentáciu k existujúcemu stavu nad rámec súťažných podkladov. Účelom tohto postupu je zabezpečiť, aby všetci uchádzači vychádzali z jednotných, záväzných a aktuálnych údajov obsiahnutých v súťažných podkladoch, a aby neboli ovplyvnení podkladmi, ktorých úplnosť alebo aktuálnosť nie je možné garantovať.

Zodpovednosť za posúdenie existujúceho stavu a za návrh technického riešenia nesie uchádzač. Ten je povinný vykonať obhliadku miesta plnenia, uskutočniť potrebné zamerania a spracovať projektovú dokumentáciu v rámci zadania formou „naprojektuj a postav“ tak, aby výsledné dielo bolo funkčné, bezpečné a v plnom súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, vrátane všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem STN (EN).

OTÁZKA č. 7:

7. Žiadame obstarávateľa o zaslanie mapy pozemku, a zaznačenia kde požaduje umiestniť nový DG.

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 7:

Pre účely prípravy ponuky verejný obstarávateľ uvádza, že navrhované miesto osadenia zariadenia sa nachádza v bezprostrednom okolí energocentra, a to po pravej alebo ľavej strane objektu, vo vzdialenosti maximálne do 100 m. Prikladáme mapku s označením miest na ktorých je možné umiestnenie dieselagregátu.



Definitívne umiestnenie nového dieselagregátu (DG) bude určené v rámci spracovania projektovej dokumentácie, a to v nadväznosti na vykonané zameranie, vytyčenie inžinierskych sietí a technické podmienky konkrétného územia.

Konečné umiestnenie zariadenia bude záväzne určené a odsúhlasené v projektovej dokumentácii. Uchádzač je povinný zabezpečiť, aby výsledné riešenie zaručovalo plnú funkčnosť, bezpečnú prevádzku a súlad s platnými STN (EN) a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

OTÁZKA č. 8:

8. Má uchádzač zahrnúť do ponuky aj všetky správne poplatky na zabezpečenie vystavenia stavebného povolenia?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 8:

Všetky správne poplatky a náklady spojené so získaním rozhodnutí, povolení, vyjadrení alebo stanovísk dotknutých orgánov, ktoré sú nevyhnutné pre uskutočnenie stavby a jej riadnu kolaudáciu, musia byť plne zahrnuté v cene ponuky uchádzača.

OTÁZKA č. 9:

9. Pre nový DG definuje obstarávateľ v Prílohe č.4 *SP_vzor_strukturevaného_rozpocet* v časti FNTT položka č.1 max. rozmery DxSxV 9120x2440x2900mm, z obhliadky vyplynulo, že na vonkajšiu plochu DG je možné bez akýchkoľvek obmedzení inštalovať aj DG bežne dostupné na trhu zo štandardnými rozmermi pričom presahujú max.rozмеры. Umožní obstarávateľ ponúknuť DG ktoré majú väčšie rozmery ako uvedené max. rozmery, vzhľadom na skutočnosť, že predmetom zákazky je návrh kompletného projekčného riešenia v zmysle platných legislatívnych regulatív za ktoré zodpovedá uchádzač?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 9:

Verejný obstarávateľ uvádza, že maximálne rozmery dieselagregátu (DG) uvedené v Prílohe č. 4 Súťažných podkladov – vzor štruktúrovaného rozpočtu, časť FNTT, položka č. 1, sú stanovené ako orientačné hodnoty, ktoré boli získané na základe prieskumu trhu a referenčných zariadení bežne dostupných na trhu.

V prípade, ak uchádzač v rámci spracovania projektovej dokumentácie navrhne riešenie, ktoré prekročí tieto maximálne rozmery, obstarávateľ takúto odchýlku pripúšťa, a to za predpokladu, že budú dodržané všetky požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy Slovenskej republiky, príslušných technických noriem STN (EN), bezpečnostných a prevádzkových predpisov, ako aj všetky funkčné a technické požiadavky uvedené v súťažných podkladoch.

Rozhodujúcim kritériom pri posudzovaní ponuky je skutočnosť, aby výsledné dielo bolo plne funkčné, bezpečné, riadne overené a v celom rozsahu spĺňalo podmienky ustanovené právnymi predpismi a technickými normami.

OTÁZKA č. 10:

10. Pre nový DG definuje obstarávateľ v Prílohe č.4 v časti FNTT položka č.1 *Hlučnosť dieselagregátu v technologickom kryte max. 73 dBA/ 7m*. Umožní obstarávateľ ponúknuť DG bežne dostupné na trhu, ktoré majú väčšiu hlučnosť ako uvedená maximálna, vzhľadom na skutočnosť, že predmetom zákazky je návrh kompletného projekčného riešenia v zmysle platných legislatívnych regulatív za ktoré zodpovedá uchádzač?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 10:

Verejný obstarávateľ netrvá na striktnej hodnote útlmu kapoty dieselagregátu uvedenej v súťažných podkladoch, ale na dosiahnutí výsledného cieľa, ktorým je dodržanie všetkých platných legislatívnych požiadaviek a technických noriem týkajúcich sa hluku, ochrany zdravia a bezpečnej prevádzky zariadenia.

V rámci projektovej dokumentácie je povinnosťou uchádzača navrhnúť také technické riešenie, ktoré zabezpečí, aby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia bolo možné jednoznačne preukázať splnenie požadovaných parametrov akreditovanými meraniami vykonanými v súlade s príslušnými právnymi predpismi a platnými STN (EN).

V prípade, že uchádzač zvolí odlišný technický prístup alebo ponúkne zariadenie s odlišnou hodnotou útlmu, je to prípustné za predpokladu, že konečný výsledok bude preukázateľne spĺňať všetky limity

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

ustanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky a príslušnými technickými normami. Rozhodujúcim kritériom zostáva dosiahnutie súladu výsledného diela s legislatívou a jeho bezpečná, riadne overená prevádzka.

Otázky k časti č.3 FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVÉ ZÁMKY -S01:

OTÁZKA č. 1:

1. Prosíme definovať jednotlivé požadované príkony budov napájaných z exist.rozvádzačov RH.Di1 ,RH.Di2,RH.Di3 pre zabezpečenie dočasného zálohovania počas celej rekonštrukcie DA1, DA2 ,DA3 .Požaduje obstarávateľ aj počas celej rekonštrukcie mať tieto zálohované objekty napájané z dvoch nezávislých zdrojov? Má uchádzač zahrnúť všetky tieto náklady na zabezpečenie záložného napájania do ponuky?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 1:

Verejný obstarávateľ neurčuje konkrétne príkony jednotlivých budov napájaných z existujúcich rozvádzačov RH.Di1, RH.Di2 a RH.Di3 ani osobitne nešpecifikuje spôsob ich dočasného zálohovania počas rekonštrukcie zariadení DA1, DA2 a DA3.

Uchádzač je povinný v rámci svojho návrhu technického riešenia zvoliť a oceniť také opatrenia, ktoré počas realizácie zabezpečia nepretržitú a bezpečnú prevádzku dotknutých objektov, a to s minimálnym vplyvom na činnosť jednotlivých oddelení. Do ponuky musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou dočasného zálohovania, vrátane prípadného využitia nezávislých zdrojov napájania, pokiaľ to bude nevyhnutné na riadne a bezpečné plnenie predmetu zákazky.

Zvolené riešenie musí byť v súlade so súťažnými podkladmi, príslušnými technickými normami STN (EN), všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a ustanoveniami Zmluvných podmienok.

OTÁZKA č. 2:

2. Pre nový DA1 a DA2 definuje obstarávateľ v Prílohe č.1 Súťažných podkladov -Opis predmetu zákazky v časti SÚPIS PARAMETROV A PRÍKONOV max. rozmery DxSxV 4400x1800x2600mm , z obhliadky vyplynulo , že do miestnosti DG je možné bez akýchkoľvek obmedzení inštalovať aj DG bežne dostupné na trhu so štandardnými rozmermi pričom presahujú max.rozмеры. Umožní obstarávateľ ponúknuť DG ktoré majú väčšie rozmery ako uvedené max. rozmery ,vzhľadom na skutočnosť , že predmetom zákazky je návrh kompletného projekčného riešenia v zmysle platných legislatívnych regulatív za ktoré zodpovedá uchádzač ?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 2:

Verejný obstarávateľ uvádza, že maximálne rozmery dieselagregátov, špecifikované v Prílohe č. 1 Súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky, v časti Súpis parametrov a príkonov, sú orientačné. Tieto hodnoty boli stanovené na základe prieskumu trhu a referenčných zariadení bežne dostupných na trhu.

V prípade, ak uchádzač navrhne riešenie, ktorého rozmery prekročia uvedené orientačné hodnoty, verejný obstarávateľ takúto odchýlku pripúšťa, za predpokladu, že navrhnuté riešenie bude v plnom rozsahu spĺňať všetky požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy Slovenskej republiky, príslušných technických noriem STN (EN), bezpečnostných a prevádzkových predpisov, ako aj všetkých funkčných a technických požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch.

Rozhodujúcim kritériom pre obstarávateľa je, aby výsledné dielo bolo plne funkčné, bezpečné a v súlade s právnymi predpismi a technickými normami, bez ohľadu na to, či konkrétne rozmery zariadenia presahujú orientačné maximálne hodnoty uvedené v súťažných podkladoch.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

OTÁZKA č. 3:

3. Pre nový DG definuje obstarávateľ v Prílohe č.1 Súťažných podkladov -Opis predmetu zákazky v časti SÚPIS PARAMETROV A PRÍKONOV Útlm kapotáže min 70 dBA/ 7m . Umožní obstarávateľ ponúknuť DG bežne dostupné na trhu, ktoré majú nižší útlm kapotáže ako uvedený minimálny ,vzhľadom na skutočnosť , že predmetom zákazky je návrh kompletného projekčného riešenia v zmysle platných legislatívnych regulatív za ktoré zodpovedá uchádzač ?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 3:

Verejný obstarávateľ netrvá na striktnnej hodnote útlmu kapoty dieselagregátu uvedenej v súťažných podkladoch, ale na dosiahnutí výsledného cieľa, ktorým je dodržanie všetkých platných legislatívnych požiadaviek a technických noriem týkajúcich sa hluku, ochrany zdravia a bezpečnej prevádzky zariadenia.

V rámci projektovej dokumentácie je povinnosťou uchádzača navrhnúť také technické riešenie, ktoré zabezpečí, aby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia bolo možné jednoznačne preukázať splnenie požadovaných parametrov akreditovanými meraniami vykonanými v súlade s príslušnými právnymi predpismi a platnými STN (EN).

V prípade, že uchádzač zvolí odlišný technický prístup alebo ponúkne zariadenie s odlišnou hodnotou útlmu, je to prípustné za predpokladu, že konečný výsledok bude preukázateľne spĺňať všetky limity ustanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky a príslušnými technickými normami. Rozhodujúcim kritériom zostáva dosiahnutie súladu výsledného diela s legislatívou a jeho bezpečná, riadne overená prevádzka.

OTÁZKA č. 4:

4. Ako a kde požaduje vyviešť údaje o novom DA1,DA2,DA3 ? do akého riadiaceho systému?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 4:

Verejný obstarávateľ uvádza, že signalizačné údaje o novom dieselagregáte musia byť vyvedené prostredníctvom vstupno/výstupnej karty a zároveň zobrazované na integrovanej zobrazovacej jednotke samotného dieselagregátu.

Konkrétne technické riešenie zapojenia a spracovania týchto údajov je v kompetencii uchádzača, pričom musí byť zabezpečené, aby boli údaje dostupné v rozsahu potrebnom na riadnu a bezpečnú prevádzku v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými normami STN/EN a požiadavkami súťažných podkladov.

OTÁZKA č. 5:

5. Existujúce DA1 a DA2 , ktoré budú premiestnené na iné pozície nemajú žiadny diaľkový monitoring. Má uchádzač zahrnúť do ponuky náklady na doplnenie tohto diaľkového monitoringu ?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 5:

Verejný obstarávateľ nepožaduje doplnenie diaľkového monitoringu na existujúce dieselagregáty DA1 a DA2.

OTÁZKA č. 6:

6. Pri obhliadke bolo zistené , že DA1 a DA2 majú prederavené nádrže PHM , má uchádzač zahrnúť do ponuky náklady na dodanie a montáž novej externej nádrže PHM ?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 6:

Verejný obstarávateľ uvádza, že všetky existujúce zariadenia alebo konštrukcie, ktoré majú byť použité v rámci predmetu zákazky, budú uchádzačovi sprístupnené v takom stave, aby ich bolo možné riadne a

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

bezpečne využiť v súlade s požiadavkami opísanými v súťažných podkladoch. Opravu poškodených nádrží, ani dodávku novej externej nádrže uchádzač nezahŕnie do svojej cenovej ponuky.

OTÁZKA č. 7:

7. Má obstarávateľ už existujúci systém TOTAL stopu a požaduje pripojenie DA1 a DA2 a DA3 na tento TOTAL stop?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 7:

Verejný obstarávateľ nepožaduje pripojenie DA1 a DA2 a DA3 na existujúci systém TOTAL stop. Uchádzač je však povinný zabezpečiť, aby navrhnuté riešenie spĺňalo všetky požiadavky uvedené v súťažných podkladoch, ako aj príslušné právne predpisy a technické normy STN/EN, a bolo plne funkčné a bezpečné na účely prevádzky.

OTÁZKA č. 8:

8. Požaduje pôvodný motorgenerátor DA3 obstarávateľ úplne zlikvidovať alebo si ho ponechá ?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 8:

Verejný obstarávateľ uvádza, že nehodlá si ponechať žiadne pôvodné zariadenia, materiály ani odpad vzniknutý počas realizácie diela. Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť ich likvidáciu alebo odovzdanie na spracovanie v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiacimi predpismi. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu musia byť plne zahrnuté v cenovej ponuke uchádzača.

OTÁZKA č. 9:

9. Má uchádzač zahrnúť do ponuky aj všetky správne poplatky na zabezpečenie vystavenia stavebného povolenia?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 9:

Verejný obstarávateľ uvádza, že všetky správne poplatky a náklady spojené so získaním rozhodnutí, povolení, vyjadrení alebo stanovísk dotknutých orgánov, ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie stavby a jej riadnu kolaudáciu, musia byť plne zahrnuté v cenovej ponuke uchádzača.

OTÁZKA č. 10:

10. Má obstarávateľ k dispozícii existujúcu pôvodnú projektovú dokumentáciu elektroinštalácie a dotknutej stavebnej časti, ak áno žiadame o predloženie scanu tejto dokumentácie

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 10:

Verejný obstarávateľ neposkytuje projektovú dokumentáciu k existujúcemu stavu nad rámec súťažných podkladov. Účelom tohto postupu je zabezpečiť, aby všetci uchádzači vychádzali výlučne z jednotných, záväzných a aktuálnych údajov obsiahnutých v súťažných podkladoch, a aby sa predišlo riziku ovplyvnenia ponúk podkladmi, ktorých úplnosť, presnosť alebo aktuálnosť nemožno garantovať. Zodpovednosť za posúdenie existujúceho stavu a návrh riešenia nesie uchádzač. Je povinný vykonať obhliadku miesta plnenia, vykonať potrebné zameranie a spracovať projektovú dokumentáciu v rámci formy „naprojektuj a postav“ tak, aby výsledné dielo bolo plne funkčné, bezpečné a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami STN (EN).

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

OTÁZKA č. 11, č. 12, č. 13, č. 14:

11. Budú rozvádzače RH.Di1, RH.Di2, RH.Di3 nové s In zberníc 630A ?

12. Bude rozvádzač HR-T3 pole č.1 ,pole č.2 ,pole č.3 – nový rozvádzač vrátane NN prepojenia a úprav na exist.HR-T1 a HR-T2 ?

13. Aký typ transformátora T3 , ktorý bude vymenený za 1000kVA obstarávateľ požaduje ? olejový alebo epoxidový ?

14. Majú byť súčasťou úpravy VN pripojenia nového transformátora T3 aj doplnenie vypínania VN odpínača vo VN rozvodni od teploty transformátora ? Pretože existujúci odpínač neobsahuje vypínacie cievky.

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 11, č. 12, č. 13, č. 14:

Verejný obstarávateľ nepredpisuje konkrétne technické riešenie v otázkach týkajúcich sa nových rozvádzačov RH.Di1, RH.Di2, RH.Di3, úprav na rozvádzačoch HR-T1 a HR-T2, ani konkrétny typ transformátora T3. Rovnako nepredpisuje ani spôsob riešenia vypínania VN odpínača vo VN rozvodni. Zodpovednosť za voľbu vhodného technického riešenia nesie uchádzač, ktorý je povinný v rámci spracovania projektovej dokumentácie a návrhu technologického riešenia zahrnúť všetky prvky, zariadenia a komponenty nevyhnutné pre bezpečné, spoľahlivé a funkčné fungovanie diela, a to aj v prípade, že nie sú explicitne uvedené v súťažných podkladoch (napr. doplnenie vypínania VN odpínača alebo iné technologické prvky).

Výsledné riešenie musí byť v súlade so záväznými požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch, s platnou legislatívou Slovenskej republiky, technickými normami STN/EN, predpismi v oblasti technickej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a musí spĺňať všetky podmienky pre úspešné uvedenie diela do prevádzky a jeho riadnu kolaudáciu.

Otázky k časti č.3 FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVÉ ZÁMKY-S02:

OTÁZKA č. 1:

1. Prosíme definovať jednotlivé požadované príkony budov napájaných z exist.rozvádzača RH.Di4 pre zabezpečenie dočasného zálohovania počas celej rekonštrukcie DA4 .Požaduje obstarávateľ aj počas celej rekonštrukcie mať tieto zálohované objekty napájané z dvoch nezávislých zdrojov? Má uchádzač zahrnúť všetky tieto náklady na zabezpečenie záložného napájania do ponuky?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 1:

Verejný obstarávateľ osobitne neurčuje konkrétny spôsob riešenia dodatočného zálohovania jednotlivých objektov. Predmet zákazky je definovaný formou „naprojektuj a postav“, pričom úlohou uchádzača je navrhnuť, oceniť a následne zrealizovať také riešenie, ktoré zabezpečí plnú funkčnosť diela v súlade s opisom predmetu zákazky, platnou legislatívou Slovenskej republiky a záväznými technickými normami (STN/EN), vrátane zabezpečenia dodatočného zálohovania objektov v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie riadnej a bezpečnej realizácie, s minimálnym vplyvom na obmedzenia prevádzky jednotlivých oddelení.

OTÁZKA č. 2:

2. Ako a kde požaduje vyviešť údaje o premiestnenom DA4 (pôvodne DA2) ? do akého riadiaceho systému?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 2:

Verejný obstarávateľ uvádza, že signalizačné údaje o novom dieselaagregáte musia byť vyvedené prostredníctvom vstupno/výstupnej karty a zároveň zobrazované na integrovanej zobrazovacej jednotke samotného dieselaagregátu.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Konkrétne technické riešenie zapojenia a spracovania týchto údajov je v kompetencii uchádzača, pričom musí byť zabezpečené, aby boli údaje dostupné v rozsahu potrebnom na riadnu a bezpečnú prevádzku v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými normami STN/EN a požiadavkami súťažných podkladov.

OTÁZKA č. 3:

3. Má obstarávateľ už existujúci systém TOTAL stopu a požaduje pripojenie DA4 na tento TOTAL stop?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 3:

Verejný obstarávateľ nepožaduje pripojenie DA4 na existujúci systém TOTAL stop. Uchádzač je však povinný zabezpečiť, aby navrhnuté riešenie spĺňalo všetky požiadavky uvedené v súťažných podkladoch, ako aj príslušné právne predpisy a technické normy STN/EN, a bolo plne funkčné a bezpečné na účely prevádzky.

OTÁZKA č. 4:

4. Požaduje pôvodný motorgenerátor DA4 obstarávateľ úplne zlikvidovať alebo si ho ponechá ?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 4:

Verejný obstarávateľ uvádza, že si nehodlá ponechať žiadne pôvodné zariadenia, materiály ani odpad vzniknutý počas realizácie diela. Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť ich úplnú likvidáciu alebo odovzdanie na spracovanie oprávnenej osobe v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Náklady spojené s odstránením, odvozom, likvidáciou a prípadným uskladnením odpadu musia byť plne zahrnuté do cenovej ponuky uchádzača. Uchádzač je povinný zabezpečiť, aby celý proces nakladania s odpadom prebiehal v súlade s platnou legislatívou, technickými normami a environmentálnymi požiadavkami, pričom zodpovednosť za riadne splnenie týchto povinností nesie výlučne zhotoviteľ.

OTÁZKA č. 5:

5. Má uchádzač zahrnúť do ponuky aj všetky správne poplatky na zabezpečenie vystavenia stavebného povolenia?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 5:

Verejný obstarávateľ uvádza, že všetky správne poplatky a náklady spojené so získaním rozhodnutí, povolení, vyjadrení alebo stanovísk dotknutých orgánov, ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie stavby, jej riadne dokončenie a následnú kolaudáciu, musia byť plne zahrnuté v cene ponuky uchádzača. Uchádzač je povinný kalkulovať vo svojej ponuke všetky takéto výdavky vrátane prípadných správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, a to tak, aby predložená ponuka predstavovala konečnú a úplnú cenu diela.

OTÁZKA č. 6:

6. Má obstarávateľ k dispozícii existujúcu pôvodnú projektovú dokumentáciu elektroinštalácie a dotknutej stavebnej časti, ak áno žiadame o predloženie scanu tejto dokumentácie

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 6:

Verejný obstarávateľ neposkytuje dokumentáciu k existujúcemu stavu nad rámec súťažných podkladov. Účelom tohto postupu je zabezpečiť, aby všetci uchádzači vychádzali z jednotných, záväzných a aktuálnych údajov obsiahnutých výlučne v súťažných podkladoch a aby nedošlo k ovplyvneniu postupu spracovania ponúk podkladmi, ktorých úplnosť, presnosť alebo aktuálnosť nie je možné garantovať.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Zodpovednosť za preverenie a posúdenie existujúceho stavu nesie uchádzač. Uchádzač je preto povinný vykonať vlastnú obhliadku miesta plnenia, vykonať potrebné zamerania a následne spracovať projektovú dokumentáciu v rámci zvoleného postupu „naprojektuj a postav“ tak, aby výsledné dielo bolo plne funkčné, bezpečné a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, vrátane zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, príslušných vykonávacích predpisov a platných technických noriem STN (EN).

OTÁZKA č. 7 a č. 8:

7. Bude rozvádzač RH.Di4 nový s In zberníc 630A ?

8. Má uchádzač zahrnúť do ceny aj výmenu prírodného ističa a prírodných káblov pre vyvedenie výkonu z nového RH.Di4 do existujúceho RH ?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 7 a č. 8:

Verejný obstarávateľ nepredpisuje, či má byť rozvádzač RH.Di4 nový alebo upravený, ani konkrétne technické parametre (napr. menovitý prúd zberníc, typ prírodného ističa či dimenzovanie prírodných káblov). Povinnosťou uchádzača je navrhnuť a oceniť také technické riešenie, ktoré zabezpečí plnú funkčnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť diela v súlade so súťažnými podkladmi, platnou legislatívou Slovenskej republiky a príslušnými technickými normami STN (EN).

Uchádzač je povinný zabezpečiť, aby výsledné riešenie umožňovalo riadne a bezpečné vyvedenie výkonu z nového rozvádzača RH.Di4 do existujúceho rozvádzača RH, pričom musia byť dodržané všetky technické a bezpečnostné požiadavky. Ak sú pre riadne fungovanie diela nevyhnutné aj ďalšie komponenty, zariadenia alebo stavebno-technologické úpravy, ktoré nie sú explicitne uvedené v súťažných podkladoch, uchádzač je povinný tieto prvky zahrnúť do svojej cenovej ponuky.

Príloha č.6 Podmienky účasti

OTÁZKA č. 1:

V súvislosti s Prílohou č.6 Podmienky účasti žiadame obstarávateľa o vysvetlenie k bodu 3.1.1 až 3.1.1.3 súťažných podkladov, konkrétne k podmienkam preukazovania technickej spôsobilosti prostredníctvom referencií.

Prosíme o vyjadrenie, či verejný obstarávateľ akceptuje kombináciu dvoch resp. viacerých referencií pre splnenie minimálnej hodnoty, a to nasledovne pre časť Fakultná nemocnica Trenčín :

- Jedna referencia v hodnote minimálne 600 000 EUR bez DPH, ktorá bude obsahovať práce obdobného charakteru podľa bodu 3.1.1.2, napr. demontáž a montáž NN rozvádzačov, elektroinštalácie, vzduchotechniky, stavebných úprav pre potreby osádzania a prevádzkovania technológie pre budovy nemocníc a zdravotníckych zariadení s nepretržitou prevádzkou, avšak nebude obsahovať inštaláciu motorgenerátora požadovaného výkonu.*
- Druhá resp. ďalšie referencie, ktoré nedosahujú finančný limit 600 000 EUR, ale preukážu splnenie požiadavky na sumárny inštalovaný výkon LTP 2000 kVA, vrátane jednej inštalácie motorgenerátora s výkonom min. 1000 kVA, ako to požaduje bod 3.1.1.3 taktiež pre budovy nemocníc a zdravotníckych zariadení s nepretržitou prevádzkou.*

Inými slovami, je možné, aby minimálnu hodnotu zákazky a rozsah prác obdobného charakteru preukazovala jedna referencia a výkonové parametre motorgenerátorov (LTP) preukazovala druhá resp. ďalšie, samostatné referencie?

ODPOVEĎ verejného obstarávateľa na OTÁZKU č. 1:

Verejný obstarávateľ uvádza, že podmienky účasti na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, uvedené v Prílohe č. 6 súťažných podkladov, body 3.1.1 až 3.1.1.3, boli stanovené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania, Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Tieto podmienky priamo súvisia s predmetom zákazky, jeho rozsahom, technickou náročnosťou a hodnotou, a boli nastavené tak, aby zodpovedali povahe a rizikivosti predmetného plnenia.

Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby predmet zákazky realizoval hospodársky subjekt, ktorý disponuje primeranými odbornými skúsenosťami a kapacitami preukázateľne nadobudnutými realizáciou zákaziek obdobného charakteru. Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje verejnému obstarávateľovi určiť minimálnu úroveň technickej spôsobilosti, pokiaľ je táto podmienka vecne súvisiaca a primeraná k predmetu zákazky (§ 34 zákona o verejnom obstarávaní).

Verejný obstarávateľ v tejto súvislosti zdôrazňuje, že požiadavky na referencie boli stanovené tak, aby jednotlivito a kumulatívne preukázali, že uchádzač má skúsenosť s realizáciou zákazky porovnateľnej hodnoty a zároveň skúsenosť s inštaláciou motorgenerátorov požadovaného výkonu, a to konkrétne v podmienkach budov nemocníc a zdravotníckych zariadení s nepretržitou prevádzkou. Tieto podmienky nemožno deliť na čiastkové referencie tak, ako je uvedené vo Vašej otázke, keďže by to viedlo k oslabeniu požiadavky na preukázanie komplexnej skúsenosti uchádzača.

Z vyššie uvedených dôvodov verejný obstarávateľ neakceptuje kombináciu dvoch alebo viacerých samostatných referencií na účely splnenia minimálnej hodnoty a súčasného preukázania výkonových parametrov motorgenerátorov. Podmienky účasti sú formulované jasne, jednoznačne a v súlade so zákonom, nie sú diskriminačné a ich cieľom je zabezpečiť, že predmet zákazky bude realizovaný uchádzačom so zodpovedajúcou a komplexnou odbornou skúsenosťou.

Verejný obstarávateľ preto vylučuje akúkoľvek úpravu alebo zmiernenie uvedených podmienok účasti.

S pozdravom

.....
Tomáš Lorenc, MBA
generálny tajomník služobného úradu MZ SR