

**EG.D, a.s.**  
Rozvoj sítí západ  
F. A. Gerstnera 2151/6  
370 01 České Budějovice  
www.egd.cz

Ing. Andrea Hlávková  
T +420 704 986 336  
andrea.hlavkova@egd.cz

Naše značka  
9090007823/A61784

Studio A s.r.o.  
Ing. Petr Oljnyk  
Strachovská 333  
Pelhřimov  
393 01

České Budějovice, 23.09.2022

### **Vyjádření společnosti EG.D, a.s. ke stavbě „Komunikace PZ Lhotka – silnice III/11249“**

Dobrý den,

Navrhovanou výstavbou nové komunikace dochází jak k polohové, tak výškové kolizi se stávajícím zařízením distribuční soustavy. Při navrhované výstavbě vozovky není možné zajistit bezpečný provoz stávajícího plynárenského zařízení - v rámci provádění zemních prací musí nad provozovaným potrubím STL plynovodu zůstat min. 500 mm stávajícího materiálu a zároveň musí být plynovod chráněn proti poškození těžkou technikou.

Požadujeme, aby byl nový plynovod v délce cca 550 m vybudován z LPE D 110 a uložen v místě budoucí komunikace III/11249 PZ Lhotka.

Stavba komunikace III/11249 PZ Lhotka je **podmíněna přeložkou** distribučního zařízení – STL plynovodu z LPE D 110. **Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy zatím nebyla s žadatelem uzavřena.**

V souladu s § 70 zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) zajišťuje přeložku vlastník plynárenského zařízení na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal. To znamená, že přeložka bude kompletně zajištěna spol. EG.D, a.s. (včetně projektu přeložky), podkladem k jejímu provedení bude uzavřená smlouva o přeložce plynárenského zařízení. Žádost o přeložku lze, společně s podrobným postupem, nalézt na webových stránkách spol. EG.D, a.s.

Rozsah požadované přeložky je vyznačen v přiložené situační mapce.

V případě potřeby Vám další informace **k technickému řešení** přeložky poskytne Ing. Andrea Hlávková - tel. 704 986 336.

S přátelským pozdravem

Ing. Michal Turek  
Rozvoj sítí západ  
EG.D, a.s.