



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/79 84 777
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

BANKOVÉ SPOJENIE:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UNICREDIT BANK SLOVAKIA a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.: 1243/V
■ IČO: 36 570 460 ■ DIČ: 202 006 3518 ■ IČ DPH: SK202 006 3518

Všetkým zaradeným záujemcom

V Košiciach dňa 28.07.2025

Vec:

Vysvetlenie Výzvy na predkladanie ponúk podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 22.07.2025 vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 - MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 61 s názvom: DNS VAKM výzva 61/2025 pre závod Humenné, Košice, Rožňava a Svidník.

Dňa 24.07.2025 bola Obstarávateľovi doručená „**Žiadosť o predĺženie termínu dodania/otázka o vysvetlenie**“, na ktorú Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje odpoveď/vysvetlenie.

Otázka:

Žiadame o predĺženie termínu dodania na položky č. 3 a 5 výzvy č. 61/2025 pre závod Humenné, Košice, Rožňava a Svidník :

- 3 Regulačný ventil DN150 PN16 určený na udržanie konštantného výstupného tlaku nezávisle od meniaceho sa prietoku v rozvodnej sieti, stavebná dĺžka - 390 mm, prevádzkové parametre: vstupný tlak- 0,62 Mpa, výstupný tlak- 0,35 Mpa, minimálny rozsah prietoku- od 0,00l/s do 0,02 l/s alebo ekvivalentné vhodné pre nízkoprietokové aplikácie, požiadavky na výkon a funkciu: spoľahlivá a plynulá regulácia tlaku aj pri nízkych prietokoch, nízka hlučnosť (bez akustických rušivých prejavov), bez nadmerných vibrácií a tlakových oscilácií, ovládanie ventilu cez nerezovú regulačnú slučku, možnosť sruvisu regulačnej slučky počas plynulej plnej prevádzky bez prerušenia prietoku ani zmeny výstupného tlaku, regulačná slučka musí byť vybavená samočistiacim filtrom alebo ekvivalentnou ochranou proti zaneseniu, požadovaný manometer na vstupe a výstupe
- 5 Redukčný ventil na udržanie konštantného vstupného tlaku bez ohľadu na meniace sa prietokové pomery v rozvodnej sieti, stavebná dĺžka- 480 mm, DN 150 PN25, , vstupný tlak- 1,8 Mpa, výstupný tlak- 1,0 Mpa, minimálny prietok- od 0,00 l/s do 0,02 l/s, funkcia- plynulá a stabilná regulácia výstupného tlaku aj pri nízkych prietokoch, prevádzkové vlastnosti: nízka hlučnosť bez výrazného akustického rušenia, minimálne vibrácie, výstupný tlak bez výrazných oscilácií (tlaková stabilita), ovládanie ventilu prostredníctvom regulačnej slučky z nehrdzavejúcej ocele, servisovateľnosť- možnosť údržby regulačnej slučky počas plnej prevádzky(bez prerušenia prietoku a bez vplyvu na výstupný tlak), regulačná slučka vybavená samočistiacim filtrom, meranie tlaku - manometer na vstupe aj výstupe ventilu

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil termín dodania 7 týždňov od objednania a preto žiadame predĺžiť termín dodania u týchto položiek na 7 týždňov od objednania.

Odpoveď:

Obstarávateľ akceptuje termín dodania do 7 týždňov od doručenia objednávky.

Otázka č. 1 k položke č. 6 : Aký výstupný tlak požadujete?

Redukčný ventil na redukcii tlaku -premenlivý vstupný tlak na konštatný sekundárny výstupný tlak, príruby podľa DIN 28605/28604, dimenzia DN100, dĺžka " = 350 mm, max.tlak PN10 - PN16, médium - voda, sekundárny tlak - nastaviteľný 1-15 bar, teplotný rozsah- 0-40 st. C.

Odpoveď:

Požadovaný výstupný tlak, ktorý budeme na redukčnom ventile nastavovať bude v rozsahu 1 - 7 bar.

Obstarávateľ vo vzťahu na vykonanú zmenu a poskytnutie vysvetlenia/odpovede predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do **11.08.2025 do 09:00 hod.** Zároveň Vám oznamujeme, že bol nahratý dokument Výzva na predkladanie ponúk.