



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/79 84 777
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

BANKOVÉ SPOJENIE:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UNICREDIT BANK SLOVAKIA a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.: 1243/V
■ IČO: 36 570 460 ■ DIČ: 202 006 3518 ■ IČ DPH: SK202 006 3518

Všetkým zaradeným záujemcom

V Košiciach dňa 24.07.2025

Vec:

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 22.07.2025 vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 - MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 62 s názvom: DNS VAKM výzva 62/2025 pre závod Bardejov a Rožňava.

Dňa 23.07.2025 bola Obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie/ otázky na ktorú Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie.

Žiadame o vysvetlenie k položkám č. 1 a 2 Výzvy č. 62/2025 pre závod Bardejov

Posúvač liatinový prírubový DN 80 PN16 s elektropohonom, dĺžka L=200mm., El.pohon 3x400V AC/50Hz, P=0,18kW teplota okolia -25°C až 55°C, IP 67, s ukazovateľom polohy
2 Posúvač liatinový prírubový s laternou na servopohon DN 250, PN 10, L=450mm, 12 dier v príрубе, servopohon 400 V/50 Hz, s tepelnou ochranou, viacotáčkový, s ovládacou jednotkou/ručne ovládanie, s výstupom pre diaľkovú signalizáciu, ovládaný vonkajšími signálmi (spolupráca s nábehom čerpadla), IP 67, s ukazovateľom polohy, teplota okolia -25°C až 55°C. Bez akustického prejavu.

Otázka č.1:

Pri položke č. 1 uvádzate dĺžku L=200mm, ktorá je neštandardná. Dodávateľ ponúka zo štandardných dĺžok L=180mm alebo L=280mm. Chcete jednu z týchto dĺžok?

Odpoveď:

Požadujeme dĺžku L=180mm.

Otázka č.2:

Pri položke č. 2 prosíme bližšie špecifikovať pohon - otvor/zatvor alebo regulačný?

Odpoveď:

Otvor/zatvor

Otázka č.3:

Pri položke č. 2 má byť súčasťou servopohonu aj riadiaca jednotka AC?

Odpoveď:

Nie.

Otázka č.4:

Pri položke č. 2 bližšie špecifikujte časť "ovládaný vonkajšími signálmi (spolupráca s nábehom čerpadla)"?

Odpoveď:

V automatike - Spolupráca s nábehom čerpadla – pri spustení čerpadla sa začne otvárať Elektrošupatko. Po vypnutí čerpadla sa začne elektrošupatko zatvárať.

Manuálny režim – možnosť otvoriť/zatvoriť elektrošupatko cez tlačidlo na rozvádzači.

Obstarávateľ zároveň opravil Prílohu č. 1 - Opis predmetu zákazky a zároveň predlžuje termín na predkladanie ponúk do 11.08.2025 do 9:00 hod.