



3NPE 400/230V AC, TN-S, 50Hz

Ochrané opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41: Živé časti: Izoláciou čl. 411.2 príloha A1
Krytím a zábranami čl. 411.2 príloha A2

Neživé časti: Samočinným odpojením napájania, čl. 411.4
Dvojitou alebo zosílenou izoláciou čl. 412
Elektrickým oddelením obvodov čl. 413
Doplnková ochrana doplnkové ochranné pospájanie čl. 415.2

2-DC 600V, + pól v troleji, - pól v koľaji

Ochranné opatrenia v zmysle STN EN 50 122-1:
v normálnej prevádzke (živé časti): Vzdušnými vzdialenosťami (polohou) čl. 5.2
Prekážkami čl. 5.3
pri poruche (neživé časti): Použitím zariadení triedy ochrany II, dvojité izolácia alebo ekvi. izolácia čl. 6.2.3.2
Pre napájacie body ukoľajnením cez prierazku čl. 6.2 + príloha F

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			
D			

NÁZOV STAVBY	
MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE – 3. ETAPA, VOZOVŇA KRASŇANY	
 EURÓPSKA ÚNIA Kohézny fond OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020	
 MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY	
OBJEDNÁVATEĽ	DOPRAVNÝ PODNIK, akciová spoločnosť OLEJKÁRSKA 2357/1, 814 52 BRATISLAVA
ZHOTOVITEĽ	STRABAG Pozemné stavitel'stvo s.r.o. MLYNSKÉ NIVY 61/A, 820 15 BRATISLAVA
ZHOTOVITEĽ DRS	DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. MICHAL BOCORA HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ ČÍSLO ZÁKAZKY 8670-01

Kolada

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI		DELTES spol. s r.o., LUŽNÁ 12 851 04 BRATISLAVA	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. PETER KOLADA	PODPIS Kolada
VYPRACOVAL		ING. KAROL KOLLÁR	PODPIS Kollár
KONTROLOVAL		ING., MGR. PETER KOLADA	PODPIS Kolada
IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY		MUZVOK-DRS-C-E000-35030-003-X	
ČASŤ DOKUMENTÁCIE		E DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV	KRAJ BRATISLAVSKÝ
OBJEKT		35-03 PRÍPOJKA NN PRE ZÁVORY	OKRES BRATISLAVA III
			KATASTER RAČA
			SÚRADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK v real. JTSK
			VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
			DÁTUM 03/2025
			FORMÁT 3xA4
			MIERKA -
			STUPEŇ DRS
			ČÍSLO ZÁKAZKY 2113-02
NÁZOV PRÍLOHY		ÚPRAVA ROZVÁDZAČA RSM1.1	ČÍSLO SÚPRAVY
			ČÍSLO PRÍLOHY 003