



Obec Chynorany, Cintorínska 45/1, 956 33 Chynorany

„Záujemcom“

V Chynoranoch, 02.04.2020

Vec: Odpovede na otázky záujemcov

Verejný obstarávateľ: Obec Chynorany, Cintorínska 45/1, 956 33 Chynorany, IČO: 00310506

Názov verejného obstarávania: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Chynorany

Zverejnené: Vestník ÚVO č. 65/2020, zo dňa 23.03.2020, oznámenie č. 11845 – WYP

Verejnému obstarávateľovi boli doručené otázky záujemcov a v nasledujúcom texte na ne jednotlivo odpovedá vždy po citovaní otázky záujemcu.

1. Otázka:

Podľa § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní má povinnosť verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ) poskytnúť záujemcom (budúcim zhotoviteľom) také súťažné podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich cenových ponúk a súčasne bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov.

Sú vypracované súťažné podklady vo vzájomnej súvislosti a každá ich jednotlivá časť v bezchybnom stave a vzájomnom súlade tak, že spĺňajú podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní ?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne so súťažnými podkladmi a ich prílohami a teda jednoducho zistiť odpoveď na vyššie uvedenú otázku súladu jednotlivých dokumentov. Podrobné spoznanie súťažných podkladov, je podľa názoru verejného obstarávateľa nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchádzačom. Neexistuje relevantný dôvod na to, aby verejný

obstarávateľ opätovne potvrdzoval alebo menil čokoľvek, čo je už upravené v súťažných podkladoch.

2. Otázka:

Je materiál a rozsah stavebných výrobkov, prác a technológií definovaný v dodaných súťažných podkladoch predmetného obstarávania v časti „výkaz - výmer,, v riadnom vzájomnom súlade s Projektovou dokumentáciou ďalej len „PD" (výkresová časť, súhrnné správy, technické správy, tabuľky, výpočty, atď.), Stavebným povolením vrátane vyjadrení dotknutých strán konania a skutkovým stavom na mieste budúcej realizácie diela vrátane všetkých potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a množstiev materiálov, prác a technológií potrebných na riadne zrealizovanie budúceho diela v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní? Obsahuje doklad „výkaz-výmer" všetky práce na riadne zhotovenie diela v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne z jej obsahom a teda jednoducho zistiť odpoveď na vyššie uvedenú otázku súladu jednotlivých dokumentov. Podrobné spoznanie poskytnutej projektovej dokumentácie, je podľa názoru verejného obstarávateľa nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchádzačom. Neexistuje relevantný dôvod na to, aby verejný obstarávateľ opätovne potvrdzoval alebo menil čokoľvek, čo je už upravené v súťažných podkladoch.

3. Otázka:

Podľa § 42 ods. 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní „ Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje konkrétnu značku, musí prijať aj inú značku, ktorej podmienky na udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie vyžadovanej značky " Môže budúci zhotoviteľ pri dodržaní § 42 ods. 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní prípadne dodať inú (ako je uvedené v Projektovej dokumentácii) ekvivalentnú značku (pri zachovaní požadovaných parametrov) materiálu a technológií pri realizovaní predmetnej zákazky?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ odkazuje záujemcov na ust. súťažných podkladov časť „B. Opis predmetu zákazky“ bod 9.

4. Otázka:

Stavebné materiály a technológie navrhnuté - obsiahnuté v predmetných súťažných podkladoch v časti PD sú bežne dostupné aktuálne na trhoch EÚ?

Odpoveď:

V súťažných podkladoch sú uvedené požadované parametre stavebných materiálov a nepochybne sú dostupné na trhoch aj v EÚ.

5. Otázka:

Sú súťažné podklady najmä v časti PD vzájomne a samostatne v bezchybnom súlade?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ odkazuje na odpoveď k otázke č. 1.

6. Otázka:

Je PD vypracovaná riadne, úplne a správne a teda najmä obsahuje všetky potrebné konštrukčné riešenia, technické detaily, statiku, rezy, pohľady, skladby, všetky rozmery a výmery potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne z jej obsahom a teda jednoducho zistiť odpoveď na vyššie uvedenú otázku. Podrobné spoznanie poskytnutej projektovej dokumentácie, je podľa názoru verejného obstarávateľa nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchádzačom. Neexistuje relevantný dôvod na to, aby verejný obstarávateľ opätovne potvrdzoval alebo menil čokoľvek, čo je už upravené v súťažných podkladoch.

7. Otázka:

Je PD vyhotovená a následne výrobné rozmerovo okótovaná tak, aby bolo dielo zrealizovateľné v súlade a v rozsahu podľa dokladu „výkaz - výmer“?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne z jej obsahom a teda jednoducho zistiť odpoveď na vyššie uvedenú otázku. Podrobné spoznanie poskytnutej projektovej dokumentácie, je podľa názoru verejného obstarávateľa nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchádzačom. Neexistuje relevantný dôvod na to, aby verejný obstarávateľ opätovne potvrdzoval alebo menil čokoľvek, čo je už upravené v súťažných podkladoch.

8. Otázka:

Sú rozmery a výmery uvedené v PD zosúladené so všetkými potrebami nevyhnutnými na riadne vykonanie diela?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne z jej obsahom a teda jednoducho zistiť odpoveď na vyššie uvedenú otázku. Podrobné spoznanie poskytnutej projektovej dokumentácie, je podľa názoru verejného obstarávateľa nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchádzačom. Neexistuje relevantný dôvod na to, aby verejný obstarávateľ opätovne potvrdzoval alebo menil čokoľvek, čo je už upravené v súťažných podkladoch.

9. Otázka:

Sú rozmery a výmery uvedené v PD zosúladené a presné so skutkovým stavom a jestvujúcimi miestnymi podmienkami na stavenisku?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa

kompletne z jej obsahom a teda jednoducho zistiť odpoveď na vyššie uvedenú otázku. Podrobné spoznanie poskytnutej projektovej dokumentácie, je podľa názoru verejného obstarávateľa nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchádzačom. Neexistuje relevantný dôvod na to, aby verejný obstarávateľ opätovne potvrdzoval alebo menil čokoľvek, čo je už upravené v súťažných podkladoch.

10. Otázka:

Sú jednotlivé profesie v rámci PD vzájomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zosúladené?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne z jej obsahom a teda jednoducho zistiť odpoveď na vyššie uvedenú otázku. Podrobné spoznanie poskytnutej projektovej dokumentácie, je podľa názoru verejného obstarávateľa nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchádzačom. Neexistuje relevantný dôvod na to, aby verejný obstarávateľ opätovne potvrdzoval alebo menil čokoľvek, čo je už upravené v súťažných podkladoch.

11. Otázka:

Obsahuje PD všetko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti ďalších navyšiac prác, dodávok materiálov, tovarov a služieb nad rámec uvedených prác a dodávok materiálov, tovarov a služieb (čo do ich druhu, množstva a objemu) v doklade „výkaze - výmer", ktorý tvorí súčasť súťažných podkladov v časti PD?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne z jej obsahom a teda jednoducho zistiť odpoveď na vyššie uvedenú otázku. Podrobné spoznanie poskytnutej projektovej dokumentácie, je podľa názoru verejného obstarávateľa nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchádzačom. Neexistuje relevantný dôvod na to, aby verejný obstarávateľ opätovne potvrdzoval alebo menil čokoľvek, čo je už upravené v súťažných podkladoch.

12. Otázka:

Sú v PD zapracované a zohľadnené všetky podmienky a vyjadrenia všetkých dotknutých a kompetentných strán uvedených v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona?

Odpoveď:

Na obstarávané stavebné práce sa vzťahovala povinnosť ohlásenia stavby. V rámci stavebného konania sa nijaká dotknutá strana nevyjadrila.

13. Otázka:

Disponuje obstarávateľ ku dňu vyhlásenia obstarávania všetkými súhlasmi a vyjadreniami dotknutých orgánov, tretích strán a teda nebude už v cene potrebné dodatočne premietnuť ďalšie podmienky realizácie stavby?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ odkazuje na odpoveď k otázke č.12.

14. Otázka:

Žiadame o vysvetlenie, či sú množstvá a druh odpadov vyprodukovaných stavbou definované resp. obsiahnuté vo výkaze výmer v dostatočnom druhu a množstve?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne z jej obsahom a teda jednoducho zistiť odpoveď na vyššie uvedenú otázku. Podrobné spoznanie poskytnutej projektovej dokumentácie, je podľa názoru verejného obstarávateľa nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchádzačom. Neexistuje relevantný dôvod na to, aby verejný obstarávateľ opätovne potvrdzoval alebo menil čokoľvek, čo je už upravené v súťažných podkladoch.

15. Otázka:

Ako bude konkrétne postupovať verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ), keď sa počas realizácie diela vyskytne nevyhnutná potreba vykonať také práce , dodávky materiálov, tovarov a služieb čo do ich druhu, množstva a objemu (tzv. navyše práce), ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze - výmere, ktorý bol podkladom súťažnej dokumentácie a následne vytvoril prílohu k zmluve o dielo?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ si v súvislosti s touto otázkou záujemcu dovoľuje poukázať na obsah súťažných podkladov, konkrétne na časť „C. Obchodné podmienky“, ktoré obsahujú kompletný návrh zmluvy o dielo uzatvárajúcej s úspešným uchádzačom a upravujú práva a povinnosti zmluvných strán v priebehu zhotovenia predmetu zákazky. Neexistuje relevantný dôvod na to, aby verejný obstarávateľ opätovne potvrdzoval alebo menil čokoľvek, čo je už upravené v súťažných podkladoch.

16. Otázka:

Je miesto na vykonanie diela bez akýchkoľvek právnych a/alebo skutkových väd (napr. podzemné inžinierske siete, nestabilné podložie, spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo súťažných podkladov a ktorých existencia by spôsobila predĺženie termínu realizácie diela a/alebo zvýšenie nákladov na zhotovenie diela?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne z jej obsahom a teda jednoducho zistiť odpoveď na vyššie uvedenú otázku. Podrobné spoznanie poskytnutej projektovej dokumentácie, je podľa názoru verejného obstarávateľa nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchádzačom. Verejný obstarávateľ uviedol v súťažných podkladoch všetky informácie, ktorú sú mu známe a súvisia s dodávkou predmetu zákazky.

17. Otázka:

Čl. VII., body 7.1, 7.2 a 7.3 Zmluvy o dielo

Podľa t uvedených bodov je zhotoviteľ povinný zaplatiť nasledovné zmluvné pokuty:

7.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 50 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným uskutočňovaním zmluvného diela v súlade s Harmonogramom je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 50 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.3 V prípade vzniku niektorého z dôvodov na odstúpenie od zmluvy, uvedených v bode 8.1 Zmluvy o dielo je okrem odstúpenia od zmluvy, Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25% zo zmluvnej ceny diela.

Uvedené zmluvné pokuty považujeme za neprimerané a neodôvodnené.

Povinnosť zaplataenia zmluvnej pokuty podľa bodu 7.1 vo výške 0,5 % denne považujeme za neprimerane vysokú. Takto stanovená zmluvná pokuta môže odrádzať záujemcov od účasti v súťaži, čo by bolo v rozpore s princípom hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní.

Podľa „Guidance Public Procurement“ vydaného v r. 2015 v rámci EÚ, je odporúčanie pre (verejných) obstarávateľov týkajúce sa obsahu zmluvy nasledovné:

„Zmluva by mala byť spravodlivá a vyvážená z hľadiska rozdelenia rizík. Je potrebné vyhnúť sa najmä ustanoveniam alebo zmluvným podmienkam, ktorými sa presúvajú na zmluvnú stranu (zhotoviteľa, dodávateľa alebo poskytovateľa) riziká, ktoré sú úplne mimo jej dosahu, lebo takýmito ustanoveniami sa môže obmedziť počet ponúk, majú významný vplyv na cenu alebo vedú k sporom vyplývajúcim zo zmluvy.

Táto požiadavka je vyjadrená aj v príručkách VO k príslušným operačným programom, a to nasledovne:

Podľa Príručky k VO – OPVal z r. 2016 „Návrh zmluvy nesmie obsahovať také obchodné podmienky, ktoré svojou neurčitostou, nezrozumiteľnosťou, resp. iným zjavne neprimeraným spôsobom úpravy môžu bez objektívnych dôvodov odradiť relevantných potenciálnych záujemcov alebo uchádzačov od účasti vo verejnom obstarávaní.“

Podľa Príručky k VO – SIEA z r. 2018 „Návrh zmluvy nesmie obsahovať neprimerané obchodné podmienky, ktoré spôsobujú nerovnováhu práv a povinností zmluvných strán a môžu odradiť potenciálnych záujemcov alebo uchádzačov od účasti v súťaži (napr. dojednanie zmluvnej pokuty, ktorej výška je zjavne neprimeraná s ohľadom na hodnotu a význam porušenej zmluvnej povinnosti).“

Podľa Príručky k VO – OPKŽP z r. 2019 „Návrh zmluvy nesmie obsahovať neprimerané obchodné podmienky, ktoré spôsobujú nerovnováhu práv a povinností zmluvných strán a môžu odradiť potenciálnych záujemcov alebo uchádzačov od účasti v súťaži (napr. dojednanie zmluvnej pokuty, ktorej výška je zjavne neprimeraná s ohľadom na hodnotu a význam porušenej zmluvnej povinnosti).“

Povinnosť zaplata zmluvnej pokuty podľa bodu 7.2 za omeškanie s uskutočňovaním diela v súlade s Harmonogramom, t.j. dodržiavanie tzv. čiastkových termínov, považujeme za neprimeranú a neodôvodnenú. Povinnosťou zhotoviteľa je vykonať dielo riadne a včas. Táto povinnosť v sebe zahŕňa vykonanie diela v termíne dohodnutom v zmluve. Predmetom zmluvy je vykonanie diela ako celku, nie jeho časti. Až vykonanie celého diela prinesie v konečnom dôsledku prospech objednávateľovi a určenie čiastkových termínov je len za účelom priebežnej kontroly vykonávania diela a prijatia potrebných opatrení na strane zhotoviteľa. Zmyslom stanovenia čiastkových termínov rozhodne nie je sankcionovanie ich nesplnenia, dokonca bez ohľadu na rozsah ich nesplnenia. Je preto neprimerané a neodôvodnené, ak objednávateľ zavádza v zmluve zmluvné pokuty za nesplnenie čiastkových termínov, bez ohľadu na splnenie termínu vykonanie diela ako celku. V praxi je celkom bežné, že určité čiastkové termíny sa môžu nedodržať z rôznych dôvodov. Následne sa však omeškanie dobehne zvýšenou intenzitou prác a konečný termín na vykonanie diela bude splnený. Navyše, táto zmluvná pokuta sa má počítať z ceny celého diela, hoci by bol zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním len určitej časti diela, čo považujeme taktiež za neprimerané.

Z uvedených dôvodov považujeme toto ustanovenie za odporujúce základným princípom používaným v obchodno-záväzkových vzťahoch, obchodným zvyklostiam a tiež princípom verejného obstarávania, najmä princípu proporcionality.

Povinnosť zaplata zmluvnej pokuty podľa bodu 7.3 vo výške 25 % z ceny diela, viazanú na samotný vznik dôvodu na odstúpenie od zmluvy na strane objednávateľa, považujeme za neprimeranú a neodôvodnenú. Vo väzbe na bod 8.1 zmluvy, kde sú uvedené dôvody pre odstúpenie objednávateľa od zmluvy, tak môže napr. už 16 dňové omeškanie zhotoviteľa viesť k uplatneniu takejto vysokej sankcie (popri zmluvnej pokute podľa bodu 7.1), hoci zhotoviteľ v konečnom dôsledku dielo vykoná a odovzdá. Domnievame sa, že na takúto zmluvnú pokutu nie je žiadny oprávnený dôvod a objednávateľ by jej prijatím získal neoprávnený majetkový prospech. Navyše, táto zmluvná pokuta nezohľadňuje dobu trvania porušenia povinnosti, ani samotnú skutočnosť, či k odstúpeniu od zmluvy došlo.

Vzhľadom na uvedené žiadame verejného obstarávateľa o odpoveď na otázku, či upravi návrh Zmluvy o dielo tak, že v bode 7.1 zníži zmluvnú pokutu na max. 0,1 % a body 7.2 a 7.3 vypustí.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zamietá návrh uchádzača na zmenu súťažných podkladov. Cieľom určenia zmluvných podmienok verejným obstarávateľom je ochrana jeho ekonomických záujmov, nie finančný prospech dodávateľov. Verejný obstarávateľ chápe, že dodávateľom by vyhovovala zmluva bez sankcií, aby ju mohli beztrešne porušovať a zvyšovať svoj ekonomický profit, ale verejný obstarávateľ má povinnosť chrániť verejné zdroje. Verejný obstarávateľ musí pristupovať k zmluvným vzťahom obozretne a s najvyššou vážnosťou okrem iného aj preto, lebo akékoľvek neplnenie zmluvy dodávateľom v princípe znamená neplnenie zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku od poskytovateľa financovania, ktoré môže byť sankcionované až zamietnutím financovania, čo by pre verejného obstarávateľa predstavovalo finančne neriešiteľný problém znamenajúci platobnú neschopnosť. Priebežná kontrola plnenia záväzkov zhotoviteľa je preto nevyhnutná, ba priam nezastupiteľná, pretože zistenie omeškania dodávateľa až v deň odovzdania celého diela, by mohlo mať pre verejného obstarávateľa katastrofálne následky. Verejný obstarávateľ si dovoľuje pripomenúť, že je ho cieľom nie je inkasovanie zmluvných pokút, ale plnenie zmluvných záväzkov dodávateľom, preto majú zmluvné pokuty primárne preventívnu funkciu. Slová záujemcu o „princípoch

používaných v obchodno-závazkových vzťahoch“ považuje verejný obstarávateľ za vyslovené pokrytectvo a zahmlievanie, najmä v súvislosti so zmluvnými štandardami v privátnej sfére, ktoré musia byť všetkým dodávateľom stavebných prác známe.

18. Otázka:

Na zaklade Čl. c. XI .bod 11.6 je zhotoviteľ povinný vyžiadať si súhlas s postúpením svojich prav ("Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany."). Bude po podpise ZoD takyto súhlas obstarávateľa poskytnutý pre účely založenia a postúpenia pohľadavok (t.j. nie odpredaj pohľadavky) zhotoviteľa vyplývajúcich zo ZoD pre financujúcu banku zhotoviteľa v prípade, že o takyto súhlas zhotoviteľ požiada?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nerozumie aký rozdiel vidí záujemca medzi „postúpením pohľadávok“ a „odpredajom pohľadávok“. Verejný obstarávateľ nedokáže odpovedať na hypotetickú otázku, ktorá sa môže raz týkať subjektov, ktoré v súčasnosti absolútne nie sú identifikovateľné. Verejný obstarávateľ si dovoľuje v tejto súvislosti upozorniť najmä na svoju povinnosť zabrániť obchádzaniu ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

19. Otázka:

Dobrý deň,

tiež by sme Vás poprosili o doplnenie/vysvetlenie podkladov: Svietidlá - nie je určený presný typ. Znamená to, že môže byť použitý podľa uváženia pri dodržaní parametrov?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ odkazuje záujemcov na ust. súťažných podkladov časť „B. Opis predmetu zákazky“ bod 7. Rovnako si dovoľuje upozorniť na prílohu č. 1 k súťažným podkladom a minimálne technické štandardy pre systém osvetlenie, ktoré sú v ňom obsiahnuté.