



MĚSTO ŠTERNBERK

Městský úřad Sternberk
odbor investic a veřejných zakázek
Horní náměstí 78/16, 785 01 Sternberk

telefon: 585 086 111
e-mail: podatelna@sternberk.cz
datová schránka: ud7bzn4
IČ: 00299529

datum: 27.08.2025
vyřizuje: Ing. Pavel Sehnal
e-mail: sehnal@sternberk.cz
telefon: 585 086 237

Veřejné zakázky města Sternberka

Dodatečná informace – č. 2 - vysvětlení zadávací dokumentace: „Sternberk, most přes Sprchový potok (u koupaliště)“

Zadavatel na základě doručené žádosti o dodatečné informace poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace. Toto vysvětlení poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří se účastní výběrového řízení. Vysvětlení zadávací dokumentace je rovněž uveřejněno na webových stránkách města: <https://josephine.proebiz.com/cs/profile/00299529>

Dotaz uchazeče č. 1:

Dobrý den,

v reakci na vysvětlení ZD č.1 bychom rádi navrhli, aby brána byla oceněna tzv. preliminářovou položkou, tedy jednotnou částkou z důvodu zachování spravedlivé soutěže a až následně s vybraným uchazečem řešit finální podobu a ocenění. Vycházejíc z vysvětlení ZD č.1 by mohlo ve věci brány dojít k neférové soutěži, protože každý uchazeč by mohl ocenit jiný typ brány, a hlavně by tento uchazečem zamýšlený typ nemusel být akceptován ze strany investora a AD. Domníváme se, že i tak by návrh brány měl vycházet ze strany investora. Dále bychom rádi požádali o upřesnění "PKO", tedy protikorozi ochrany zábradlí. Na jaký stupeň PKO tuto ochranu navrhnout/kalkulovat, nebo konkrétně specifikovat složení PKO, tj. např. žárový zinek + barva, či pouze žárový zinek apod.

Děkuji Vám

Odpověď zadavatele č. 1:

- a) Zadavatel má za to, že brána je ve výkazu výměr poměrně přesně specifikována. Z důvodu objektivního hodnocení nabídek se však rozhodl vyhovět návrhu uchazeče a stanovit cenu dodávky brány (SO 201, položka č. 48 brána plotová) preliminární jednotkovou částkou ve výši 20 000 Kč bez DPH. Touto cenou uvedenou položku ocení všichni uchazeči s tím, že finální podobu a ocenění bude zadavatel řešit s vybraným uchazečem.
- b) Ke druhé části dotazu – zadavatel požaduje provedení protikorozi ochrany dle TKP 19 část B pro stupeň korozi agresivity C4 a životnost nad 30 let.

Ing. Pavel Sehnal
vedoucí oddělení přípravy investic a památkové péče