



Věc: „ALFAGEN – KOMPRESORY“
Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č. 1:

Prosím o poskytnutí elektroschémat k oběma kompresorům GA315VSDFF a GA200VSDFF, které zůstanou a mají být řízeny.

Odpověď č. 1:

Viz příloha č. 1 – centrální kompresorovna a příloha č.2 – VaZ kompresorovna

Dotaz č. 2:

Prosíme o definici podmínek pro splnění TRB+3°C. Tzn. teplota okolí a pracovní tlak?

Odpověď č. 2:

Tlak 6 bar – teplota okolí viz příloha č. 3

Dotaz č. 3:

Prosíme o definici podmínek pro splnění TRB+5°C. Tzn. teplota okolí a pracovní tlak?

Odpověď č. 3:

Tlak 6 bar – teplota okolí viz příloha č. 3

Dotaz č. 4:

Prosím o informaci, jak bude probíhat kontrolní měření příkonu kompresoru a sušičky?

Odpověď č. 4:

Na přívodních kabelech budou instalovány elektroměry, ty musí umět měřit obojí tzn kompresor a sušičku jako celek.

Dotaz č. 5:

Prosíme o uvedení typu/výkonu odtahového ventilátoru v hlavní kompresorové stanici.

Odpověď č. 5:

Typ a výkon si určí dodavatel sám dle svého kompresoru, odtahový ventilátor je součástí VZT, zapomenout se nesmí na letní a zimní smyčku. V létě foukat teplý vzduch z kompresorů ven, v zimě do haly.

Dotaz č. 6:

V technických podkladech není stanoven žádný požadavek na osazení tlumičů hluku do VZT potrubí, který byl zmíněn v průběhu obhlídky místa plnění. Žádáme o upřesnění technických podmínek, tj. zda musí být osazeny tlumiče hluku na VZT potrubí sání i odvodu vzduchu, a to jak směrem do výrobní haly, tak směrem do venkovního prostředí. Současně žádáme o upřesnění, zda musí být tlumiče hluku osazeny jen do nově osazovaných potrubních rozvodů vzduchotechniky pro nové kompresory, které jsou předmětem nového díla, nebo musí být tlumiče hluku osazeny i do VZT potrubních rozvodů u původních stávajících kompresorů.



Ministerstvo životního prostředí



Odpověď č. 6:

Tlumiče hluku musí být osazeny pouze do venkovního prostředí, a to jen na nově instalovaná potrubí.

Dotaz č. 7:

Žádáme o upřesnění, zda má být VZT sání vzduchu osazeno filtry vzduchu, v případě požadavku na osazení těchto filtrů žádáme o upřesnění, zda musí být filtry vzduchu osazeny jen do nově osazovaných potrubních rozvodů vzduchotechniky pro nové kompresory, které jsou předmětem nového díla, nebo musí filtry vzduchu osazeny i do VZT potrubních rozvodů u původních stávajících kompresorů.

Odpověď č.7:

Sání vzduchu musí být opatřeno kapsovými filtry a jen do nových sání pro kompresory. Ponechat manipulační prostor pro výměnu filtrů.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno **pouze vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodukuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://profily.proebiz.com/profile/27376184>.

V Břidličné dne 22.09.2025

Veronika Konrádová