

**Město Bystřice pod Hostýnem****Masarykovo nám. č.p. 137****768 61 Bystřice pod Hostýnem**

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

2017-005183

Vyřizuje/ linka

Bucňáková/573 517 228  
zdenka.bucnakova@vak-km.cz

Kroměříž

19.12.2017

**Stanovisko pro stavební povolení k akci: "Místo pro přecházení na ul. Sušilova v Bystřici pod Hostýnem"**

Předložený situační výkres řeší vybudování místa pro přecházení na ul. Sušilova v Bystřici pod Hostýnem. Jedná se o rekonstrukci zpevněných ploch vozovky pozemní komunikace II/150 a přilehlých chodníků v místě přecházení v ulici Sušilova v Bystřici pod Hostýnem. Místo pro přecházení bude nahrazeno přechodem pro chodce. Budou uloženy nájezdové obruby a zpevněná plocha doplněna varovnými a signálními pásy před místem pro přecházení. Řešené místo bude vymezeno užitím vodorovného dopravního značení a osvětleno stávajícími stožáry veřejného osvětlení.

V místech plánované stavby se nachází vodovodní řad Lt DN 150 a betonová kanalizační stoka DN 400. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení těchto zařízení, která jsou ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dále je nutno zohlednit umístění vodovodních a kanalizačních přípojek v dotčené lokalitě. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního a kanalizačního potrubí je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK. Při stavbě přechodu požadujeme v místech, kde je vodovodní a kanalizační potrubí uloženo v tělese komunikace, omezit používání vibračních zhutňovacích strojů. Případné úpravy stávajících vodovodních armatur a kanalizačních šachet je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí a kanalizační stoky na každou stranu, u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. Při realizaci stavby požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. Při stavbě zpevněných ploch a při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních armatur a kanalizačních poklopů do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy armatur a poklopů na vodohospodářském zařízení může provádět pouze pracovník VAK Kroměříž, a.s. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního a kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64

-35-

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871



Ing. Petr Vedra  
výrobně - technický náměstek

Příloha: situační mapka vodovodní a kanalizační sítě v zájmové lokalitě

**Kontakty:**

mistr vodovodů - p. Šidla, tel. 573 502 843, mob. 725 720 094

mistr kanalizací - p. Dolák, tel. 573 502 826, mob. 702 283 849

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: [informace@vak-km.cz](mailto:informace@vak-km.cz)

(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)



13. 12. 2017 14:12:26

Bystřice pod Hostýnem

184

382

20

40

3302

70/1

VPLT DN150

KJB DN400

STOKA J1

185

ŘAD 1

19

39

ODBOČKA V HORNÍ ČÁSTI  
ODBOČKA V HORNÍ ČÁSTI  
ODBOČKA V HORNÍ ČÁSTI

Fryčajova

2920

25

73

12

119/1

13

120

ZAKRYTÁ ŠACHTA

BPH550

26

74/1

760

119/2

209

20

333

74/3

1156

118/2

Q

199/8

Q

199/1

343

118/1

199/2

235

117/3

27

1:389

0 5 10 15 20 25 m

