

01810056

112723/2025

ROZDEĽOVNÍK

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo

10416/10302/2025

Vybavuje

Varjúová

Dátum

6. 11. 2025

Vysvetlenie informácií II.Názov zákazky: „**Výmena ložísk na mostoch D1-329, D1-332 a SO-206**“

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie série S č. 186/2025 dňa 29.09.2025 pod označením 635411-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 197/2025 Úradu pre verejné obstarávanie dňa 30.09.2025 pod označením 15522-MSP.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“) poskytuje na základe otázok záujemcov nasledovné informácie:

(Pozn.: Verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu.)

17) Otázka záujemcu č. 17**1. Demontáž bezpečnostných zariadení**

Z odpovede verejného obstarávateľa zo dňa 27.10.2025 v znení „Verejný obstarávateľ trvá na pôvodných položkách. Záujemca si všetky potrebné činnosti spojené so zdvíhaním mosta zohľadní v položke 21251006 „Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové,“. Verejný obstarávateľ upravil text v podrobnom výkaze výmer pri tejto položke“ V podrobnom výkaze výmer je k položke 21241006 uvedený textový popis „Podperná skruž počas výmeny ložísk-pižmo, komplet dodanie vrátane úpravy podložia, betónových panelov, lisov pre zdvíhanie, šetrnej demontáže a spätnej montáže bezpečnostných zariadení, nosnosť jednej skruže 650ton; $1,8*0,5*1+9,6*2*15,7*4=1206,66m^3$ “.

Z uvedeného teda vyplýva, že výmena (demontáž a následná montáž) MDZ nie je predmetom a s touto prípadnou potrebou VO a tiež projektant vôbec neuvažuje. V prípade ak je projektantom zvolený technologický postup v ktorom neuvažuje s výmenou MDZ chybný a dôjde k porušeniu a poškodeniu MDZ, bude podľa vyššie uvedených špecifikácií a upresnení znášať dôsledok poškodenia MDZ z titulu nezahrnutia jeho výmeny verejný obstarávateľ?

Upozorňujeme, že MDZ je pevne zabudovanou konštrukčnou časťou mosta a nie je možné ho zdemontovať a opätovne namontovať aj s všetkými nastaveniami tak aby nedošlo k zaručeniu jeho 100% funkčnosti a prevziať tak záruku za tento konštrukčný prvok v plnej miere.

V prípade ak verejný obstarávateľ rozhodne o potrebe výmeny MDZ, je potrebné doplniť súvisiace položky a tiež dokumentačnú časť o výkresy a technické špecifikácie MDZ.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 17:

Verejný obstarávateľ v rámci tejto opravy neuvažuje s výmenou, resp. demontážou a následnou montážou MDZ.

18) Otázka záujemcu č. 18

Most 329

1. Zdvíhanie mosta pri opore 4

Verejný obstarávateľ v zmysle odpovede zo dňa 27.10.2025 trvá na navrhnutom technickom riešení v zmysle projektovej dokumentácie s konštatovaním „Na opore 4 nie je potrebné zdvíhať most ako celok. Je potrebné zabezpečiť stabilizáciu polohy počas výmeny pôvodného ložiska až do momentu vnesenia napätí na nové ložisko.“, t.zn. zdvihnutie len jedného prefabrikovaného nosníka (pričom ich je v priečnom smere 18 ks). Zdvih iba jedného nosníka znamená vnesenie napätí, na ktoré konštrukcia mosta a najmä spriahajúcej dosky nebola dimenzovaná a teda hrozí porušenie spriahajúcej dosky. Z vyššie popisovaného teda vyplýva, že dôsledok poškodenia z titulu nevhodne navrhnutého technologického postupu v prípade poškodenia spriahajúcej dosky bude znášať verejný obstarávateľ?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 18:

V tomto prípade sa nejedná o zdvih jedného ložiska, ale o stabilizáciu polohy tak, aby sa nevnášali počas výmeny dočasne napätia do konštrukcie a po spätnom uložení na nové ložisko dodatočné trvalé napätia.

19) Otázka záujemcu č. 19**2. Prístup k mostnému objektu**

V rámci prístupu k mostnému objektu č. 329 je podľa sprievodnej dokumentácie zrejmé, že prístup k spodnej časti objektu vedie cez súkromné pozemky. Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, či je pre tento prístup zabezpečené povolenie (súhlas) vlastníkov týchto pozemkov.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 19:

Verejný obstarávateľ zabezpečí prístup na základe dohodnutého termínu s výherným uchádzačom.

20) Otázka záujemcu č. 20

Most 206

1. Dopravné značenie na stavenisku

Verejný obstarávateľ v zmysle odpovede zo dňa 27.10.2025 v znení: „Verejný obstarávateľ odstránil túto položku z výkazu výmer“, kde sa jedná o položku s č. 0006012400. Verejný obstarávateľ ju odstránil z časti

súpis prác aj z časti stavby vo VV, avšak neurobil tak pri podrobnom VV. Prosíme verejného obstarávateľa túto chybu napraviť.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 20:

Verejný obstarávateľ odstránil položku 0006012400 aj z podrobného výkazu výmer.

S pozdravom

.....

Mgr. Zuzana Malček v.r.

vedúca odboru verejného obstarávania

Prílohy:

Aktualizované_10 Príloha č.2 k časti A.2 a Príloha č.2 k časti B.2 - 2.časť_06112025