


POZNÁMKY K BLESKOZVODU:

- Dodržuje STN 63305-1 až 4: 2012 - Ochrana pred bleskom
 - Hladina ochrany objektu pre bleskom - LPS III
 - Všetky spoje chrániť proti korózii pasívnuou ochranou (asfaltnom).
 - Zemný odpor by nemal prekročiť hodnotu 10 Ohm.
 - Všetky prestupy vzduchu-zem chrániť proti korózii pasívnuou ochranou (asfaltnom) alebo viesť v trubke.
 - Uzemňovacia sústava je tvorená uzavretou slučkou v rýhe v hĺbke min 0,5m, vo vzdialenosti 1m od budovy. Vodič uložiť kanton.
 - Pred záspynnou je nevyhnutné zhotoviť fotodokumentáciu celej sústavy vr. vývodov pre zvodni!
 - Na zachytávací vodič na streche je nutné pripojiť aj všetky ostatné kovové konštrukcie (kovové strešníky, stôžiare TV antén, oplechovania antík, dažďové zliaby, drekové nosné konštrukcie, kovové rámy okien, a pod.)
 - Zvodni budú v rýhe v trubke FXP32 ukotvené každých 0,5m do stien príchytkami
 - Zvodni sú označené číselným štítkom a výstražnou tabuľkou: "POZOR! počas burky dodržujte odstup 3m od zvodni Ste v ohrození života!
 - SZ bude v kralibí na fasáde vo výške 0,6m nad UT.
- Ochranné opatrenia proti úrazom dotýkovým a krokovým napätím je nutné vykonať v zmysle STN EN 32 305-3:2012

LEGENDA:

Fe2n 30x4	pásovina R10
Fe2n 10	guľatina R10
AlFe 42/7	ocelové lano
SL0x	svorka k uzemňovacej tyči
SK	křížová svorka
SP	pripojovacia svorka
SZ	skúšobná svorka
SS	spojovacia svorka
SO	okapová svorka
SR02	odbočovacia svorka
SR03	uzemňovacia svorka
PV	podpera vedenia
JP	zachytávacia tyč
BP	betónový podstavec
KUZ-VI	krabica pre SZ s označením
UUS	hlavná uzemňovacia svorka
	zvodu a uzemnenie

AUTOR:	ZODPOVENÝ PROJEKTANT:	
Ing. Rastislav Žigraj	Ing. Rastislav Žigraj	
Ing. Zuzana Žlebčíková		
INVESTOR: OBEC JAKUBOVA VOĽA		
STAVBA: MULTISPOLOČENSKÉ A KULTÚRNE CENTRUM V OBCI JAKUBOVA VOĽA		
OBJEKT: SO01 VLASTNÁ OBJEKT		
MIESTO: P.Č. 182/1, 182/2, 183 KÚ JAKUBOVA VOĽA		
ČASŤ: ELEKTROINŠTALÁCIA		
OBSAH VÝKRESU:		
BLESKOZVOD		



ELIPRO s.r.o.
 Budovateľská 34/7287, 080 01 Prešov
 0908 363 309, elipro@elipro.sk

Č. PROJEKTU:	17054_P_1
FORMÁT:	2 x A4
DÁTUM:	05/2019
STUPEŇ:	DSP
MIERKA:	1:100
Č. VÝKRESU:	14

VŠETKY TYPY POUŽITÝCH MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESOVI, DOKUMENTÁCII SU PREZENTOVANÉ Z DOVODU SPECIFIKOVANIA TECHNICKO-FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ. ALTERNATÍVNE MATERIÁL Y JE MOŽNÉ POUŽIŤ PRI DODRŽANÍ EKIVALENTNÝCH FYZIKÁLNO-TECHNICKÝCH PARAMETROV.

[illegible]

SADA Ć.:



Budovateľská 34/7287, 080 01 Prešov
0908 363 309, elipro@elipro.sk

[illegible]

ATUM:	05/2019
-------	---------

OPEN: DSP

ERKA:	1:100
-------	-------

vykresu:	14
----------	----