



- Dłut 8mm prowadzony na uchwytach betonowychw tworzywie
- Złtęze krzyżowe
- PK Przewody odprowadzające: dłut 8mm prowadzony w rurach odgromowych.
- ⊗ Iglica/ maszt 2m
- Uziom otokowy bednarka Fe/Zn 30x4



BARBARA FILIPOWSKA B.V.F.K STUDIO, UL. ROZRYWKA 20/12 31-419 KRAKÓW						<div>B.V. F.K STUDIO</div>	
Inwestor		Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie					
Obiekt i adres		Zespół Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich, ul. M. Skłodowskiej-Curie, Piekary Śląskie					
Temat		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Piekarach Śląskich					
Treść rysunku		INSTAL. ODGROMOWA -CZĘŚĆ "E"			Branża	ELEKTRYKA	
				Nr uprawnień	Podpis	Data	04/2018
Projektował		mgr inż. Rafał Góra		MAP/0315/POOE/13		Skala	1:100
						Nr Rys.	E9