



TABUĽKA MIESTNOSTÍ		
č.m	NÁZOV MIESTNOSTI	m2
001	chodba	53,20
002A-D	chodba	65,06
003	chodba	13,80
004	predsieň	18,09
005	elektrická rozvodňa	15,69
006	sklad	7,80
007	sklady	47,07
008A	predsieň	19,18
008B	výťahová šachta	6,94
009	sušiareň	70,93
010	kotolňa	92,84
011	sklad čistého prádla	22,71
012	práčovňa	28,53
013	šatňa personál	17,19
014	telocvičňa	26,43
015	sklad	23,04
016	šatňa	9,28
017	hygiena WC	2,56
018	hygiena sprcha s WC	6,33
019	sklad špinavého prádla	7,13
020	predsieň	1,46

Stavebná konštrukcia	Požadovaná		
	I.	II.	III.
Požiarna deliace konštrukcie/požiarna stropy a steny/			
v podzemných podlažiach	30A	45A	60A
v nadzemných podlažiach	15+	30+	45+
v poslednom nadzemnom podlaží	15+	15+	30+
Požiarna uzávery otvorov			
v podzemných podlažiach	15A	30A	30A
v nadzemných podlažiach	15C2	15C2	30C2
v poslednom nadzemnom podlaží	15C3	15C2	15C2
Obvodové steny /zaistujúce stabilitu stavby/a			
v podzem. a v nadzemných podlažiach	15+	30+	45+
v poslednom nadzemnom podlaží	-	15+	30+
Nosné konštrukcie stiech	-	15	30
Nosné konštrukcie vo vnútri stavby zaistujúce stabilitu stavby			
v podzemných podlažiach	30A	45A	60A
v nadzemných podlažiach	15	30	45
v poslednom nadzemnom podlaží	-	15	30
Konštrukcie schodísk vo vnútri požiarného úseku	-	15C2	15C2

- OZNAČENIE VÝCHODU

SMER ÚNIKU

N 1.01 PÚ V NADZEMNOM PODLAŽÍ

I. STUPEŇ POŽIAR. BEZPEČNOSTI

15-180 POŽIAR. ODOLNOSŤ STAVEB. KONŠT.
- POŽIARNA ODOLNOSŤ STROPU
- HRANICA POŽIAR.ÚSEKU
- NÚDZOVÉ OSVETLENIE
- PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ PRAŠKOVÝ 6kg
- NÁSTENNÝ HYDRANT C-52

- KOMÍN
- HYDRANT
- ROZVODNÁ SKRIŇA
- nové deliace konštrukcie
- osadenie nových dverí
- osadenie nosného prekladu

LEGND A MATERIÁLOV

NENOSNÉ MURIVO YTONG

NOSNÉ MURIVO DT TVÁRNICE hr.200mm

n.m. +219,56 = ±0,000

POZN.: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (realizačná dokumentácia)

Autor projektu stavby	Vypracoval	Zodpovedný projektant		
Ing.arch. G.FUKATŠCHOVÁ	ing. arch. Vladimír Buc	ing. arch. Vladimír Buc		
Investor	Femina Domov Sociálnych Služieb Veľký Blh 979 01 Rimavská Sobotka		Stupeň	JPS
Názov a miesto stavby	Požiarna bezpečnosť hlavnej budovy kaštieľa FEMINA DSS Ul. SNP č.419, Veľký Blh		Zákaz.č.	2018
			Dátum	11/2018
Časť	RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZP. STAVBY		Formát	6x44
Výkres	Pôdorys 1.PP – pivnica Nový stav		Mierka 1:100	Č.v. PO-02