



TABUĽKA MIESTNOSTÍ		
č.m	NÁZOV MIESTNOSTI	m2
300	miestnosť s nepodchodnou výškou	33,14
poz.	ostatné miestnosti s nepodchodnou výškou	

Stavebná konštrukcia	Požadovaná		
	I.	II.	III.
Požiarne deliace konštrukcie/požiarnie stropy a steny/			
v podzemných podlažiach	30A	45A	60A
v nadzemných podlažiach	15+	30+	45+
v poslednom nadzemnom podlaží	15+	15+	30+
Požiarne uzávery otvorov			
v podzemných podlažiach	15A	30A	30A
v nadzemných podlažiach	15C2	15C2	30C2
v poslednom nadzemnom podlaží	15C3	15C2	15C2
Obvodové steny /zaistujúce stabilitu stavby/a			
v podzem. a v nadzemných podlažiach	15+	30+	45+
v poslednom nadzemnom podlaží	-	15+	30+
Nosné konštrukcie striech			
	-	15	30
Nosné konštrukcie vo vnútri stavby zaistujúce stabilitu stavby			
v podzemných podlažiach	30A	45A	60A
v nadzemných podlažiach	15	30	45
v poslednom nadzemnom podlaží	-	15	30
Konštrukcie schodísk vo vnútri požiarneho úseku	-	15C2	15C2

n.m. +219,56 = ±0,000

POZN.: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (realizačná dokumentácia)

Autor projektu stavby	Vypracoval	Zodpovedný projektant	Stupeň		JPS
Ing.arch. G.FUKATSCHOVÁ	ing. arch. Vladimír Buc	ing. arch. Vladimír Buc			
Investor	Femina Domov Sociálnych Služieb Veľký Blh 979 01 Rimavská Sobota		Zákaz.č.		2018
Názov a miesto stavby	Požiarna bezpečnosť hlavnej budovy kaštieľa FEMINA DSS Ul. SNP č.419, Veľký Blh		Dátum		11/2018
Časť	RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZP. STAVBY		Formát		4xA4
Výkres	Pôdorys medziposchodie Nový stav		Mierka 1:100		Č.V. PO-05