



Elektronicky
Všetkým známym záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo ID 1263	Vybavuje/linka Fulnečková B., 048/4325127	Banská Bystrica 01.06.2020
-----------------------	-----------------------	---	-------------------------------

Vec

Odpoveď č. 1 na žiadosť o vysvetlenie informácií v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ: FEMINA Domov sociálnych služieb, SNP 419, 980 22 Veľký Blh.
Predmet zákazky: Požiarna bezpečnosť hlavnej budovy kaštieľa FEMINA Domov sociálnych služieb Veľký Blh, I. etapa – evakuačný výťah.
Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 89/2020 dňa 28.04.2020 pod zn. oznámenia 16088 – WYP.

Dňa 22.05.2020 bola verejnému obstarávateľovi doručená prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. Na jej základe poskytuje verejný obstarávateľ všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Otázka č.1

V PD k stavbe pre ETAPU I, časť vzduchotechnika výkres č. 1 až 3 sú vyznačené 4 prierazy.

Prieraz pre potrubie 500x355 mm hrúbka muriva 2 700 mm	1 ks
Prieraz pre potrubie priemer 315 mm hrúbka muriva 1015 mm	1 ks
Strešný priestup pre potrubie 315x315 mm	1 ks
Strešný priestup pre potrubie priemer 315 mm	1 ks

Vo výkaze výmer je uvedený

110	R	5	Strešný prstup VZT potrubie 560x560	ks	2,000
111	R	6	Strešný prstup VZT potrubie 400x400	ks	2,000
112	R	9	Prieraz cez stenu hr. 2500, 1060x510, pre VZP	ks	2,000
113	R	11	Prieraz cez stenu hr. 700, 540x540, pre VZP	ks	2,000
114	R	12	Prieraz cez stenu hr. 1020, 850x500, pre VZP	Ks	1,000
115	R	14	Prieraz cez stenu hr. 1150, 860x420, pre VZP	ks	1,000

Ktoré prierazy chce verejný obstarávateľ realizovať. Domnievame sa, že VV obsahuje etapu 2.

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu mení pôvodnú Prílohu č. 2 SP Neocenený výkaz výmer za aktualizovaný Prílohu č. 2 SP Neocenený výkaz výmer konkrétne :

Prílohu č. 2 SP Neocenený výkaz výmer **mení** za **Prílohu č. 2 SP Neocenený výkaz výmer – aktualizovaný**.

Otázka č.2

Žiadame doplniť výkres č. 18 na ktorý odkazuje VV položka č. 92.

92	760	78710001R	Montáž + dodávka zasklenej steny výťahovej šachty bezpečnostným sklom Konex hr. 4x4X1 mm (viď. detail v.č.18	m2	21,731
----	-----	-----------	--	----	--------

Odpoveď č. 2

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu verejný obstarávateľ prikladá požadované výkresy, konkrétne:

Príloha č. 8 SP Doplnený výkres č. 16 rez výťahu

Príloha č. 9 SP Doplnený výkres č. 18 rez a detail schodisko

Otázka č.3

Žiadame verejného obstarávateľa o špecifikáciu muriva cez ktoré treba realizovať prierazy. Uvedené má podstatný vplyv na cenu.

Vo výkaze výmer je uvedené

110	R	5	Strešný prstup VZT potrubie 560x560	ks	2,000
111	R	6	Strešný prstup VZT potrubie 400x400	ks	2,000
112	R	9	Prieraz cez stenu hr. 2500, 1060x510, pre VZP	ks	2,000
113	R	11	Prieraz cez stenu hr. 700, 540x540, pre VZP	ks	2,000
114	R	12	Prieraz cez stenu hr. 1020, 850x500, pre VZP	Ks	1,000
115	R	14	Prieraz cez stenu hr. 1150, 860x420, pre VZP	ks	1,000

Odpoveď č. 3

Verejný obstarávateľ špecifikuje murivo cez ktoré sa budú realizovať prierazy ako tehlové z plnej pálenej tehly na maltu vápennú alebo vápennocementovú.

V súvislosti s vyššie uvedenou zmenou zároveň verejný obstarávateľ **predlžuje lehoty**, konkrétne:

- **lehota na predkladanie ponúk (Online sprístupnenie ponúk) sa mení** z pôvodnej lehoty 28.05.2020 do 10:00 hod. **na novú lehotu 05.06.2020 do 10:00 hod.**
- **lehota na otváranie ponúk sa mení** z pôvodnej lehoty 28.05.2020 o 10:00 hod. **na novú lehotu 05.06.2020 o 10:00 hod.**

S úctou,

Beáta Fulnečková
procesný garant verejného obstarávateľa
Banskobystrický samosprávny kraj

Príloha č. 2 SP Neocenovaný výkaz výmer – aktualizovaný

Príloha č. 8 SP Doplnený výkres č. 16 rez výťahu

Príloha č. 9 SP Doplnený výkres č. 18 rez a detail schodisko