

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo
10475/113126/10302/2025Vybavuje
Mgr. M. SnopkováDátum
7. 11. 2025

Vysvetlenie informácií II.

Názov zákazky: „**Rekonštrukcia mosta ev.č. 50-310 Ludvíkov dvor**“

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie série S pod číslom 195/2025 dňa 10.10.2025 pod označením 666287-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 206/2025 Úradu pre verejné obstarávanie dňa 13.10.2025 pod označením 16243-MSP.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“) poskytuje na základe otázok záujemcu nasledovné informácie:

(Pozn.: Verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu.)

1) Otázka záujemcu č. 13

„Zájemca má za to, že nie je správne vykázaná výmera pre debnenie priečle NK – pol.č.11080211 VNK inž. stavieb, mostné dosky, klenby, debnenie tradičné: 23,97*3 m. V danom výpočte nie je vykázané bočné debnenie NK.

Žiadame VO o preverenie a úpravu výmery..“

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 13:

Verejný obstarávateľ upravil výmeru položky.

Správna výmera položky je $23,97\text{m} \times 3,0\text{m} + 1,2\text{m}^2 \times 3 = 75,51\text{ m}^2$. Doplnené bočné debnenie na vtoku, výtoku a medzi etapami.

2) Otázka záujemcu č. 14

„Zájemca má za to, že výmera pre debnenie ríms nie je vykázaná správne a chýba vykázané množstvo pre vnútornú stranu ríms, ako aj množstvo pre rímsy v SDP. Vo VV je vykázané množstvo len pre vonkajšie rímsy.

Žiadame VO o a úpravu výmery.“

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 14:

Verejný obstarávateľ upravil výmeru položky.

Správna výmera položky je $17,95\text{m}^2 + 0,225 \cdot 8,08 + 0,16 \cdot 3,635 + 0,145 \cdot 3,635 \cdot 2 + 0,24 \cdot 10,810 = 24,05\text{ m}^2$

3) Otázka záujemcu č. 15

„V súťažných podkladoch odsek 3 *Termín a podmienky predmetu obstarávania*, VO upravil lehotu na vykonanie diela na 154 dní. Lehota bola upravená v jednotlivých etapách E1,E2,E3 $14+70+70=154$. Predĺženie/zmena lehoty ale nebola zohľadnená v bode 6. Prílohy č. 3 „Míľniky diela“, na ktoré sa odvoláva v ZoD bod 2.13. Žiadame VO upraviť v zmysle vyššie uvedeného Míľník č.1 ($14+70=84$ dní)“

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 15:

Verejný obstarávateľ upravil lehotu ukončenia pre Míľník č. 1 na 84 dní.

4) Otázka záujemcu č. 16

„Vo VV sa nachádza pol.č.22250356 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované, ktorá obsahuje trvalé a dočasné betónové zvodidlá.

Na základe odpovedi VO na Otázka č. 8 ohľadom zabezpečenia dočasného bet. zvodidla, domnieva sa Záujemca správne, že do položky si má zahrnúť len montáž dočasného zvodidla, alebo Objednávateľ zabezpečí aj montáž dočasného zvodidla?

Ak by Objednávateľ zabezpečil dodanie aj montáž dočasného bet. zvodidla, žiadame o vyňatie položky z VV“.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 16:

Verejný obstarávateľ zabezpečí dočasné betónové zvodidlo.

Do pol. č. 22250356 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované si záujemca zahrnie montáž a demontáž betónových zvodidiel.

5) Otázka záujemcu č. 17

„Môže verejný obstarávateľ objasniť či Zádržné uvedené v Článku V Platobné podmienky Zmluvy o dielo môže zhotoviteľ počas záručnej doby nahradiť bankovou zárukou?“

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 17:

Nie. Verejný obstarávateľ trvá na znení v SP.

Verejný obstarávateľ na základe vysvetlení informácií aktualizuje „Výkaz výmer_06_11_2025_Revízia 2“ - Prílohu č. 1 k časti B.2 súťažných podkladov – zmeny sú vyznačené červeným písmom.

S pozdravom

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO 35 919 001 IČ DPH SK2021937775
V.F.

Mgr. Zuzana Malček

vedúca odboru verejného obstarávania

Prílohy:

Príloha č. 1 k časti B.2 SP – Aktualizovaný „Výkaz výmer_06_11_2025_Revízia 2“