




LEGENDA:

- BOX ZÁSUVKOVÝ BOX 400V, 32A; 400V, 16A; 2x230V, 16A
- KABELOVÝ VÝVOD PRO PEVNÉ PŘÍPOJENÍ ZAŘÍZENÍ 230V
- ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ 230V/16A 230V IP20
- KABELOVÉ LÁVKY
- NAPÁJENÍ ZÁSUVKOVÝCH BOXŮ
- NAPÁJENÍ VOLNÝCH VÝVODŮ
- NAPÁJENÍ ZÁSUVKY
- NAPÁJENÍ ZÁSOBNÍKU TUV
- OVLÁDÁNÍ SOUMRAKOVÉ ČIDLO
- SOUMRAKOVÉ ČIDLO

- NÁVRH ELEKTROINSTALACE JE PROVEDEN V PODROBNOSTI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. PRO SPRÁVNOU FUNKCI SYSTÉMU JE POTŘEBA DOPRACOVAT PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI.
- V PŘÍPADĚ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ PŘI REALIZACI STAVBY ROZHODNE O ŘEŠENÍ TDI NEBO PROJEKTANT V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU.

NÁZEV AKCE	DPMB, a.s., MĚNÍRNA BĚLOHORSKÁ, BRNO	Č. STAVBY: 22-018
STAVEBNÍK	DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA BRNA, a.s., HLINKY 64/151,603 00 BRNO	Č. OBJ.: 21/283/5071
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)	 Dopravní podnik města Brna a.s.
ČÁST	<Část dle vyhl. č. 146/2008. ve znění pozdějších předpisů>	
GEN. DODAVATEL	SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o. JIŽNÍ NÁM.32/15, BRNO	 SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, a.s.
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopecny@jetpro.cz, tel.:777 965 929	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	E4-A1041	DATUM: 2/2023
HL. PROJEKTANT	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopecny@jetpro.cz, tel.:777 965 929	
KONTROLOVAL	ING. DAVID KOPEČNÝ	ČÍSLO VÝK/DOK: D-2-06-04
VYPRACOVAL	LUKÁŠ BRÁZDA	
KOORDINACE PD	JETPRO s.r.o. JIŽNÍ NÁM.32/15, BRNO, 619 00	 PROJEKČNÍ PRÁCE V ENERGETICE
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ	
SUBDODAVATEL	SUBDODAVATEL PD	
PROJEKTANT	JMÉNO	
MÍSTO STAVBY	BRNO, KAT. ÚZEMÍ SLATINA [612286] A ŽIDENICE [611115]	KÓD LOKALITY:
SO/PS	PS 06 - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE	MĚŘÍTKO:
MAJETKOVÁ TŘÍDA		FORMÁT: 4xA4
DRUH DOKUMENTU	PŮDORYS	LIST/CELKEM: 3/7
NÁZEV DOKUMENTU	NOVÝ STAV 1.NP - ZÁSUVKOVÉ OBVODY	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO: -----