

Príloha č. 9 - Popis fungovania fontány

Pitná fontána bude vybavená tlačidlovým ventilom DN 25 s nastaviteľnou dobou uzatvárania. Výška fontány je max 1,2 m. Fontána je napojená na samostatný prípojný bod a je vybavená ventilom DN 25 s možnosťou prevzdušnenia. Ventil DN 25 slúži na reguláciu prietoku fontánou, a taktiež na jej úplné uzavretie v prípade poruchy. Fontána musí byť napojená výlučne na pitnú vodu. Prevádzkový tlak je 0,35 bar. Pre jeho zabezpečenie, v prípade nutnosti je potrebné vybaviť systém regulátorom tlaku DN 25. Dnová vpusť DN 110 bude vybetónovaná a vybavená dvojvrstvovou odtokovou mriežkou. Dnová vpusť bude zaústená do kanalizácie, resp. do trativodu, ak nebude možné trasovanie do kanalizácie.

Použitie plastov vo vyhotovení fontány je neprijateľné.

Dizajn fontán nesmie byť využívaný ako reklamná či informačná plocha.
