

PROTOKOL č. 122019.20

o určení vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51

Spoločnosť: **M PRO s.r.o., Kadnárova 23, 831 52 Bratislava**

V Bratislave 9.12.2019

Zloženie komisie:

Predseda	:	Ing. A. Marcík	hlavný inžinier projektu
Členovia	:	Ing. A. Marcík	projektant stavebnej časti
		Ing. R. Chovanec	projektant elektroinštalácie
		Ing. J. Tkáč, PhD.	projektant požiarnej ochrany
		Ing. P. Hanák	projektant VZT
		Ing. N. Jókay	projektant UK, zdravotníckych

Názov objektu: **Dostavba pavilónu základnej školy Miloslavov**

Názov objektu: SO-01 Modulová základná škola Miloslavov

Miesto stavby: areál základnej školy Miloslavov, Alžbetin Dvor, parc. č. 221/5, 221/6

Investor: Obec Miloslavov, Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov

Podklady: PD - stavebná časť, PD profesií UK, PO, ZTI, elektroinštalácie,
STN 33 2000-5-51 a súvisiace normy a legislatívne predpisy.

Popis objektu:

V novostavbe základnej školy je navrhovaných šesť tried, zborovňa, kabinet, šatne, sociálne zariadenia. Jedná sa o dvojpodlažný objekt s rovnou strechou.

Zdrojom tepla bude nová tepelné čerpadlo.

Prívod elektrickej energie bude zabezpečený z nového rozvádzača RH medeným káblom N2XH-J k podružnému rozvádzaču RMS2 a spotrebičom káblami CYKY-J (pre káble uložené v zemi), N2XH-J. Rozvody budú uložené v stene pod omietkou a v plastových rúrkach, žlaboch nad SDK podhľadom. Umelé osvetlenie je navrhnuté sietidlami s LED zdrojmi a spĺňa STN 12 464-1 a platné legislatívne požiadavky.

Priestory budú vetrané prirodzene, bezokenné priestory budú vetrané nútené odsávacími ventilátormi.

Vybrané priestory budú vetrane VZT rekuperačnými jednotkami.

Na streche budovy je plánované osadenie solárnych kolektorov s napojením ohrevu na systém TČ.

Rozhodnutie v zmysle STN 33 2000-5-51:

Kód	Vonkajší vplyv	Priestor				
		Pristrešok	Triedy, chodby	Sociálne priestory	Umývacie priestory, kuchyne	Sklady, technické miestnosti
	Standard:	V.	II.	II.	II.	I.
AA	Teplota okolia	AA7	AA5	AA5	AA5	AA5
AB	Atmosferické podmienky okolí	AB7	AB5	AB5	AB5	AB5
AC	Nadmorská výška	AC1	AC1	AC1	AC1	AC1
AD	Výskyt vody	AD2	AD1	AD1	AD1-AD4**	AD1
AE	Výskyt cudzích pevných telies	AE4	AE1	AE1	AE1	AE1
AF	Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF2	AF1	AF1	AF1	AF1
AG	Mechanické namáhanie - náraz	AG1	AG1	AG1	AG1	AG1
AH	Mechanické namáhanie - vibrácie	AH1	AH1	AH1	AH1	AH1
AK	Výskyt rastlínstva alebo plesní	AK2	AK1	AK1	AK1	AK1
AL	Výskyt živočíchov	AL2	AL1	AL1	AL1	AL1
AM	Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenia	AM1	AM1	AM1	AM1	AM1
AN	Slnčné žiarenie	AN2	AN2	AN1	AN1	AN2
AP	Seizmické účinky	AP1	AP1	AP1	AP1	AP1
AQ	Búrková činnosť	AQ2	AQ1	AQ1	AQ1	AQ1
AR	Pohyb vzduchu	-	AR1	AR1	AR1	AR1
AS	Vietor	AS1	-	-	-	-
AT	Snehová pokrývka	AT1	-	-	-	-
AU	Námraza	AU2	-	-	-	-
BA	Schopnosť osôb	BA1	BA2	BA2	BA2	BA4
BB	Elektrický odpor ľudského tela	BB2	BB1	BB1	BB1	BB1
BC	Dotyk osôb s potenciálom zeme	BC2	BC2	BC2	BC2	BC2
BD	Podmienky evakuácie v prípade nebezpečenstva	BD1	BD2	BD1	BD1	BD1
BE	Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok	BE1	BE1	BE1	BE1	BE1
CA	Konštrukčné materiály	CA1	CA1	CA1	CA1	CA1
CB	Konštrukcia budovy	CB1	CB1	CB1	CB1	CB1

V umývárňach a okolo umývadiel elektroinštaláciu urobiť v zmysle STN 33 2000-7-701, dodržať stanovené zóny.

Rozhodnutie v zmysle STN 33 2000-5-51:

Kód	Vonkajší vplyv	Priestor	
		Strecha	NN prípojka
	Standard:	VI.	VI.
AA	Teplota okolia	AA7	AA7
AB	Atmosférické podmienky okolí	AB7	AB7
AC	Nadmorská výška	AC1	AC1
AD	Výskyt vody	AD2	AD2
AE	Výskyt cudzích pevných telies	AE4	AE4
AF	Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF2	AF2
AG	Mechanické namáhanie - náraz	AG1	AG1
AH	Mechanické namáhanie - vibrácie	AH1	AH1
AK	Výskyt rastlínstva alebo plesní	AK2	AK2
AL	Výskyt živočíchov	AL2	AL2
AM	Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenia	AM1	AM1
AN	Slnéčné žiarenie	AN3	AN3
AP	Seizmické účinky	AP1	AP1
AQ	Búrková činnosť	AQ3	AQ3
AR	Pohyb vzduchu	–	–
AS	Vietor	AS2	AS2
AT	Snehová pokrývka	AT2	AT2
AU	Námraza	AU2	AU2
BA	Schopnosť osôb	BA1	BA1
BB	Elektrický odpor ľudského tela	BB1	BB1
BC	Dotyk osôb s potenciálom zeme	BC2	BC2
BD	Podmienky evakuácie v prípade nebezpečenstva	BD1	BD1
BE	Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok	BE1	BE1
CA	Konštrukčné materiály	CA1	CA1
CB	Konštrukcia budovy	CB1	CB1

V umyvárňach a okolo umývadiel elektroinštaláciu urobiť v zmysle STN 33 2000-7-701, dodržať stanovené zóny.

Zdôvodnenie:

Komisia rozhodovala na základe platných elektrotechnických a ďalších predpisov STN a technických údajov od výrobcov a dodávateľov stavebných a elektrotechnických hmôt, materiálov a zariadení. V prípade zmien v stavebných konštrukciách, materiálov a účelu miestností treba tento protokol doplniť. Z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov je potrebné, aby elektrické zariadenie obsluhovali len osoby tým poverené, znále bezpečnostných predpisov. Montáž a údržbu elektrických zariadení môžu vykonávať len osoby odborne spôsobilé v elektrotechnike v zmysle vyhlášky č.508/2009Zb. Obsluhovať elektrické zariadenia môžu len pracovníci poučený, údržbárske práce môže vykonávať len pracovník elektrotechnik. Elektroinštaláciu okolo umývadiel v sprchách a v kuchynkách urobiť v zmysle STN 33 2000-7-701, dodržať stanovené zóny.

Elektrické rozvody uložené v horľavých látkach a na nich musí vyhovovať STN 33 2312.

V prípade vyskytujúcich sa priestorov zvlášť nebezpečných bude nutné vykonať, pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky, kontrolu - schválenie štátneho odborného dozoru (TI)!

predseda komisie