



**LEGENDA ZNAČENIA:**

- |      |  |
|------|--|
| B02  | BÚRANIE PODLAHY / FINÁLNEJ VRSTVY A POTERU HR. 50mm  |
| B03  | OSKÁRANIE NÁNOSOV MALIEB NA STENÁCH A NA STROPOCH / AKO PRÍPRAVA PRE NOVÝ MALBU  |
| B07b | VRSTVENIE STIEN PPT ALEBO KAMEN JADROVÝM VRTOM $\phi=160$ mm<br>rôzne výšky, kvôli blízkosti kameň, presne sa určí počas realizácie  |
| B10  | BÚRANIE ZNIŽENÉHO PODLAHU Z DREV. KONŠTRUKCIE  |
| B09  | ODSTRÁNIE LEŽATÝCH ROZVOZOV ÚK A SKRÁTENIE STUPAČIEK PO PODLAHU 2NP  |
| B11  | BÚRANIE RÝH V PODLAHE PRE NOVÉ LEŽATÉ ROZVOZY ÚK S NÁPAJANÍM SKRÁTENÝCH STUPAČIEK PRE 1NP  |
| B13  | DEMONTÁŽ VŠETKÝCH VSTAVANÝCH PRVKOV STÁLEJ EXPOZÍCIE / PRESKLENÉ VITRINY PO STENÁCH, NÁSTENNÉ PREGLEDKOVÉ KONŠTRUKCIE, PRIESTOROVÉ PREGLEDKOVÉ KONŠTRUKCIE A VÝVÝŠNÉ PÓDIA // ODKLADANIE PRE BUDÚCE POUŽITIE PREVERÍT VEDENÍM MÚZEJA !!! |
| B14  | DEMONTÁŽ SVETELNEHO KOLAJINCOVÉHO SYSTÉMU /  |
| B19  | ODSTRÁNENIE NEUSYSTÉMOVÉJ A<br>POŠKODENEJ TEP. IZOLÁCIE Z M.V.   |

**VÝPIS SKLADBY PODLÁH:**

- |     |   |
|-----|---|
| P1E | <p>P1E - skladba súčasnej podlahy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- povrch podlahy z ker. dlažby hr. 10mm</li> <li>- lepidlo hr. 20mm</li> <li>- exist. bet. poter hr. 50mm</li> <li>- exist. žel. bet. doska hr. 200mm</li> <li>- exist. tkz. traverzový klenbový strop hr. 140mm</li> <li>- exist. vápenopiesková omietka s maľbou hr. 15mm</li> </ul>         |
| P3E | <p>P3E - skladba súčasnej podlahy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koberec hr. 6 mm</li> <li>- PVC ch. 2,5 mm</li> <li>- exist. bet. poter hr. 50 mm</li> <li>- exist. žel. bet. doska hr. 200 mm</li> <li>- exist. klenbový strop hr. 140 mm</li> <li>- exist. vápenopiesková omietka s maľbou hr. 15 mm</li> </ul>  |
| P6E | <p>P6E - skladba súčasnej podlahy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozmerovaná tes. izolácia z MV hr. 100mm / zdevastovaná</li> <li>- separačná fólia / aj asfaltová fólia čiastočne / zdevastovaná</li> <li>- piesok hr. 40mm</li> <li>- exist. tkz. traverzový klenbový strop hr. 140mm</li> <li>- exist. vápenopiesková omietka s maľbou hr. 15mm</li> </ul> |
| P8E | <p>P6E - skladba súčasnej podlahy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozmerovaná tes. izolácia z MV hr. 100mm / zdevastovaná</li> <li>- separačná fólia / aj asfaltová fólia čiastočne / zdevastovaná</li> <li>- exist. klenbový strop hr. 140mm</li> <li>- exist. vápenopiesková omietka s maľbou hr. 15mm</li> </ul>  |

**SKE – Skladbe súčasnej strešnej konštrukcie / na ploche cca 130 m2**  
 demontáž ker. krytiny na ploche cca 130m2  
 demontáž latovania 50x40  
 demontáž kontralát 50x50  
 odstránenie nesystémovej parozábrannej fólie  
 krokvý 160x100 mm á = 950mm

**ZNAČENIE:**

- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE
- BÚRACIE PRÁCE

POZNÁMKY:

-AK SA VÝSKYTŇUJÚ NOVÉ SKUTOČNOSTI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA REALIZÁCIU STAVBY, PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTU POČAS REALIZÁCIE.

-NA VÝPRAVNE KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ VYPRACOVAŤ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU. VYPRACOVANÚ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU TREBA PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI.

-PRI VÝSTAVE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE K PROJKA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V VÝROBNÝCH ROZMEROCH.

-PRI NESPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY, PRÍČOM ROZMERY MUROV SÚ KOTOVANÉ S VÝROBNÝMI ROZMEROMI KUSOVÝCH STAVÍV.

-BEZ PÍSMENNOHO SOHLASU ZODPOVEDNHO PROJEKTANTA NIE JE MOŽNÉ VÝKONÁŤ ZMENY V REALIZÁCI.

DIELO PODLEHA AUTORSKÉMU PRÁVU / PODLA ZÁKONA č.185/2015 z.z. /

PEVNÝ - PEVNÝ VÝŠKOVÝ BOD PODLAHA 1.N.P. z. = M.N. (BALŤ PO VYROVNANÍ)

0,000,000 NA 1.M.P.Č. 1,01, UROVEN FANALIZA PODLAHA 2.N.P. + 4815 MIEŠTE ŠKOLSKICA Č.M. 203

ATELIER  
SZABO

