



LEGENDA

Zariadenie č. 1- Vetracie expozície GMM

Z1.01	Rekupačná jednotka Systemair Topvex SR80-R ODK Prietok vzduchu 6000 m3/h	1	ks
Z1.02	Priamy chladič DXRE 100-50-3-2,5	1	ks
Z1.03	Elektrický parný ODPOROVÝ zvlhčovač Condair RS Visual	1	ks
Z1.04	Timň hľuku bunkový 4x250x500x1000 1	2	ks
Z1.05	Požárna klapka FDS-3G-600x500x100	2	ks
Z1.06	Výklova hlavica 600x500	1	ks
Z1.07	Násávacie koleno so sifom 600x500	1	ks
Z1.08	Multi-dýzový difúzor CAP-C-200-SW	4	ks
Z1.09	Multi-dýzový difúzor CAP-CT-200-SW - atyp pre montáž na stenu - výška skrine 100mm, krátky potrubný nástavec bez klapky a meracieho bodu	14	ks
Z1.10	Multi-dýzový difúzor CAP-CT-160-SW - atyp pre montáž na stenu - výška skrine 100mm, krátky potrubný nástavec bez klapky a meracieho bodu	2	ks
Z1.11	Multi-dýzový difúzor CAP-CT-125-SW - atyp pre montáž na stenu - výška skrine 100mm, krátky potrubný nástavec bez klapky a meracieho bodu	4	ks
Z1.12	Multi-dýzový difúzor CAP-C-160-SW	2	ks
Z1.13	Ručná regulačná klapka DN200	18	ks
Z1.14	Ručná regulačná klapka DN160	4	ks
Z1.15	Ručná regulačná klapka DN125	4	ks

Štvorhranné vzduchotechnické potrubie do obvodu 3200mm	9	m
Štvorhranné vzduchotechnické potrubie do obvodu 2240mm	15	m
Štvorhranné vzduchotechnické potrubie do obvodu 1800mm	61	m
Štvorhranné vzduchotechnické potrubie do obvodu 1260mm	36	m
Kruhovú vzduchotechnické potrubie do obvodu ø200	69	m
Kruhovú vzduchotechnické potrubie do obvodu ø160	28	m
Kruhovú vzduchotechnické potrubie do obvodu ø125	18	m
Tepleň izolácia kaučuková s hliníkovou fóliou hrúbky 25 mm	30	m <sup>2</sup>

Zariadenie č. 2- Vykurovanie a chladenie expozície GMM

Z2.01	Vonkajšia klimatizačná jednotka Toshiba MMY-UP281HT8P-E	1	ks
Z2.02	Vnútorná nástenná klimatizačná jednotka Toshiba MMK-UP0071HP-E	2	ks
Z2.03	Vnútorná nástenná klimatizačná jednotka Toshiba MMK-UP0181HP-E	7	ks
Z2.04	Vnútorná nástenná klimatizačná jednotka Toshiba MMK-UP0121HP-E	2	ks
Z2.05	Vnútorná parapetná klimatizačná jednotka Toshiba MML-UP0181BH-E	3	ks
Z2.06	Vetracia sada pre VZT jednotky Toshiba MM-DXC010 + súprava ventilu MM-DXV140	1	ks
Z2.07	Centrálné diaľkové ovládanie TCS-S0640U-E	1	ks
Z2.08	Hliníková mriežka s pevnými lamelami NOVA-L1-2-850x200-1-12-0-SW	6	ks
Z2.09	Y-rozbočovač (refnet) RBM-BT24E	1	ks
Z2.10	Y-rozbočovač (refnet) RBM-BY105E	6	ks
Z2.11	Y-rozbočovač (refnet) RBM-BY205E	2	ks
Z2.12	Y-rozbočovač (refnet) RBM-BY305E	2	ks
Z2.13	Y-rozbočovač (refnet) RBM-BY35E	4	ks
Z2.14	Izolované medené potrubie 34,9 mm	20,2	m
Z2.15	Izolované medené potrubie 28,6 mm	35	m
Z2.16	Izolované medené potrubie 22,2 mm	40	m
Z2.17	Izolované medené potrubie 19,1 mm	20,2	m
Z2.18	Izolované medené potrubie 15,9 mm	72	m
Z2.19	Izolované medené potrubie 12,7 mm	92	m
Z2.20	Izolované medené potrubie 9,5 mm	53	m
Z2.21	Izolované medené potrubie 6,4 mm	68	m
Z2.22	Štvorhranné vzduchotechnické potrubie do obvodu 2240mm	7	m

Zariadenie č.3 Vetracie hygienických priestorov

Z3.01	Malý radiálny ventilátor BF 100TX	4	ks
Z3.02	DuroVent pre sanitárne odvetranie	1	ks
Z3.03	Kruhovú vzduchotechnické potrubie do obvodu ø100	4	m
Z3.04	Kruhovú vzduchotechnické potrubie do obvodu ø160	8	m

PARÉ:

**FLABRA**  
Sídlo: Štúrova 1009/22  
929 01 Dunajská Streda  
Mobi: 00421 903 508 727  
zoltan.hodoosy@flabra.sk  
Č. účtu: SK90 1100 0000 0029 4801 7603  
IČO: 50 133 861 DIČ: 2120 191 194  
IČ DPH: SK 2120 191 194

**VZDUCHOTECHNIKA**  
DOKUMENTÁCIA PRE STEVEBNÉ POVOLENIE  
Názov stavby:  
**KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA  
2. NP A REINŠTALÁCIA  
EXPOZÍCIE GMM**  
Obsah výkresu:  
Rez

Miesto stavby:  
RIMAVSKÁ SOBOTA, č.p.: 639/1,3  
KAT.ÚZEMIE - RIMAVSKÁ SOBOTA  
Investor:  
GEMERSKO-MALOHONTSKÉ MÚZEUM,  
NÁM. M. TOMPU 14/5 97901 RIMAVSKÁ  
SOBOTA

Hlavný projektant:  
ATELIER SZABOK s.r.o.  
Zodpovedný:  
Ing. Zoltán HODOOSY  
Autorizácia - 648214  
Vypracoval:  
Ing. Zoltán HODOOSY  
Dátum:  
3.2025  
Rozmer:  
6x A4  
Mierka:  
1:75  
Číslo výkresu:  
2025357/3