

Elektronicky všetkým

Značka adresáta	Vybavuje	V Banskej Bystrici
VO-001053	Mgr. Dominika Cvečková tel. kontakt: +421 948 292 782	Dátum: 08.12.2025

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.2
Informácia o doplnení a zmene súťažných podkladov č. 1

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ:	Gemersko-malohontské múzeum, Nám. M. Tompu 14/5, Rimavská Sobota 97901
Predmet zákazky:	Komplexná rekonštrukcia 2. nadzemného podlažia a reinštalácia stálej expozície Gemersko-malohontské múzea
Druh postupu:	nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Vyhlásené:	vo Vestníku verejného obstarávania č. 224/2025 dňa 06.11.2025 pod značkou oznámenia 17625 - MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č.213/2025 zo dňa 05.11.2025 pod č. oznámenia 733291-2025

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi 05.12.2025 elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Vo výkaze výmer chýbajú vzorce, na základe ktorých sa automaticky vypočítavajú súčty nákladov. Z uvedeného dôvodu nie je možné overiť správnosť výpočtov jednotlivých položiek ani celkových nákladov.

Odpoveď na otázku č. 1:

Verejný obstarávateľ mení pôvodný výkaz výmer **Zadanie_RO_CP-Dvere_GMM** za nový výkaz výmer s názvom **Zadanie_RO_CP-Dvere_GMM20251208**, v ktorom sú doplnené vzorce pri celkových súčtoch. V iných výkazoch výmer verejný obstarávateľ chýbajúce vzorce neidentifikoval.

Otázka č. 2:

Pri položkách štvorhranného a kruhového vzduchotechnického potrubia nie sú zahrnuté tvarovky, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou kompletnej dodávky potrubných trás a majú významný vplyv na celkovú cenu diela

Odpoveď na otázku č. 2:

Verejný obstarávateľ žiada, aby uchádzači zahrnuli pri jednotlivých položkách štvorhranného a kruhového vzduchotechnického potrubia aj potrebné tvarovky. Projektant odporúča na tvarovky počítať:

Štvorhranné vzduchotechnické potrubie do obvodu 3200mm + 40% tvarovky

Štvorhranné vzduchotechnické potrubie do obvodu 2240mm + 40% tvarovky

Štvorhranné vzduchotechnické potrubie do obvodu 1800mm + 20% tvarovky

Štvorhranné vzduchotechnické potrubie do obvodu 1260mm + 20% tvarovky

Kruhové vzduchotechnické potrubie do obvodu Ø200 + 30% tvarovky

Kruhové vzduchotechnické potrubie do obvodu Ø160 + 20% tvarovky

Kruhové vzduchotechnické potrubie do obvodu Ø125 + 20% tvarovky

Kruhové vzduchotechnické potrubie do obvodu Ø100 + 20% tvarovky

Kruhové vzduchotechnické potrubie do obvodu Ø160 + 30% tvarovky.

Informácia o doplnení a zmene súťažných podkladov č. 1

Verejný obstarávateľ dopĺňa súťažné podklady, konkrétne prílohu č.2 SP Výkaz výmer o nový dokument s názvom **Zadanie_RO_CP-Dvere_GMM20251208** v ktorom sú doplnené vzorce pri celkových súčtoch.

Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov/uchádzačov, aby vykonané zmeny v súťažných podkladoch zapracovali vo svojich ponukách predložených v rámci predmetného verejného obstarávania

S pozdravom

Mgr. Dominika Cvečková

kontaktná osoba verejného obstarávateľa