



# Technické údaje

ROZVODNÁ SOUSTAVA :

3 PE+N ~ 50Hz 400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM :

- automatickým odpojením od zdroje  
ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.4
- doplňková - proudovým chráničem  
ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 415.1
- doplňujícím ochranným pospojováním  
ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 415.2

projektant : Hrbotický Marek	datum : říjen 2019	<b>Hrbotický Marek</b>
stupeň PD : DPS	zakázka : 50-2019	projektování elektrických zařízení Kasárenská 4, 695 01 Hodonín IČ: 680 22 999
investor : Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín		
stavba : ZŠ Vančurova Hodonín - 1. etapa	formát : 4xA4	
obsah : 1. Silnoprůdová elektroinstalace Schema napájecího elektrorozvodu	měřítko : -	
	výkres č. :	2.a